

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 23, лит. Б

Адрес: Седова ул, д. 23, лит. А

Обслуживающая организация: Зубковская ул., 3

Договор: 32832.046.6

Строит.адрес: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 106215

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 202252		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,48	72	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,48	72	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,23		Qвент.=	0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qот.=	0,23		Qвент.=	0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	220,8		Gвент.=	0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		403,53	403,53	0,00	69,52	59,83	9,69	6,80	4,90												3,92
24.01.2026	24,00		403,39	403,39	0,00	69,60	59,79	9,81	6,80	4,90												3,97
25.01.2026	24,00		403,72	403,72	0,00	67,20	57,75	9,45	6,80	4,90												3,83
26.01.2026	24,00		404,51	404,51	0,00	63,15	54,13	9,02	6,80	4,90												3,66
27.01.2026	24,00		403,99	403,99	0,00	65,21	55,85	9,36	6,80	4,90												3,79
28.01.2026	24,00		403,74	403,74	0,00	68,43	58,61	9,82	6,80	4,90												3,98
29.01.2026	24,00		404,06	404,06	0,00	68,26	58,40	9,86	6,80	4,90												4,00
30.01.2026	24,00		404,16	404,16	0,00	66,13	56,73	9,40	6,80	4,90												3,81
31.01.2026	24,00		404,54	404,54	0,00	66,09	56,26	9,83	6,80	4,90												3,99
01.02.2026	24,00		404,37	404,37	0,00	67,55	57,17	10,38	6,80	4,90												4,21
02.02.2026	24,00		404,11	404,11	0,00	67,70	57,46	10,24	6,80	4,90												4,15
03.02.2026	24,00		403,88	403,88	0,00	69,76	59,47	10,29	6,80	4,90												4,17
04.02.2026	24,00		402,45	402,45	0,00	69,06	58,94	10,12	6,80	4,90												4,09
05.02.2026	24,00		408,36	408,36	0,00	68,69	58,76	9,93	6,80	4,90												4,07
06.02.2026	24,00		413,73	413,73	0,00	69,87	59,74	10,13	6,80	4,90												4,20
07.02.2026	24,00		404,75	404,75	0,00	68,77	58,83	9,94	6,80	4,90												4,04
08.02.2026	24,00		405,52	405,52	0,00	65,69	56,42	9,27	6,80	4,90												3,77
09.02.2026	24,00		407,56	407,56	0,00	68,34	58,66	9,68	6,80	4,90												3,96
10.02.2026	24,00		409,12	409,12	0,00	64,74	56,10	8,64	6,80	4,90												3,55
11.02.2026	24,00		406,56	406,56	0,00	64,56	56,02	8,54	6,80	4,90												3,48
12.02.2026	24,00		406,52	406,52	0,00	65,67	56,83	8,84	6,80	4,90												3,61
13.02.2026	24,00		406,70	406,70	0,00	68,71	59,03	9,68	6,80	4,90												3,95
14.02.2026	24,00		406,67	406,67	0,00	68,66	58,69	9,97	6,80	4,90												4,07
15.02.2026	24,00		406,63	406,63	0,00	69,73	59,45	10,28	6,80	4,90												4,19
16.02.2026	24,00		406,59	406,59	0,00	68,43	58,71	9,72	6,80	4,90												3,97
17.02.2026	24,00		406,51	406,51	0,00	68,51	58,87	9,64	6,80	4,90												3,93
18.02.2026	24,00		406,53	406,53	0,00	68,59	58,99	9,60	6,80	4,90												3,92
19.02.2026	24,00	*	405,05	405,94	-0,89	66,91	57,62	9,29	6,80	4,90												3,77
20.02.2026		*																				
21.02.2026		*																				
22.02.2026		*																				
Среднее	24,00		405,62	405,65	-0,03	67,63	57,97	9,66	6,80	4,90												3,93
Итого	672,00		11357,30	11358,10	-0,89																	110,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	37595,7	39053,30						245,42	2389,00
23.02.2026	50274,2	52038,50						367,23	3157,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,21 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 121,84 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

72 час
72 час

11,79 Гкал
4 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.02.26 14:23 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 16:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD