

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 28, лит. А	Договор:	37685.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Седова ул, д. 28, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	130708
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):	
Вычислитель:	СПТ940 № 2187	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,15	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 47,3684	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																							
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.01.2026	24,00		43,91	43,35	0,56	88,86	47,89	40,97	5,40	3,20												1,83	
24.01.2026	24,00		43,75	43,18	0,57	88,96	47,54	41,42	5,40	3,20												1,84	
25.01.2026	24,00		43,33	42,78	0,55	88,73	46,84	41,89	5,60	3,50												1,84	
26.01.2026	24,00		43,12	42,58	0,54	88,37	46,27	42,10	5,40	3,30												1,84	
27.01.2026	24,00		43,70	43,12	0,58	89,06	46,93	42,13	5,50	3,30												1,87	
28.01.2026	24,00		43,84	43,25	0,59	88,67	46,84	41,83	5,50	3,30												1,86	
29.01.2026	24,00		43,27	42,77	0,50	88,02	46,31	41,71	5,50	3,30												1,83	
30.01.2026	24,00		43,61	43,10	0,51	88,54	46,62	41,92	5,30	3,20												1,85	
31.01.2026	24,00		43,11	42,60	0,51	88,50	45,97	42,53	5,40	3,30												1,86	
01.02.2026	24,00		42,59	42,08	0,51	87,59	44,78	42,81	5,30	3,30												1,85	
02.02.2026	24,00		43,65	43,12	0,53	88,42	45,80	42,62	5,50	3,30												1,89	
03.02.2026	24,00		43,77	43,23	0,54	89,03	46,54	42,49	5,40	3,30												1,89	
04.02.2026	24,00		43,46	42,97	0,49	89,20	46,52	42,68	5,50	3,30												1,88	
05.02.2026	24,00		43,33	42,84	0,49	88,57	46,30	42,27	5,40	3,20												1,86	
06.02.2026	24,00		42,96	42,49	0,47	88,08	45,70	42,38	5,50	3,40												1,84	
07.02.2026	24,00		43,64	43,14	0,50	89,07	46,53	42,54	5,50	3,40												1,88	
08.02.2026	24,00		44,13	43,62	0,51	88,89	47,10	41,79	5,40	3,20												1,87	
09.02.2026	24,00		43,97	43,49	0,48	88,57	46,87	41,70	5,50	3,30												1,86	
10.02.2026	24,00		44,84	44,30	0,54	89,54	48,35	41,19	5,60	3,30												1,88	
11.02.2026	24,00		44,73	44,20	0,53	89,17	48,51	40,66	5,50	3,20												1,85	
12.02.2026	24,00		44,07	43,54	0,53	88,82	48,30	40,52	5,50	3,30												1,81	
13.02.2026	24,00		42,57	42,03	0,54	88,43	46,71	41,72	5,30	3,30												1,80	
14.02.2026	24,00		42,20	41,65	0,55	88,32	45,79	42,53	5,50	3,50												1,82	
15.02.2026	24,00		42,38	41,84	0,54	88,95	45,95	43,00	5,30	3,20												1,85	
16.02.2026	24,00		43,20	42,65	0,55	89,39	47,00	42,39	5,50	3,40												1,86	
17.02.2026	24,00		43,23	42,68	0,55	88,78	46,91	41,87	5,30	3,20												1,84	
18.02.2026	24,00		43,00	42,43	0,57	88,86	46,93	41,93	5,50	3,40												1,83	
19.02.2026	24,00		43,18	42,63	0,55	88,68	46,91	41,77	5,40	3,30												1,83	
20.02.2026	24,00		43,25	42,85	0,40	85,46	45,64	39,82	5,50	3,30												1,74	
21.02.2026	24,00		45,11	44,66	0,45	89,66	48,35	41,31	5,50	3,20												1,89	
22.02.2026																							
Среднее	24,00		43,50	42,97	0,52	88,64	46,76	41,88	5,45	3,30												1,85	
Итого	720,00		1304,90	1289,17	15,73																	55,44	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	15236	15133,20						456,99	8568,46
22.02.2026	16584,9	16465,90						514,26	9312,46

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 57,29 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 1,85 Гкал

24 час 0 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:23 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:50 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

Ответственный за прибор учета: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d