

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 70, лит. А**
Адрес: **Седова ул, д. 70, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **38019.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Отопление 132592**
Код УУТЭ:
график: **149/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 202697		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,2569	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	78,0456	Gвент.=	0	Gтех.=	0
						Gтех.гвс	0
						Gгвс.=	0
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		126,95	126,77	0,18	93,99	56,68	37,31	6,80	4,90												4,76
24.01.2026	24,00		125,88	125,71	0,17	94,12	56,33	37,79	6,80	4,90												4,78
25.01.2026	24,00		124,19	124,09	0,10	93,82	55,77	38,05	6,80	4,90												4,74
26.01.2026	24,00		130,27	130,16	0,11	93,78	56,22	37,56	6,80	4,90												4,91
27.01.2026	24,00		135,85	135,73	0,12	94,61	57,68	36,93	6,80	4,90												5,04
28.01.2026	24,00		136,75	136,59	0,16	94,58	57,80	36,78	6,80	4,90												5,05
29.01.2026	24,00		135,31	135,16	0,15	93,62	56,96	36,66	6,80	4,90												4,98
30.01.2026	24,00		135,87	135,75	0,12	94,50	57,47	37,03	6,80	4,90												5,05
31.01.2026	24,00		133,27	133,12	0,15	94,00	56,50	37,50	6,80	4,90												5,02
01.02.2026	24,00		132,34	132,19	0,15	94,34	56,02	38,32	6,80	4,90												5,09
02.02.2026	24,00		136,39	136,04	0,35	94,57	57,01	37,56	6,80	4,90												5,16
03.02.2026	24,00		136,05	135,83	0,22	94,17	56,95	37,22	6,80	4,90												5,09
04.02.2026	24,00		135,60	135,40	0,20	93,97	56,93	37,04	6,80	4,90												5,05
05.02.2026	24,00		134,60	134,38	0,22	94,37	56,99	37,38	6,80	4,90												5,06
06.02.2026	24,00		133,93	133,82	0,11	93,94	56,35	37,59	6,80	4,90												5,05
07.02.2026	24,00		135,52	135,32	0,20	93,98	56,88	37,10	6,80	4,90												5,05
08.02.2026	24,00		139,78	139,55	0,23	95,07	58,25	36,82	6,80	4,90												5,18
09.02.2026	24,00		135,51	135,38	0,13	93,67	57,00	36,67	6,80	4,90												4,99
10.02.2026	24,00		136,16	136,01	0,15	93,61	57,71	35,90	6,80	4,90												4,91
11.02.2026	24,00		135,98	135,83	0,15	94,24	58,34	35,90	6,80	4,90												4,91
12.02.2026	24,00		135,13	134,91	0,22	93,34	57,76	35,58	6,80	4,90												4,83
13.02.2026	24,00		133,23	133,04	0,19	93,75	57,03	36,72	6,80	4,90												4,92
14.02.2026	24,00		132,52	132,35	0,17	93,26	56,23	37,03	6,80	4,90												4,93
15.02.2026	24,00		132,29	132,21	0,08	94,15	56,39	37,76	6,80	4,90												5,01
16.02.2026	24,00		134,50	134,30	0,20	94,46	57,27	37,19	6,80	4,90												5,03
17.02.2026	24,00		134,80	134,62	0,18	94,08	57,23	36,85	6,80	4,90												4,99
18.02.2026	24,00		134,00	133,84	0,16	94,56	57,41	37,15	6,80	4,90												5,00
19.02.2026	24,00		134,64	134,46	0,18	94,22	57,26	36,96	6,80	4,90												5,00
20.02.2026	24,00		135,14	134,95	0,19	94,11	57,08	37,03	6,80	4,90												5,03
21.02.2026	24,00		137,10	136,88	0,22	94,29	57,95	36,34	6,80	4,90												5,01
22.02.2026	24,00		138,37	138,15	0,22	94,22	58,71	35,51	6,80	4,90												4,94
Среднее	24,00		134,13	133,95	0,17	94,11	57,10	37,01	6,80	4,90												4,99
Итого	744,00		4157,92	4152,54	5,38																	154,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	12003,3	11986,80						342,40	2316,00
23.02.2026	16289,1	16267,00						501,69	3084,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,24 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **154,56** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час
0 куб.м
0 Гкал

Факт
Факт
Факт

Гкал
куб.м
Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТВЕЧЕНО

ОТВЕРЖДЕНО

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)
Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

25.02.26 14:23 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

25.02.26 16:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР