

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б

Адрес: Седова ул, д. 72, лит. В

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33093.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий

Код УУТЗ: 106226

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ943.1 № 14866		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-50-В1		0,16	72	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-50-В1		0,16	72	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1		0,067	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,587	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гвс = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:								Qгвс.ср = 0,228
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	178,329	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гвс = 0
								Gгвс. = 91,2 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00	*	212,16	197,52	14,64	93,12	53,35	39,77	4,90	3,90	11,63		11,63	12,06		12,06		92,49		4,40		9,23
24.01.2026	24,00	*	213,07	195,63	17,44	93,23	52,99	40,24	4,90	3,90	14,40		14,40	14,94		14,94		92,69		4,40		9,52
25.01.2026	24,00	*	211,48	193,00	18,48	92,97	52,30	40,67	4,90	3,90	15,42		15,42	16,00		16,00		92,41		4,40		9,58
26.01.2026	24,00	*	217,32	201,35	15,97	92,88	52,75	40,13	4,90	3,90	12,82		12,82	13,30		13,30		92,48		4,40		9,58
27.01.2026	24,00	*	226,84	211,11	15,73	93,74	54,52	39,22	4,90	3,90	12,37		12,37	12,84		12,84		93,04		4,40		9,77
28.01.2026	24,00	*	229,80	212,71	17,09	93,76	54,74	39,02	4,90	3,90	13,70		13,70	14,22		14,22		93,13		4,40		9,92
29.01.2026	24,00	*	226,71	210,30	16,41	92,79	54,04	38,75	4,90	3,90	13,07		13,07	13,55		13,55		92,24		4,40		9,69
30.01.2026	24,00	*	227,15	211,42	15,73	93,61	54,56	39,05	4,90	3,90	12,39		12,39	12,86		12,86		93,13		4,40		9,75
31.01.2026	24,00	*	223,74	206,90	16,84	93,18	53,47	39,71	4,90	3,90	13,52		13,52	14,03		14,03		92,41		4,40		9,80
01.02.2026	24,00	*	223,19	204,81	18,38	93,50	52,67	40,83	4,90	3,90	15,02		15,02	15,59		15,59		93,12		4,40		10,10
02.02.2026	24,00	*	227,19	210,89	16,30	93,76	53,98	39,78	4,90	3,90	12,87		12,87	13,36		13,36		93,26		4,40		9,93
03.02.2026	24,00	*	227,64	210,79	16,85	93,34	54,28	39,06	4,90	3,90	13,42		13,42	13,92		13,92		92,67		4,40		9,82
04.02.2026	24,00	*	225,64	210,14	15,50	93,12	54,03	39,09	4,90	3,90	12,10		12,10	12,56		12,56		92,48		4,40		9,68
05.02.2026	24,00	*	225,93	208,49	17,44	93,50	53,90	39,60	4,90	3,90	14,01		14,01	14,54		14,54		93,03		4,40		9,90
06.02.2026	24,00	*	223,44	207,34	16,10	93,11	53,20	39,91	4,90	3,90	12,70		12,70	13,18		13,18		92,57		4,40		9,79
07.02.2026	24,00	*	226,52	209,94	16,58	93,10	53,81	39,29	4,90	3,90	13,09		13,09	13,58		13,58		92,68		4,40		9,81
08.02.2026	24,00	*	234,26	214,72	19,54	94,26	55,13	39,13	4,90	3,90	15,86		15,86	16,48		16,48		94,10		4,40		10,26
09.02.2026	24,00	*	227,23	211,01	16,22	92,93	54,23	38,70	4,90	3,90	12,64		12,64	13,12		13,12		92,36		4,40		9,69
10.02.2026	24,00	*	229,23	212,28	16,95	92,75	54,84	37,91	4,90	3,90	13,36		13,36	13,86		13,86		92,36		4,40		9,64
11.02.2026	24,00	*	230,00	211,95	18,05	93,41	55,31	38,10	4,90	3,90	14,42		14,42	14,96		14,96		92,83		4,40		9,78
12.02.2026	24,00	*	227,21	210,88	16,33	92,50	54,90	37,60	4,90	3,90	12,80		12,80	13,27		13,27		91,84		4,40		9,46
13.02.2026	24,00	*	225,18	207,74	17,44	92,92	54,12	38,80	4,90	3,90	13,88		13,88	14,40		14,40		92,37		4,40		9,70
14.02.2026	24,00	*	224,80	206,76	18,04	92,40	53,21	39,19	4,90	3,90	14,47		14,47	15,00		15,00		91,89		4,40		9,79
15.02.2026	24,00	*	225,12	206,24	18,88	93,25	53,33	39,92	4,90	3,90	15,24		15,24	15,82		15,82		92,98		4,40		10,01
16.02.2026	24,00	*	225,93	209,90	16,03	93,60	54,35	39,25	4,90	3,90	12,39		12,39	12,86		12,86		92,96		4,40		9,76
17.02.2026	24,00	*	228,06	210,16	17,90	93,23	54,41	38,82	4,90	3,90	14,22		14,22	14,76		14,76		92,71		4,40		9,84
18.02.2026	24,00	*	226,85	209,38	17,47	93,71	54,59	39,12	4,90	3,90	13,92		13,92	14,45		14,45		93,19		4,40		9,85
19.02.2026	24,00	*	227,21	210,82	16,39	93,35	54,51	38,84	4,90	3,90	12,83		12,83	13,31		13,31		92,81		4,40		9,74
20.02.2026	24,00	*	227,24	211,50	15,74	93,32	54,59	38,73	4,90	3,90	12,16		12,16	12,62		12,62		92,60		4,40		9,68
21.02.2026	24,00	*	232,22	214,25	17,97	93,42	55,31	38,11	4,90	3,90	14,27		14,27	14,81		14,81		92,94		4,40		9,86
22.02.2026	24,00	*	232,88	216,79	16,09	93,44	56,15	37,29	4,90	3,90	12,34		12,34	12,80		12,80		92,76		4,40		9,61
Среднее	24,00		225,52	208,60	16,92	93,26	54,12	39,15	4,90	3,90	13,46		13,46	13,97		13,97		92,73		4,40		9,76
Итого	744,00		6991,24	6466,72	524,52						417,33		417,33	433,05		433,05						302,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	14379,7	13239,40	993,20		1022,83			623,66	1670,25
23.02.2026	21584,6	19905,00	1422,30		1468,10			975,27	2438,25

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 302,41 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 433,05 м.куб.

0 час
Документ подписан электронной подписью

0,13 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

25.02.26 14:23 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:50 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD