

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 75/21, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 75

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 38397.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ: 132599

Отопление 132599

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТТ-941.11 № 24947	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3613	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 109,762	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		167,03	165,95	1,08	93,92	56,59	37,33														6,31
24.01.2026	24,00		165,46	164,42	1,04	94,05	56,05	38,00														6,36
25.01.2026	24,00		163,68	162,67	1,01	93,80	55,38	38,42														6,36
26.01.2026	24,00		170,26	169,24	1,02	93,63	55,78	37,85														6,52
27.01.2026	24,00		178,26	177,19	1,07	94,51	57,34	37,17														6,71
28.01.2026	24,00		179,23	178,25	0,98	94,53	57,66	36,87														6,68
29.01.2026	24,00		177,36	176,47	0,89	93,54	56,83	36,71														6,58
30.01.2026	24,00		178,15	177,32	0,83	94,36	57,35	37,01														6,66
31.01.2026	24,00		174,94	174,20	0,74	93,97	56,57	37,40														6,60
01.02.2026	24,00		173,61	172,83	0,78	94,26	56,04	38,22														6,69
02.02.2026	24,00		178,49	177,69	0,80	94,49	56,98	37,51														6,76
03.02.2026	24,00		178,10	177,42	0,68	94,11	57,11	37,00														6,65
04.02.2026	24,00		177,56	176,98	0,58	93,89	56,81	37,08														6,63
05.02.2026	24,00		176,43	175,96	0,47	94,24	56,91	37,33														6,63
06.02.2026	24,00		175,13	174,76	0,37	93,87	56,21	37,66														6,63
07.02.2026	24,00		177,31	176,95	0,36	93,82	56,63	37,19														6,63
08.02.2026	24,00		180,65	180,48	0,17	94,97	57,83	37,14														6,74
09.02.2026	24,00		177,59	177,59	0,00	93,71	56,96	36,75														6,54
10.02.2026	24,00		178,48	178,63	-0,15	93,48	57,44	36,04														6,44
11.02.2026	24,00		178,08	178,42	-0,34	94,18	58,25	35,93														6,40
12.02.2026	24,00		177,01	177,50	-0,49	93,25	57,71	35,54														6,28
13.02.2026	24,00		174,41	175,03	-0,62	93,70	57,23	36,47														6,34
14.02.2026	24,00		173,43	174,29	-0,86	93,17	56,37	36,80														6,35
15.02.2026	24,00		172,68	173,88	-1,20	94,04	56,54	37,50														6,42
16.02.2026	24,00		175,25	176,62	-1,37	94,39	57,42	36,97														6,42
17.02.2026	24,00		175,24	176,92	-1,68	93,98	57,33	36,65														6,34
18.02.2026	24,00		174,18	176,10	-1,92	94,48	57,53	36,95														6,34
19.02.2026	24,00		174,38	176,53	-2,15	94,10	57,42	36,68														6,29
20.02.2026	24,00		174,57	176,99	-2,42	94,12	57,34	36,78														6,30
21.02.2026	24,00		176,37	179,08	-2,71	94,16	57,93	36,23														6,25
22.02.2026	24,00		178,20	181,20	-3,00	94,20	58,84	35,36														6,14
Среднее	24,00		175,21	175,41	-0,19	94,03	57,04	36,99														6,48
Итого	744,00		5431,52	5437,56	-6,04																	200,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	134140	134220,00						4535,90	29699,20
23.02.2026	139739	139824,00						4743,22	30467,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 200,99 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 куб.м
0 Гкал
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ: Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d
25.02.26 14:23 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
25.02.26 16:50 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD