

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	9250.038.1	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Седова ул, д. 79, лит. А ИТП СО	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	87300
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 2194	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (M2)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,168	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 51,038	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		94,85	93,52	1,33	93,08	59,71	33,37	6,50	4,10												3,25
24.01.2026	24,00		93,79	92,72	1,07	93,22	59,24	33,98	6,50	4,10												3,26
25.01.2026	24,00		92,57	91,68	0,89	92,91	58,69	34,22	6,40	4,10												3,23
26.01.2026	24,00		96,45	95,58	0,87	92,82	59,22	33,60	6,40	3,90												3,30
27.01.2026	24,00		100,52	99,78	0,74	93,73	61,14	32,59	6,40	3,70												3,33
28.01.2026	24,00		100,86	100,31	0,55	93,72	61,40	32,32	6,50	3,70												3,30
29.01.2026	24,00		87,89	87,49	0,40	92,76	60,62	32,14	6,40	3,70												2,86
30.01.2026	24,00		99,98	99,72	0,26	93,55	61,10	32,45	6,40	3,70												3,27
31.01.2026	24,00		98,26	98,07	0,19	93,11	59,88	33,23	6,30	3,70												3,29
01.02.2026	24,00		97,67	97,30	0,37	93,42	59,27	34,15	6,30	3,70												3,37
02.02.2026	24,00		100,31	99,91	0,40	93,71	60,45	33,26	6,40	3,70												3,37
03.02.2026	24,00		100,01	99,73	0,28	93,29	60,57	32,72	6,40	3,70												3,30
04.02.2026	24,00		99,64	99,44	0,20	93,08	60,45	32,63	6,40	3,60												3,27
05.02.2026	24,00		98,86	98,83	0,03	93,43	60,45	32,98	6,40	3,70												3,27
06.02.2026	24,00		98,29	98,22	0,07	93,02	59,84	33,18	6,30	3,60												3,28
07.02.2026	24,00		99,47	99,41	0,06	93,08	60,09	32,99	6,40	3,70												3,29
08.02.2026	24,00		101,06	101,21	-0,15	94,22	61,32	32,90	6,50	3,70												3,33
09.02.2026	24,00		99,62	99,67	-0,05	92,88	60,47	32,41	6,30	3,60												3,23
10.02.2026	24,00		85,39	85,61	-0,22	92,58	58,42	34,16	6,40	3,60												2,91
11.02.2026	24,00		60,72	60,91	-0,19	93,25	50,78	42,47	6,40	3,60												2,57
12.02.2026	24,00		60,63	60,85	-0,22	92,33	49,90	42,43	6,40	3,60												2,57
13.02.2026	24,00		59,78	60,05	-0,27	92,71	48,85	43,86	6,30	3,60												2,61
14.02.2026	24,00		59,41	59,78	-0,37	92,21	47,80	44,41	6,30	3,60												2,62
15.02.2026	24,00		59,16	59,65	-0,49	93,07	47,68	45,39	6,30	3,60												2,67
16.02.2026	24,00		59,91	60,53	-0,62	93,46	48,75	44,71	6,40	3,60												2,65
17.02.2026	24,00		59,90	60,64	-0,74	93,04	48,92	44,12	6,40	3,60												2,61
18.02.2026	24,00		59,45	60,30	-0,85	93,53	49,18	44,35	6,30	3,60												2,60
19.02.2026	24,00		71,48	72,69	-1,21	93,34	53,68	39,66	6,30	3,60												2,78
20.02.2026	24,00		112,04	114,24	-2,20	93,38	63,12	30,26	6,30	3,60												3,26
21.02.2026	24,00		112,94	115,33	-2,39	93,46	64,14	29,32	6,50	3,70												3,17
22.02.2026	24,00		113,23	115,86	-2,63	93,46	64,85	28,61	6,50	3,60												3,08
Среднее	24,00		88,20	88,36	-0,16	93,19	57,42	35,77	6,39	3,70												3,06
Итого	744,00		2734,14	2739,03	-4,89																	94,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	21736,4	21202,80						624,91	8867,34
23.02.2026	24566,3	24035,90						723,09	9635,34

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 94,9 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

25.02.26 14:23 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:50 (MSK) Сертификат 024177D000085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

/ /