

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 80, лит. А	Договор:	42325.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 80, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	146897
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 205566	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,16	72	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,16	72	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3847	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,3207		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,1013		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 116,871	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 40,52	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	13,00	*	81,80	75,09	6,71	94,44	49,20	45,24	6,80	4,90	5,99		5,99	6,23		6,23		93,60				4,04
24.01.2026	24,00	*	150,04	137,15	12,89	94,44	48,65	45,79	6,80	4,90	10,67		10,67	11,05		11,05		93,44				7,51
25.01.2026	24,00	*	147,83	135,24	12,59	94,14	47,98	46,16	6,80	4,90	10,23		10,23	10,63		10,63		93,08				7,44
26.01.2026	24,00	*	155,74	141,76	13,98	94,12	48,55	45,57	6,80	4,90	11,49		11,49	11,93		11,93		93,33				7,79
27.01.2026	24,00	*	162,28	147,88	14,40	94,89	49,96	44,93	6,80	4,90	11,80		11,80	12,29		12,29		94,04				8,02
28.01.2026	24,00	*	163,45	148,85	14,60	94,88	50,18	44,70	6,80	4,90	12,03		12,03	12,52		12,52		94,04				8,05
29.01.2026	24,00	*	161,22	147,37	13,85	93,94	49,49	44,45	6,80	4,90	11,40		11,40	11,84		11,84		93,06				7,86
30.01.2026	24,00	*	161,11	148,04	13,07	94,82	49,94	44,88	6,80	4,90	10,60		10,60	11,04		11,04		93,95				7,90
31.01.2026	24,00	*	158,28	144,96	13,32	94,32	48,96	45,36	6,80	4,90	10,72		10,72	11,13		11,13		93,22				7,84
01.02.2026	24,00	*	158,38	143,92	14,46	94,69	48,38	46,31	6,80	4,90	11,91		11,91	12,37		12,37		93,90				8,05
02.02.2026	24,00	*	162,75	148,24	14,51	94,89	49,29	45,60	6,80	4,90	12,03		12,03	12,50		12,50		94,08				8,15
03.02.2026	24,00	*	161,58	148,01	13,57	94,46	49,41	45,05	6,80	4,90	11,02		11,02	11,45		11,45		93,45				7,96
04.02.2026	24,00	*	161,67	147,41	14,26	94,27	49,33	44,94	6,80	4,90	11,67		11,67	12,11		12,11		93,34				7,98
05.02.2026	24,00	*	161,22	146,30	14,92	94,67	49,44	45,23	6,80	4,90	12,33		12,33	12,80		12,80		93,85				8,04
06.02.2026	24,00	*	158,63	145,47	13,16	94,26	48,88	45,38	6,80	4,90	10,49		10,49	10,88		10,88		93,40				7,86
07.02.2026	24,00	*	161,69	147,35	14,34	94,31	49,43	44,88	6,80	4,90	11,73		11,73	12,18		12,18		93,55				7,98
08.02.2026	24,00	*	164,43	150,82	13,61	95,42	50,60	44,82	6,80	4,90	10,81		10,81	11,25		11,25		94,64				8,07
09.02.2026	24,00	*	161,54	147,90	13,64	94,00	49,77	44,23	6,80	4,90	11,04		11,04	11,43		11,43		93,13				7,84
10.02.2026	24,00	*	162,81	148,70	14,11	93,90	50,24	43,66	6,80	4,90	11,36		11,36	11,82		11,82		93,04				7,83
11.02.2026	24,00	*	162,79	148,39	14,40	94,49	50,87	43,62	6,80	4,90	11,61		11,61	12,06		12,06		93,63				7,85
12.02.2026	24,00	*	161,22	147,74	13,48	93,62	50,39	43,23	6,80	4,90	10,86		10,86	11,25		11,25		92,71				7,66
13.02.2026	24,00	*	159,40	145,58	13,82	94,07	49,65	44,42	6,80	4,90	11,15		11,15	11,57		11,57		93,11				7,78
14.02.2026	24,00	*	156,59	144,73	11,86	93,58	48,80	44,78	6,80	4,90	9,13		9,13	9,46		9,46		92,50				7,60
15.02.2026	24,00	*	158,88	144,60	14,28	94,46	48,92	45,54	6,80	4,90	11,60		11,60	12,04		12,04		93,68				7,94
16.02.2026	24,00	*	161,37	147,02	14,35	94,74	49,75	44,99	6,80	4,90	11,66		11,66	12,10		12,10		93,91				7,99
17.02.2026	24,00	*	161,52	147,21	14,31	94,39	49,83	44,56	6,80	4,90	11,65		11,65	12,07		12,07		93,52				7,93
18.02.2026	24,00	*	160,55	146,29	14,26	94,84	49,91	44,93	6,80	4,90	11,52		11,52	11,96		11,96		93,92				7,94
19.02.2026	24,00	*	160,97	147,18	13,79	94,53	49,84	44,69	6,80	4,90	11,15		11,15	11,57		11,57		93,68				7,90
20.02.2026	24,00	*	160,65	147,54	13,11	94,43	49,82	44,61	6,80	4,90	10,41		10,41	10,81		10,81		93,48				7,83
21.02.2026	24,00	*	161,90	149,63	12,27	94,60	50,66	43,94	6,80	4,90	9,57		9,57	9,94		9,94		93,60				7,75
22.02.2026	24,00	*	162,64	150,82	11,82	94,51	51,36	43,15	6,80	4,90	8,92		8,92	9,25		9,25		93,33				7,64
Среднее	23,65		159,94	146,27	13,68	94,42	49,60	44,83	6,80	4,90	11,08		11,08	11,51		11,51		93,52				7,86
Итого	733,00		4884,93	4467,19	417,74						338,55		338,55	351,53		351,53						240,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	57681,2	50594,30	4922,46		5926,53			2392,46	10032,00
23.02.2026	62718,1	55200,60	5271,50		6288,98			2672,66	10789,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 243,53 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 356,81 м.куб.

11 час 3,61 Гкал
11 час 5,28 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ температуру на
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ЛИНИЙ ГВС ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за качество энергии (от абонента)
Служба учета тепловой энергии
Идентификатор: b235ddee-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2
25.02.26 14:38 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
25.02.26 16:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD