

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 82, лит. А	Договор:	35027.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 82, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	112519
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;			
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14862	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3968	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2527		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1149		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 120,547	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 45,96	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00	*	150,56	139,92	10,64	93,59	56,08	37,51	7,30	3,80	10,52		10,52	10,92		10,92		93,04		4,40		6,26
24.01.2026	24,00	*	150,75	138,97	11,78	93,72	55,74	37,98	7,30	3,80	12,05		12,05	12,51		12,51		93,21		4,40		6,40
25.01.2026	24,00	*	147,92	137,39	10,53	93,45	55,15	38,30	7,30	3,80	10,88		10,88	11,29		11,29		92,86		4,40		6,27
26.01.2026	24,00	*	153,83	143,37	10,46	93,36	55,37	37,99	7,30	3,80	10,79		10,79	11,20		11,20		92,97		4,40		6,44
27.01.2026	24,00	*	159,94	150,07	9,87	94,22	56,59	37,63	7,30	3,80	10,16		10,16	10,55		10,55		93,63		4,40		6,60
28.01.2026	24,00	*	161,52	150,81	10,71	94,22	56,76	37,46	7,30	3,80	10,92		10,92	11,34		11,34		93,60		4,40		6,68
29.01.2026	24,00	*	159,44	149,09	10,35	93,26	55,98	37,28	7,30	3,80	10,65		10,65	11,05		11,05		92,75		4,40		6,54
30.01.2026	24,00	*	160,98	149,39	11,59	94,10	56,42	37,68	7,30	3,80	11,68		11,68	12,13		12,13		93,77		4,40		6,74
31.01.2026	24,00	*	158,65	146,86	11,79	93,65	55,58	38,07	7,30	3,80	12,41		12,41	12,88		12,88		93,04		4,40		6,72
01.02.2026	24,00	*	157,37	145,28	12,09	93,98	55,11	38,87	7,30	3,80	12,41		12,41	12,89		12,89		93,59		4,40		6,80
02.02.2026	24,00	*	160,51	149,53	10,98	94,22	55,74	38,48	7,30	3,80	11,15		11,15	11,58		11,58		93,79		4,40		6,81
03.02.2026	24,00	*	159,75	149,38	10,37	93,81	55,82	37,99	7,30	3,80	10,68		10,68	11,08		11,08		93,19		4,40		6,67
04.02.2026	24,00	*	159,85	148,69	11,16	93,60	55,67	37,93	7,30	3,80	11,34		11,34	11,77		11,77		93,05		4,40		6,70
05.02.2026	24,00	*	159,41	147,81	11,60	93,97	55,76	38,21	7,30	3,80	11,95		11,95	12,41		12,41		93,49		4,40		6,76
06.02.2026	24,00	*	158,45	146,89	11,56	93,59	55,33	38,26	7,30	3,80	11,84		11,84	12,29		12,29		93,13		4,40		6,72
07.02.2026	24,00	*	160,68	148,70	11,98	93,59	55,60	37,99	7,30	3,80	12,25		12,25	12,71		12,71		93,23		4,40		6,79
08.02.2026	24,00	*	164,40	152,29	12,11	94,73	56,68	38,05	7,30	3,80	12,48		12,48	12,97		12,97		94,51		4,40		6,96
09.02.2026	24,00	*	160,57	149,30	11,27	93,40	55,86	37,54	7,30	3,80	11,48		11,48	11,91		11,91		92,94		4,40		6,68
10.02.2026	24,00	*	161,41	150,39	11,02	93,21	56,26	36,95	7,30	3,80	10,95		10,95	11,37		11,37		92,90		4,40		6,60
11.02.2026	24,00	*	161,05	150,10	10,95	93,86	56,78	37,08	7,30	3,80	10,91		10,91	11,33		11,33		93,28		4,40		6,61
12.02.2026	24,00	*	160,45	148,95	11,50	92,95	56,24	36,71	7,30	3,80	11,57		11,57	12,01		12,01		92,44		4,40		6,56
13.02.2026	24,00	*	157,83	146,76	11,07	93,38	55,78	37,60	7,30	3,80	11,14		11,14	11,57		11,57		92,82		4,40		6,57
14.02.2026	24,00	*	157,85	145,90	11,95	92,88	55,06	37,82	7,30	3,80	12,02		12,02	12,47		12,47		92,44		4,40		6,65
15.02.2026	24,00	*	158,31	145,78	12,53	93,75	55,28	38,47	7,30	3,80	12,83		12,83	13,32		13,32		93,43		4,40		6,80
16.02.2026	24,00	*	159,61	148,39	11,22	94,09	56,00	38,09	7,30	3,80	11,49		11,49	11,93		11,93		93,59		4,40		6,73
17.02.2026	24,00	*	159,36	148,54	10,82	93,70	55,90	37,80	7,30	3,80	10,99		10,99	11,41		11,41		93,25		4,40		6,65
18.02.2026	24,00	*	158,98	147,78	11,20	94,18	56,12	38,06	7,30	3,80	11,36		11,36	11,80		11,80		93,70		4,40		6,70
19.02.2026	24,00	*	159,23	148,52	10,71	93,82	56,04	37,78	7,30	3,80	11,00		11,00	11,42		11,42		93,41		4,40		6,64
20.02.2026	24,00	*	161,21	148,93	12,28	93,78	55,93	37,85	7,30	3,80	12,64		12,64	13,12		13,12		93,18		4,40		6,81
21.02.2026	24,00	*	163,08	151,52	11,56	93,87	56,58	37,29	7,30	3,80	11,82		11,82	12,27		12,27		93,42		4,40		6,76
22.02.2026	24,00	*	164,46	153,29	11,17	93,88	57,03	36,85	7,30	3,80	11,53		11,53	11,97		11,97		93,35		4,40		6,72
Среднее	24,00		158,95	147,70	11,25	93,74	55,94	37,79	7,30	3,80	11,48		11,48	11,92		11,92		93,26		4,40		6,66
Итого	744,00		4927,41	4578,59	348,82						355,89		355,89	369,47		369,47						206,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	8659,74	7942,14	712,37		733,87			390,93	1694,05
23.02.2026	13739,1	12661,50	1079,04		1114,52			637,81	2462,05

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час

Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,08 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ГВС.

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя "Бонор" а)

Идентификатор: b235ddee-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2

25.02.26 14:38 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD