

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	9902.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. 3	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	23515
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207135	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,099		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,045		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		63,75	54,10	9,65	86,91	43,89	43,02	6,80	4,90	8,11		8,11	8,37		8,37		86,49				3,17
24.01.2026	24,00		63,35	53,33	10,02	86,75	43,41	43,34	6,80	4,90	8,46		8,46	8,73		8,73		86,35				3,18
25.01.2026	24,00		62,03	52,17	9,86	85,92	42,52	43,40	6,80	4,90	8,30		8,30	8,57		8,57		85,41				3,12
26.01.2026	24,00		61,22	52,05	9,17	86,05	42,08	43,97	6,80	4,90	7,62		7,62	7,86		7,86		85,78				3,08
27.01.2026	24,00		62,33	53,60	8,73	86,77	43,15	43,62	6,80	4,90	7,16		7,16	7,41		7,41		86,55				3,10
28.01.2026	24,00	*	62,22	53,62	8,60	86,61	43,28	43,33	6,80	4,90	7,05		7,05	7,29		7,29		86,11				3,07
29.01.2026	24,00		61,99	52,76	9,23	87,03	42,80	44,23	6,80	4,90	7,61		7,61	7,89		7,89		86,82				3,14
30.01.2026	24,00		61,84	53,12	8,72	86,88	43,08	43,80	6,80	4,90	7,16		7,16	7,39		7,39		86,34				3,08
31.01.2026	24,00	*	60,08	50,89	9,19	86,52	41,53	44,99	6,80	4,90	7,65		7,65	7,90		7,90		86,17				3,09
01.02.2026	24,00	*	59,78	49,94	9,84	86,67	40,51	46,16	6,80	4,90	8,30		8,30	8,56		8,56		86,37				3,16
02.02.2026	24,00	*	63,57	53,20	10,37	86,89	42,46	44,43	6,80	4,90	8,70		8,70	9,01		9,01		86,61				3,27
03.02.2026	24,00	*	62,02	52,34	9,68	86,15	42,38	43,77	6,80	4,90	8,10		8,10	8,36		8,36		85,72				3,13
04.02.2026	24,00	*	60,62	51,88	8,74	86,01	42,13	43,88	6,80	4,90	7,17		7,17	7,41		7,41		85,70				3,03
05.02.2026	24,00		59,97	51,32	8,65	86,39	41,96	44,43	6,80	4,90	7,12		7,12	7,34		7,34		85,99				3,03
06.02.2026	24,00	*	58,91	50,48	8,43	85,56	40,90	44,66	6,80	4,90	6,89		6,89	7,12		7,12		85,11				2,98
07.02.2026	24,00	*	61,37	52,19	9,18	86,37	42,06	44,31	6,80	4,90	7,63		7,63	7,86		7,86		86,11				3,11
08.02.2026	24,00		62,52	53,43	9,09	86,91	43,25	43,66	6,80	4,90	7,52		7,52	7,76		7,76		86,27				3,13
09.02.2026	24,00		61,90	53,50	8,40	86,38	43,15	43,23	6,80	4,90	6,78		6,78	7,02		7,02		85,98				3,04
10.02.2026	24,00	*	63,10	54,89	8,21	86,31	44,38	41,93	6,80	4,90	6,69		6,69	6,88		6,88		85,95				3,01
11.02.2026	24,00		63,85	54,82	9,03	86,57	44,70	41,87	6,80	4,90	7,43		7,43	7,70		7,70		86,21				3,08
12.02.2026	24,00	*	61,17	53,84	7,33	85,82	44,09	41,73	6,80	4,90	5,77		5,77	5,96		5,96		85,34				2,88
13.02.2026	24,00	*	60,00	51,68	8,32	86,00	42,41	43,59	6,80	4,90	6,80		6,80	7,02		7,02		85,50				2,97
14.02.2026	24,00		60,27	51,20	9,07	85,84	41,59	44,25	6,80	4,90	7,48		7,48	7,71		7,71		85,40				3,05
15.02.2026	24,00	*	60,60	51,23	9,37	86,36	41,62	44,74	6,80	4,90	7,82		7,82	8,05		8,05		86,07				3,10
16.02.2026	24,00		62,19	53,08	9,11	85,97	42,97	43,00	6,80	4,90	7,52		7,52	7,77		7,77		85,59				3,07
17.02.2026	24,00	*	62,35	53,55	8,80	86,44	43,65	42,79	6,80	4,90	7,25		7,25	7,50		7,50		86,14				3,05
18.02.2026	24,00	*	61,31	52,33	8,98	86,05	43,45	42,60	6,80	4,90	7,41		7,41	7,65		7,65		85,62				3,00
19.02.2026	24,00		60,67	52,62	8,05	86,06	43,24	42,82	6,80	4,90	6,49		6,49	6,71		6,71		85,76				2,95
20.02.2026	24,00	*	61,07	52,92	8,15	86,28	43,56	42,72	6,80	4,90	6,62		6,62	6,85		6,85		85,86				2,97
21.02.2026	24,00		64,36	54,91	9,45	85,87	44,53	41,34	6,80	4,90	7,91		7,91	8,15		8,15		85,36				3,08
22.02.2026	24,00		64,14	55,67	8,47	86,63	45,69	40,94	6,80	4,90	6,92		6,92	7,13		7,13		86,12				3,02
Среднее	24,00		61,76	52,80	8,96	86,35	42,92	43,44	6,80	4,90	7,40		7,40	7,64		7,64		85,96				3,07
Итого	744,00		1914,55	1636,66	277,89						229,44		229,44	236,93		236,93						95,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	24680	20823,20	3470,50		4391,15			1143,65	9440,00
23.02.2026	26657,9	22514,50	3706,97		4635,34			1262,24	10208,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 95,07 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 236,93 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Отрегулировать

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

температуру на линии ГВС ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя

Идентификатор: b235ddee-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2

25.02.26 14:38 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

25.02.26 16:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации