

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 87, корп. 3, лит. Б				Договор:	36463.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Седова ул, д. 87, корп. 3, лит. Б				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	125242			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	21.08.2029				Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1; МП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1;								
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205544				расходомер:	Gmin=				Термопреобр.:	Преобр.давления:								
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ				0,067	30				КТСП-Н									
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ				0,067	30				КТСП-Н									
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ				0,027	12				КТСП-Н									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23				Qвент.= 0	Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1012								
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,046								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69				Gвент.= 0	Gтех.= 0				Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18,4 Gгвс.м=								

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		83,49	74,91	8,58	89,57	50,75	38,82	6,80	4,90	6,78		6,78	7,04		7,04		89,22				3,68
24.01.2026	24,00		83,20	73,80	9,40	89,42	50,10	39,32	6,80	4,90	7,69		7,69	7,97		7,97		89,11				3,75
25.01.2026	24,00		81,91	72,23	9,68	88,64	49,36	39,28	6,80	4,90	8,11		8,11	8,39		8,39		88,09				3,70
26.01.2026	24,00		80,47	72,06	8,41	88,81	49,10	39,71	6,80	4,90	6,84		6,84	7,06		7,06		88,56				3,61
27.01.2026	24,00		82,76	74,12	8,64	89,49	50,16	39,33	6,80	4,90	6,90		6,90	7,15		7,15		89,40				3,70
28.01.2026	24,00		83,83	74,12	9,71	89,35	50,13	39,22	6,80	4,90	8,05		8,05	8,33		8,33		89,05				3,78
29.01.2026	24,00		81,74	72,97	8,77	89,78	49,84	39,94	6,80	4,90	7,06		7,06	7,32		7,32		89,62				3,71
30.01.2026	24,00	*	83,07	73,49	9,58	89,63	49,85	39,78	6,80	4,90	7,90		7,90	8,17		8,17		89,24				3,79
31.01.2026	24,00		80,00	70,45	9,55	89,39	48,68	40,71	6,80	4,90	7,93		7,93	8,22		8,22		89,14				3,73
01.02.2026	24,00		79,80	69,06	10,74	89,63	47,91	41,72	6,80	4,90	9,24		9,24	9,56		9,56		89,42				3,85
02.02.2026	24,00		83,19	73,59	9,60	89,58	49,67	39,91	6,80	4,90	7,89		7,89	8,17		8,17		89,32				3,80
03.02.2026	24,00		82,01	72,47	9,54	88,88	49,35	39,53	6,80	4,90	7,94		7,94	8,20		8,20		88,66				3,72
04.02.2026	24,00		81,99	71,75	10,24	88,84	49,08	39,76	6,80	4,90	8,71		8,71	8,99		8,99		88,76				3,76
05.02.2026	24,00		79,73	71,06	8,67	89,24	49,16	40,08	6,80	4,90	7,10		7,10	7,33		7,33		88,95				3,63
06.02.2026	24,00		78,00	69,86	8,14	88,47	48,24	40,23	6,80	4,90	6,60		6,60	6,84		6,84		88,07				3,54
07.02.2026	24,00		81,34	72,26	9,08	89,17	49,18	39,99	6,80	4,90	7,46		7,46	7,73		7,73		88,96				3,70
08.02.2026	24,00		84,34	73,98	10,36	89,67	50,21	39,46	6,80	4,90	8,74		8,74	9,03		9,03		89,25				3,86
09.02.2026	24,00		82,90	73,96	8,94	89,13	49,99	39,14	6,80	4,90	7,23		7,23	7,46		7,46		88,83				3,70
10.02.2026	24,00		85,06	75,98	9,08	88,92	50,80	38,12	6,80	4,90	7,40		7,40	7,64		7,64		88,70				3,71
11.02.2026	24,00		84,93	75,96	8,97	89,17	50,97	38,20	6,80	4,90	7,29		7,29	7,54		7,54		88,96				3,71
12.02.2026	24,00		83,71	74,57	9,14	88,49	50,35	38,14	6,80	4,90	7,55		7,55	7,79		7,79		88,22				3,66
13.02.2026	24,00	*	80,51	71,68	8,83	88,77	49,11	39,66	6,80	4,90	7,28		7,28	7,55		7,55		88,41				3,63
14.02.2026	24,00		80,22	71,01	9,21	88,66	48,54	40,12	6,80	4,90	7,64		7,64	7,92		7,92		88,38				3,67
15.02.2026	24,00		80,87	71,05	9,82	89,16	48,54	40,62	6,80	4,90	8,30		8,30	8,59		8,59		88,93				3,77
16.02.2026	24,00		82,80	73,51	9,29	88,57	49,54	39,03	6,80	4,90	7,64		7,64	7,88		7,88		88,18				3,70
17.02.2026	24,00		83,84	74,16	9,68	89,03	50,07	38,96	6,80	4,90	7,99		7,99	8,27		8,27		88,80				3,75
18.02.2026	24,00		81,41	72,58	8,83	88,68	49,62	39,06	6,80	4,90	7,26		7,26	7,49		7,49		88,34				3,62
19.02.2026	24,00		81,11	72,90	8,21	88,70	49,53	39,17	6,80	4,90	6,56		6,56	6,81		6,81		88,48				3,59
20.02.2026	24,00		81,56	73,28	8,28	88,91	49,89	39,02	6,80	4,90	6,59		6,59	6,80		6,80		88,56				3,60
21.02.2026	24,00		85,49	76,07	9,42	88,32	50,71	37,61	6,80	4,90	7,74		7,74	8,02		8,02		87,87				3,70
22.02.2026	24,00		86,25	77,20	9,05	89,07	51,63	37,44	6,80	4,90	7,29		7,29	7,54		7,54		88,63				3,70
Среднее	24,00		82,31	73,10	9,21	89,07	49,68	39,39	6,80	4,90	7,57		7,57	7,83		7,83		88,78				3,70
Итого	744,00		2551,53	2266,09	285,44						234,70		234,70	242,80		242,80						114,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	9073,7	8049,31	855,82		878,48			386,31	2534,00
23.02.2026	11709,5	10391,10	1097,20		1128,19			526,28	3302,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 114,75 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 242,8 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ОТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ЛИНИЙ ГВС
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)
Идентификатор: b235ddece-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2
25.02.26 14:38 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
25.02.26 16:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD