

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А	Договор:	35276.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	114682
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14925	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-50-В1	0,16	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-50-В1	0,16	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,5324	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2259		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1027		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 159,72	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 41,08	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00		176,44	155,02	21,42	90,68	50,13	40,55	5,80	2,90	20,79		20,79	21,53		21,53		90,20		4,90		8,25
24.01.2026	24,00		174,24	152,52	21,72	90,50	49,30	41,20	5,80	2,90	21,07		21,07	21,82		21,82		90,00		4,90		8,27
25.01.2026	24,00		172,92	149,60	23,32	89,79	48,25	41,54	5,80	2,90	22,69		22,69	23,49		23,49		89,22		4,90		8,32
26.01.2026	24,00		169,38	148,67	20,71	89,89	47,44	42,45	5,80	2,90	20,12		20,12	20,84		20,84		89,48		4,90		8,19
27.01.2026	24,00		173,21	153,14	20,07	90,55	48,60	41,95	5,80	2,90	19,42		19,42	20,12		20,12		90,20		4,90		8,26
28.01.2026	24,00		174,15	153,47	20,68	90,40	48,84	41,56	5,80	2,90	20,02		20,02	20,73		20,73		89,86		4,90		8,27
29.01.2026	24,00		172,89	150,88	22,01	90,87	48,44	42,43	5,80	2,90	21,40		21,40	22,17		22,17		90,43		4,90		8,42
30.01.2026	24,00		169,75	152,50	17,25	90,74	48,77	41,97	5,80	2,90	16,62		16,62	17,21		17,21		90,15		4,90		7,98
31.01.2026	24,00		164,29	146,33	17,96	90,55	46,97	43,58	5,80	2,90	17,34		17,34	17,96		17,96		89,99		4,90		8,02
01.02.2026	24,00		162,68	143,19	19,49	90,79	45,54	45,25	5,80	2,90	18,82		18,82	19,50		19,50		90,18		4,90		8,27
02.02.2026	24,00		172,72	152,44	20,28	90,64	46,91	43,73	5,80	2,90	19,62		19,62	20,32		20,32		90,07		4,90		8,52
03.02.2026	24,00		171,00	150,10	20,90	89,94	46,83	43,11	5,80	2,90	20,20		20,20	20,91		20,91		89,36		4,90		8,37
04.02.2026	24,00		169,19	148,64	20,55	89,82	47,24	42,58	5,80	2,90	19,87		19,87	20,57		20,57		89,35		4,90		8,19
05.02.2026	24,00		168,11	147,17	20,94	90,35	47,19	43,16	5,80	2,90	20,22		20,22	20,93		20,93		89,82		4,90		8,26
06.02.2026	24,00		164,94	144,11	20,83	89,62	45,88	43,74	5,80	2,90	20,13		20,13	20,83		20,83		89,07		4,90		8,19
07.02.2026	24,00		171,74	149,26	22,48	90,25	47,38	42,87	5,80	2,90	21,77		21,77	22,54		22,54		89,82		4,90		8,45
08.02.2026	24,00		177,22	153,16	24,06	90,73	48,45	42,28	5,80	2,90	23,33		23,33	24,17		24,17		90,10		4,90		8,68
09.02.2026	24,00		174,38	152,60	21,78	90,15	48,26	41,89	5,80	2,90	21,00		21,00	21,75		21,75		89,67		4,90		8,03
10.02.2026	24,00		175,29	157,02	18,27	89,91	49,78	40,13	5,80	2,90	17,37		17,37	17,98		17,98		89,45		4,90		7,96
11.02.2026	24,00		177,78	156,74	21,04	90,18	50,23	39,95	5,80	2,90	19,94		19,94	20,65		20,65		89,71		4,90		8,18
12.02.2026	24,00		174,98	153,84	21,14	89,49	49,59	39,90	5,80	2,90	19,95		19,95	20,65		20,65		88,99		4,90		8,05
13.02.2026	24,00		168,74	147,95	20,79	89,86	47,94	41,92	5,80	2,90	20,01		20,01	20,72		20,72		89,30		4,90		8,09
14.02.2026	24,00		168,44	146,75	21,69	89,75	46,89	42,86	5,80	2,90	20,93		20,93	21,66		21,66		89,18		4,90		8,25
15.02.2026	24,00		169,94	146,68	23,26	90,27	46,99	43,28	5,80	2,90	22,46		22,46	23,26		23,26		89,75		4,90		8,46
16.02.2026	24,00		173,30	151,80	21,50	89,63	48,35	41,28	5,80	2,90	20,65		20,65	21,37		21,37		89,08		4,90		8,21
17.02.2026	24,00		174,38	153,07	21,31	90,05	48,85	41,20	5,80	2,90	20,45		20,45	21,17		21,17		89,57		4,90		8,24
18.02.2026	24,00		171,70	149,86	21,84	89,77	48,54	41,23	5,80	2,90	20,91		20,91	21,65		21,65		89,25		4,90		8,16
19.02.2026	24,00		170,98	150,06	20,92	89,73	48,32	41,41	5,80	2,90	20,04		20,04	20,74		20,74		89,31		4,90		8,11
20.02.2026	24,00		172,48	151,28	21,20	90,00	48,35	41,65	5,80	2,90	20,33		20,33	21,05		21,05		89,47		4,90		8,23
21.02.2026	24,00		178,51	156,64	21,87	89,28	49,75	39,53	5,80	2,90	20,88		20,88	21,61		21,61		88,70		4,90		8,16
22.02.2026	24,00		176,69	159,77	16,92	90,05	50,96	39,09	5,80	2,90	15,85		15,85	16,41		16,41		89,34		4,90		7,79
Среднее	24,00		172,01	151,11	20,91	90,14	48,22	41,91	5,80	2,90	20,14		20,14	20,85		20,85		89,62		4,90		8,22
Итого	744,00		5332,46	4684,26	648,20						624,20		624,20	646,31		646,31						254,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	27518	25166,30	2379,32		2443,04			859,76	2821,85
23.02.2026	33028	30007,20	3023,86		3110,41			1180,98	3589,85

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 254,67 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 646,31 м.куб.

0 час
Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ температуру на
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя "Абонент"
Идентификатор: b235dde-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2
25.02.26 14:38 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
25.02.26 16:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD