

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Вычислитель: БКТ-7 №208368		Режим (схема): Приборы УУТЗ поверены до:	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Расчетный алгоритм:		Тхв, гр.С= 0.24	
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qtex.гвс.ср=	Qгвс.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=
		Gtex.пот.=	Gгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																							Общее теплотптр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общ. Гкал	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
ч			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.01.26	24,00	-	80,69	73,47	7,22	87,98	49,81	38,17	0,69	0,49	21,26	-	21,26	21,99	-	21,99	-	87,53	-	-	-	3,44	
24.01.26	24,00	-	80,00	72,17	7,83	87,78	49,11	38,67	0,69	0,49	21,63	-	21,63	22,35	-	22,35	-	87,32	-	-	-	3,48	
25.01.26	24,00	-	77,81	70,22	7,59	87,05	48,16	38,89	0,69	0,49	21,00	-	21,00	21,69	-	21,69	-	86,53	-	-	-	3,40	
26.01.26	24,00	-	78,04	70,20	7,84	87,15	47,78	39,37	0,69	0,49	21,31	-	21,31	22,01	-	22,01	-	86,74	-	-	-	3,45	
27.01.26	24,00	-	80,35	72,65	7,70	87,85	49,01	38,84	0,69	0,49	21,62	-	21,62	22,36	-	22,36	-	87,47	-	-	-	3,50	
28.01.26	24,00	-	80,35	73,08	7,27	87,70	49,05	38,65	0,69	0,49	21,20	-	21,20	21,91	-	21,91	-	87,20	-	-	-	3,47	
29.01.26	24,00	-	79,63	71,70	7,93	88,08	48,37	39,71	0,69	0,49	21,64	-	21,64	22,36	-	22,36	-	87,65	-	-	-	3,55	
30.01.26	24,00	-	79,76	72,48	7,28	87,96	48,78	39,18	0,69	0,49	21,12	-	21,12	21,84	-	21,84	-	87,46	-	-	-	3,48	
31.01.26	24,00	-	75,97	68,77	7,20	87,64	46,97	40,67	0,69	0,49	20,32	-	20,32	20,99	-	20,99	-	87,13	-	-	-	3,43	
01.02.26	24,00	-	75,19	67,26	7,93	87,82	45,81	42,01	0,69	0,49	20,64	-	20,64	21,32	-	21,32	-	87,33	-	-	-	3,53	
02.02.26	24,00	-	80,64	72,44	8,20	87,89	48,09	39,80	0,69	0,49	21,98	-	21,98	22,74	-	22,74	-	87,45	-	-	-	3,61	
03.02.26	24,00	-	78,78	70,93	7,85	87,22	47,96	39,26	0,69	0,49	21,30	-	21,30	22,04	-	22,04	-	86,73	-	-	-	3,47	
04.02.26	24,00	-	77,46	70,29	7,17	87,12	47,41	39,71	0,69	0,49	20,54	-	20,54	21,21	-	21,21	-	86,69	-	-	-	3,42	
05.02.26	24,00	-	77,08	69,42	7,66	87,54	47,36	40,18	0,69	0,49	20,84	-	20,84	21,54	-	21,54	-	87,07	-	-	-	3,46	
06.02.26	24,00	-	75,31	68,37	6,94	86,75	46,10	40,65	0,69	0,49	19,85	-	19,85	20,52	-	20,52	-	86,25	-	-	-	3,39	
07.02.26	24,00	-	79,37	70,99	8,38	87,47	47,39	40,08	0,69	0,49	21,90	-	21,90	22,60	-	22,60	-	87,02	-	-	-	3,58	
08.02.26	24,00	-	81,48	72,82	8,66	88,00	48,84	39,16	0,69	0,49	22,46	-	22,46	23,22	-	23,22	-	87,50	-	-	-	3,62	
09.02.26	24,00	-	80,51	73,18	7,33	87,45	48,80	38,65	0,69	0,49	21,28	-	21,28	21,99	-	21,99	-	87,00	-	-	-	3,47	
10.02.26	24,00	-	83,93	76,45	7,48	87,21	50,14	37,07	0,69	0,49	22,05	-	22,05	22,77	-	22,77	-	86,80	-	-	-	3,49	
11.02.26	24,00	-	82,22	75,01	7,21	87,57	50,19	37,38	0,69	0,49	21,84	-	21,84	22,57	-	22,57	-	87,13	-	-	-	3,44	
12.02.26	24,00	-	81,25	73,14	8,11	86,90	49,24	37,66	0,69	0,49	22,49	-	22,49	23,25	-	23,25	-	86,43	-	-	-	3,46	
13.02.26	24,00	-	77,46	69,95	7,51	87,12	47,51	39,61	0,69	0,49	21,28	-	21,28	21,99	-	21,99	-	86,62	-	-	-	3,43	
14.02.26	24,00	-	77,15	69,20	7,95	86,98	46,81	40,17	0,69	0,49	21,52	-	21,52	22,23	-	22,23	-	86,49	-	-	-	3,48	
15.02.26	24,00	-	78,36	68,93	9,43	87,49	46,79	40,70	0,69	0,49	22,86	-	22,86	23,61	-	23,61	-	87,05	-	-	-	3,64	
16.02.26	24,00	-	79,31	71,96	7,35	87,01	48,12	38,89	0,69	0,49	21,43	-	21,43	22,17	-	22,17	-	86,53	-	-	-	3,44	
17.02.26	24,00	-	80,63	72,60	8,03	87,43	48,89	38,54	0,69	0,49	22,22	-	22,22	22,96	-	22,96	-	87,01	-	-	-	3,50	
18.02.26	24,00	-	78,72	70,65	8,07	87,12	48,32	38,80	0,69	0,49	21,87	-	21,87	22,59	-	22,59	-	86,66	-	-	-	3,45	
19.02.26	24,00	-	78,87	70,73	8,14	87,11	48,09	39,02	0,69	0,49	21,97	-	21,97	22,69	-	22,69	-	86,70	-	-	-	3,47	
20.02.26	24,00	-	78,84	71,11	7,73	87,36	48,42	38,94	0,69	0,49	21,59	-	21,59	22,29	-	22,29	-	86,90	-	-	-	3,45	
21.02.26	24,00	-	82,40	75,80	6,60	86,74	49,77	36,97	0,69	0,49	21,40	-	21,40	22,10	-	22,10	-	86,27	-	-	-	3,38	
22.02.26	24,00	-	85,80	77,63	8,17	87,48	51,18	36,30	0,69	0,49	23,29	-	23,29	24,08	-	24,08	-	87,03	-	-	-	3,54	
Среднее	24,00	-	79,46	71,73	7,73	87,42	48,33	39,09	0,69	0,49	21,54	-	21,54	22,26	-	22,26	-	86,96	-	-	0,00	3,48	
Итого	744,00	-	2463,36	2223,60	239,76	-	-	-	-	-	667,70	-	667,70	689,98	-	689,98	-	-	-	-	-	107,92	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.26		10450,940	9456,440	2774,460		2843,950		-	206,473	2890,000
	22.02.26		12914,300	11680,040	3442,160		3533,930		-	264,567	3634,000

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
0.24

°C

Гкал
м3
0,06
107,86
244,65
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: b235ddee-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:38 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

25.02.26 16:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD