Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго" | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207261 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Txв, гр.С= 0.24

Подающ.тр.(M1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.26	24,00	-	88,70	83,93	4,77	91,28	57,35	33,93	0,69	0,49	16,25	-	16,25	16,83	-	16,83	-	91,06	-	-	-	3,29
24.01.26	24,00	-	87,85	82,49	5,36	91,19	56,53	34,66	0,69	0,49	16,36	-	16,36	16,95	-	16,95	-	90,94	-	-	-	3,36
25.01.26	24,00	-	86,83	80,82	6,01	90,39	55,34	35,05	0,69	0,49	16,90	-	16,90	17,50	-	17,50	-	90,13	-	-	-	3,38
26.01.26	24,00	-	85,34	80,64	4,70	90,59	54,73	35,86	0,69	0,49	15,67	-	15,67	16,21	-	16,21	-	90,36	-	-	-	3,32
27.01.26	24,00	-	87,95	83,05	4,90	91,17	55,73	35,44	0,69	0,49	16,24	-	16,24	16,80	-	16,80	-	90,96	-	-	-	3,40
28.01.26	24,00	-	88,31	83,07	5,24	90,99	55,97	35,02	0,69	0,49	16,50	-	16,50	17,10	-	17,10	-	90,76	-	-	-	3,39
29.01.26	24,00	-	86,64	81,53	5,11	91,47	55,69	35,78	0,69	0,49	16,18	-	16,18	16,73	-	16,73	-	91,24	-	-	-	3,39
30.01.26	24,00	-	86,87	82,13	4,74	91,32	55,89	35,43	0,69	0,49	15,87	-	15,87	16,41	-	16,41	-	91,04	-	-	-	3,35
31.01.26	24,00	-	84,34	78,76	5,58	91,14	54,34	36,80	0,69	0,49	16,20	-	16,20	16,77	-	16,77	-	90,91	-	-	-	3,42
01.02.26	24,00	-	83,32	77,34	5,98	91,42	53,29	38,13	0,69	0,49	16,33	-	16,33	16,94	-	16,94	-	91,18	-	-	-	3,50
02.02.26	24,00	-	87,24	82,21	5,03	91,23	55,17	36,06	0,69	0,49	15,95	-	15,95	16,52	-	16,52	-	90,99	-	-	-	3,43
03.02.26	24,00	-	85,98	80,77	5,21	90,52	54,84	35,68	0,69	0,49	15,96	-	15,96	16,53	-	16,53	-	90,27	-	-	-	3,36
04.02.26	24,00	-	85,41	80,06	5,35	90,53	54,61	35,92	0,69	0,49	16,04	-	16,04	16,58	-	16,58	-	90,30	-	-	-	3,37
05.02.26	24,00	-	84,14	79,16	4,98	90,97	54,60	36,37	0,69	0,49	15,46	-	15,46	16,03	-	16,03	-	90,71	-	-	-	3,34
06.02.26	24,00	-	83,01	77,81	5,20	90,18	53,35	36,83	0,69	0,49	15,55	-	15,55	16,07	-	16,07	-	89,88	-	-	-	3,34
07.02.26	24,00	-	85,83	80,48	5,35	90,87	54,82	36,05	0,69	0,49	16,01	-	16,01	16,59	-	16,59	-	90,63	-	-	-	3,39
08.02.26	24,00	-	88,18	82,33	5,85	91,33	56,10	35,23	0,69	0,49	16,75	-	16,75	17,34	-	17,34	-	91,06	-	-	-	3,44
09.02.26	24,00	-	87,34	82,26	5,08	90,78	55,75	35,03	0,69	0,49	15,89	-	15,89	16,45	-	16,45	-	90,52	-	-	-	3,35
10.02.26	24,00	-	89,75	84,34	5,41	90,49	56,81	33,68	0,69	0,49	16,40	-	16,40	17,02	-	17,02	-	90,28	-	-	-	3,34
11.02.26	24,00	-	83,78	77,74	6,04	90,70	55,16	35,54	0,69	0,49	10,45	-	10,45	10,83	-	10,83	-	90,34	-	-	-	3,32
12.02.26	24,00	-	83,37	76,73	6,64	90,04	54,62	35,42	0,69	0,49	11,37	-	11,37	11,82	-	11,82	-	89,71	-	-	-	3,32
13.02.26	24,00	-	80,63	71,49	9,14	90,40	51,91	38,49	0,69	0,49	11,37	-	11,37	11,80	-	11,80	-	90,05	-	-	-	3,59
14.02.26	24,00	-	80,12	70,81	9,31	90,28	50,79	39,49	0,69	0,49	11,42	-	11,42	11,83	-	11,83	-	89,92	-	-	-	3,64
15.02.26	24,00	-	80,36	70,71	9,65	90,83	51,05	39,78	0,69	0,49	11,64	-	11,64	12,07	-	12,07	-	90,48	-	-	-	3,70
16.02.26	24,00	-	82,64	73,19	9,45	90,15	52,34	37,81	0,69	0,49	11,53	-	11,53	11,98	-	11,98	-	89,81	-	-	-	3,63
17.02.26	24,00	-	83,81	73,45	10,36	90,64	52,74	37,90	0,69	0,49	12,30	-	12,30	12,74	-	12,74	-	90,36	-	-	-	3,73
18.02.26	24,00	-	82,74	71,76	10,98	90,28	52,11	38,17	0,69	0,49	12,79	-	12,79	13,27	-	13,27	-	90,00	-	-	-	3,74
19.02.26	24,00	-	82,55	71,37	11,18	90,32	51,82	38,50	0,69	0,49	12,30	-	12,30	12,78	-	12,78	-	90,04	-	-	-	3,77
20.02.26	24,00	-	83,24	70,31	12,93	90,52	51,47	39,05	0,69	0,49	12,59	-	12,59	13,07	-	13,07	-	90,23	-	-	-	3,92
21.02.26	24,00	-	86,02	73,68	12,34	89,86	52,72	37,14	0,69	0,49	12,73	-	12,73	13,21	-	13,21	-	89,56	-	-	-	3,85
22.02.26	24,00	-	87,37	74,72	12,65	90,56	54,37	36,19	0,69	0,49	13,08	-	13,08	13,56	-	13,56	-	90,28	-	-	-	3,86
Среднее	24,00	-	85,15	78,04	7,11	90,72	54,26	36,47	0,69	0,49	14,52	-	14,52	15,04	-	15,04	-	90,45	-	-	0,00	3,49
Итого	744,00	-	2639,66	2419,14	220,52	-	-	-	-	-	450,08	-	450,08	466,33	-	466,33	-	-	-	-	-	108,20

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.01.26	3773,960	3573,340	717,020		739,580		-	61,016	998,000
	22.02.26	6413,620	5992,480	1167,100		1205,910		-	101,775	1742,000

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.24	°C	0,05	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			108,15	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			225,02	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: b235ddee-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **25.02.26** 14:38 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **25.02.26** 16:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD