

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:			Режим (схема):			Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 0.24		
Вычислитель: БКТ-7 №205591			Gmin=			№			Преобр.давления:		
Подающ.тр.(M1): №			Gmax=			№			Преобр.давления:		
Обратн.тр.(M2): №			Gmin=			№			Преобр.давления:		
Тр. ГВС(M3): №			Gmax=			№			Преобр.давления:		
Тр.цирк.ГВС(M4): №			Gmin=			№			Преобр.давления:		
Тр.подпитки(V5): №			Gmax=			№			Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:			зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			Преобр.давления:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот=			Qвент.=			Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час):			Qтех.гвс.ср=			Qтех.пот.=			Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот=			Gвент.=			Gтех.пот.=		
									Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Общие	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.26	24,00	-	113,23	108,20	5,03	90,72	61,50	29,22	0,69	0,49	53,81	-	53,81	55,73	-	55,73	-	90,77	-	-	-	3,63
24.01.26	24,00	-	112,09	106,07	6,02	90,63	60,93	29,70	0,69	0,49	53,47	-	53,47	55,40	-	55,40	-	90,68	-	-	-	3,71
25.01.26	24,00	-	109,85	103,68	6,17	89,83	59,94	29,89	0,69	0,49	52,41	-	52,41	54,32	-	54,32	-	89,87	-	-	-	3,66
26.01.26	24,00	-	108,90	103,84	5,06	90,05	59,74	30,31	0,69	0,49	51,72	-	51,72	53,60	-	53,60	-	90,11	-	-	-	3,61
27.01.26	24,00	-	111,85	106,88	4,97	90,68	60,78	29,90	0,69	0,49	53,07	-	53,07	55,00	-	55,00	-	90,73	-	-	-	3,65
28.01.26	24,00	-	112,17	106,60	5,57	90,53	60,98	29,55	0,69	0,49	53,34	-	53,34	55,27	-	55,27	-	90,58	-	-	-	3,66
29.01.26	24,00	-	110,19	104,73	5,46	90,99	60,78	30,21	0,69	0,49	52,40	-	52,40	54,33	-	54,33	-	91,05	-	-	-	3,67
30.01.26	24,00	-	111,03	105,51	5,52	90,82	60,97	29,85	0,69	0,49	52,77	-	52,77	54,69	-	54,69	-	90,87	-	-	-	3,66
31.01.26	24,00	-	106,79	100,61	6,18	90,65	59,73	30,92	0,69	0,49	50,94	-	50,94	52,79	-	52,79	-	90,70	-	-	-	3,68
01.02.26	24,00	-	105,36	98,36	7,00	90,92	58,95	31,97	0,69	0,49	50,47	-	50,47	52,29	-	52,29	-	90,96	-	-	-	3,79
02.02.26	24,00	-	111,16	106,06	5,10	90,78	60,60	30,18	0,69	0,49	52,72	-	52,72	54,65	-	54,65	-	90,83	-	-	-	3,68
03.02.26	24,00	-	109,55	103,81	5,74	90,04	60,05	29,99	0,69	0,49	52,02	-	52,02	53,93	-	53,93	-	90,08	-	-	-	3,64
04.02.26	24,00	-	108,49	103,10	5,39	90,03	59,79	30,24	0,69	0,49	51,50	-	51,50	53,37	-	53,37	-	90,08	-	-	-	3,61
05.02.26	24,00	-	107,86	100,95	6,91	90,48	59,56	30,92	0,69	0,49	51,50	-	51,50	53,40	-	53,40	-	90,53	-	-	-	3,76
06.02.26	24,00	-	105,51	100,03	5,48	89,68	58,91	30,77	0,69	0,49	50,20	-	50,20	51,94	-	51,94	-	89,72	-	-	-	3,58
07.02.26	24,00	-	109,23	103,64	5,59	90,38	60,07	30,31	0,69	0,49	51,85	-	51,85	53,76	-	53,76	-	90,43	-	-	-	3,65
08.02.26	24,00	-	112,35	105,33	7,02	90,83	60,86	29,97	0,69	0,49	53,65	-	53,65	55,57	-	55,57	-	90,87	-	-	-	3,81
09.02.26	24,00	-	111,33	106,83	4,50	90,28	60,84	29,44	0,69	0,49	52,58	-	52,58	54,50	-	54,50	-	90,33	-	-	-	3,56
10.02.26	24,00	-	114,15	109,58	4,57	90,03	61,48	28,55	0,69	0,49	53,91	-	53,91	55,84	-	55,84	-	90,08	-	-	-	3,55
11.02.26	24,00	-	114,09	109,68	4,41	90,26	61,79	28,47	0,69	0,49	53,87	-	53,87	55,80	-	55,80	-	90,31	-	-	-	3,53
12.02.26	24,00	-	112,76	106,48	6,28	89,60	60,84	28,76	0,69	0,49	53,62	-	53,62	55,53	-	55,53	-	89,65	-	-	-	3,63
13.02.26	24,00	-	108,00	103,01	4,99	89,95	60,05	29,90	0,69	0,49	51,13	-	51,13	53,01	-	53,01	-	89,99	-	-	-	3,54
14.02.26	24,00	-	107,29	101,97	5,32	89,83	59,51	30,32	0,69	0,49	50,90	-	50,90	52,69	-	52,69	-	89,87	-	-	-	3,58
15.02.26	24,00	-	107,93	101,26	6,67	90,37	59,43	30,94	0,69	0,49	51,55	-	51,55	53,37	-	53,37	-	90,41	-	-	-	3,75
16.02.26	24,00	-	111,02	105,66	5,36	89,72	60,14	29,58	0,69	0,49	52,59	-	52,59	54,50	-	54,50	-	89,76	-	-	-	3,62
17.02.26	24,00	-	111,64	106,67	4,97	90,18	60,79	29,39	0,69	0,49	52,80	-	52,80	54,72	-	54,72	-	90,23	-	-	-	3,59
18.02.26	24,00	-	109,20	104,04	5,16	89,84	60,28	29,56	0,69	0,49	51,74	-	51,74	53,57	-	53,57	-	89,89	-	-	-	3,55
19.02.26	24,00	-	110,19	103,64	6,55	89,88	59,98	29,90	0,69	0,49	52,48	-	52,48	54,35	-	54,35	-	89,95	-	-	-	3,70
20.02.26	24,00	-	110,24	105,41	4,83	90,04	60,36	29,68	0,69	0,49	52,07	-	52,07	53,99	-	53,99	-	90,08	-	-	-	3,57
21.02.26	24,00	-	114,49	109,12	5,37	89,43	60,99	28,44	0,69	0,49	54,18	-	54,18	56,10	-	56,10	-	89,48	-	-	-	3,59
22.02.26	24,00	-	115,71	111,10	4,61	90,15	62,02	28,13	0,69	0,49	54,56	-	54,56	56,49	-	56,49	-	90,19	-	-	-	3,55
Среднее	24,00	-	110,44	104,90	5,54	90,25	60,41	29,84	0,69	0,49	52,45	-	52,45	54,34	-	54,34	-	90,29	-	-	0,00	3,64
Итого	744,00	-	3423,65	3251,85	171,80	-	-	-	-	-	1625,82	-	1625,82	1684,50	-	1684,50	-	-	-	-	-	112,72

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.26	11752,520	11196,370	5350,380		5499,010		-	419,258	2557,000
	22.02.26	15176,170	14448,220	6976,200		7183,510		-	566,165	3301,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

0.24 °C
0,04
112,68
175,31
Гкал
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: b235dde-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.02.26 14:38 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 16:48 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD