

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 18, лит. А			Договор:	36984.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 18/20, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	126847		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	24.08.2029			Режим (схема):							
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 205588			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ	0,3			45				КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ	0,3			45				КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ	0,2			30				ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1554			Qвент.= 0			Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0			Qгвс.= 0,0925		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0			Qгвс.ср= 0,042		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 47,2101			Gвент.= 0			Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0			Gгвс.= 16,8 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00	*	96,15	85,31	10,84	93,43	48,52	44,91	6,80	4,90	9,88		9,88	10,14		10,14		79,76				4,85
24.01.2026	24,00		95,44	84,27	11,17	93,56	48,05	45,51	6,80	4,90	10,07		10,07	10,35		10,35		78,98				4,89
25.01.2026	24,00		93,94	79,55	14,39	93,27	47,29	45,98	6,80	4,90	13,36		13,36	13,63		13,63		68,11				5,01
26.01.2026	24,00		98,09	87,57	10,52	93,23	47,81	45,42	6,80	4,90	9,48		9,48	9,73		9,73		78,43				4,96
27.01.2026	24,00		102,17	91,25	10,92	94,06	49,19	44,87	6,80	4,90	9,80		9,80	10,11		10,11		80,25				5,13
28.01.2026	24,00	*	102,63	91,99	10,64	94,05	49,31	44,74	6,80	4,90	9,54		9,54	9,81		9,81		80,00				5,12
29.01.2026	24,00		101,89	91,40	10,49	93,10	48,66	44,44	6,80	4,90	9,41		9,41	9,69		9,69		80,22				5,05
30.01.2026	24,00	*	102,12	91,24	10,88	93,97	49,01	44,96	6,80	4,90	9,80		9,80	10,09		10,09		79,21				5,14
31.01.2026	24,00	*	100,95	87,96	12,99	93,47	48,04	45,43	6,80	4,90	11,85		11,85	12,17		12,17		75,24				5,22
01.02.2026	24,00		100,48	86,04	14,44	93,81	47,36	46,45	6,80	4,90	13,29		13,29	13,62		13,62		72,52				5,36
02.02.2026	24,00	*	102,92	90,67	12,25	94,07	48,51	45,56	6,80	4,90	11,26		11,26	11,57		11,57		78,06				5,29
03.02.2026	24,00		102,50	91,33	11,17	93,65	48,74	44,91	6,80	4,90	9,97		9,97	10,26		10,26		78,27				5,16
04.02.2026	24,00		102,75	91,28	11,47	93,44	48,81	44,63	6,80	4,90	10,29		10,29	10,57		10,57		76,50				5,15
05.02.2026	24,00	*	101,95	90,20	11,75	93,83	48,70	45,13	6,80	4,90	10,64		10,64	10,90		10,90		76,26				5,18
06.02.2026	24,00		102,01	89,50	12,51	93,41	48,11	45,30	6,80	4,90	11,34		11,34	11,64		11,64		76,08				5,23
07.02.2026	24,00	*	102,76	91,64	11,12	93,45	48,64	44,81	6,80	4,90	10,08		10,08	10,34		10,34		79,34				5,15
08.02.2026	24,00	*	73,21	79,13	-5,92	94,05	49,54	44,51	6,80	4,90	12,75		12,75	13,02		13,02		66,96				2,98
09.02.2026	24,00	*	102,41	91,28	11,13	93,24	48,06	45,18	6,80	4,90	9,67		9,67	10,00		10,00		89,90				5,17
10.02.2026	24,00	*	102,09	91,73	10,36	93,13	48,78	44,35	6,80	4,90	9,08		9,08	9,36		9,36		90,18				5,04
11.02.2026	24,00		101,58	91,40	10,18	93,76	49,32	44,44	6,80	4,90	8,91		8,91	9,22		9,22		90,67				5,02
12.02.2026	24,00		101,75	90,48	11,27	92,87	48,90	43,97	6,80	4,90	9,85		9,85	10,22		10,22		90,15				5,03
13.02.2026	24,00	*	99,61	88,98	10,63	93,30	48,20	45,10	6,80	4,90	9,12		9,12	9,45		9,45		89,38				5,01
14.02.2026	24,00	*	99,66	88,35	11,31	92,81	47,40	45,41	6,80	4,90	9,74		9,74	10,10		10,10		89,01				5,07
15.02.2026	24,00	*	99,29	88,19	11,10	93,68	47,32	46,36	6,80	4,90	9,53		9,53	9,90		9,90		90,20				5,14
16.02.2026	24,00		100,85	90,15	10,70	93,99	48,23	45,76	6,80	4,90	9,13		9,13	9,49		9,49		91,95				5,14
17.02.2026	24,00	*	101,13	90,27	10,86	93,62	48,35	45,27	6,80	4,90	9,27		9,27	9,60		9,60		91,22				5,11
18.02.2026	24,00	*	100,63	89,65	10,98	94,09	48,53	45,56	6,80	4,90	9,46		9,46	9,80		9,80		90,64				5,12
19.02.2026	24,00		101,43	89,83	11,60	93,75	48,32	45,43	6,80	4,90	9,97		9,97	10,34		10,34		89,69				5,18
20.02.2026	24,00	*	100,99	90,16	10,83	93,68	48,48	45,20	6,80	4,90	9,22		9,22	9,55		9,55		90,12				5,10
21.02.2026	24,00		103,02	91,59	11,43	93,83	49,16	44,67	6,80	4,90	9,78		9,78	10,13		10,13		91,16				5,17
22.02.2026	24,00	*	102,44	92,61	9,83	93,79	49,88	43,91	6,80	4,90	8,06		8,06	8,37		8,37		91,81				5,00
Среднее	24,00		99,96	89,19	10,77	93,59	48,49	45,10	6,80	4,90	10,12		10,12	10,42		10,42		82,91				5,04
Итого	744,00		3098,84	2765,00	333,84						313,60		313,60	323,17		323,17						156,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	6357,01	5386,26	735,15		755,19			349,82	1709,00
23.02.2026	9552,62	8237,70	1058,03		1087,91			537,36	2477,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 156,09 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 323,17 м.куб.

0 час

Гкал

0,08

куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НА

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета

Идентификатор: b235dde-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2

25.02.26 14:38 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD