

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 30, лит. А**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 30, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36990.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Отопление 126852**
график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131886	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,183	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,5949	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00	*	68,53	69,93	-1,40	92,01	56,38	35,63	6,40	0,00												2,37
24.01.2026	24,00	*	67,53	68,97	-1,44	92,13	55,98	36,15	6,40	0,00												2,37
25.01.2026	24,00	*	66,56	68,04	-1,48	91,83	55,31	36,52	6,30	0,00												2,36
26.01.2026	24,00	*	70,04	71,59	-1,55	91,82	55,83	35,99	6,30	0,00												2,44
27.01.2026	24,00	*	72,15	73,73	-1,58	92,74	57,32	35,42	6,30	0,00												2,48
28.01.2026	24,00	*	72,39	74,03	-1,64	92,74	57,51	35,23	6,30	0,00												2,47
29.01.2026	24,00	*	72,96	74,69	-1,73	91,78	56,73	35,05	6,30	0,00												2,47
30.01.2026	24,00	*	71,21	72,98	-1,77	92,62	57,29	35,33	6,30	0,00												2,43
31.01.2026	24,00	*	70,44	72,24	-1,80	92,13	56,27	35,86	6,20	0,00												2,44
01.02.2026	24,00	*	68,77	70,46	-1,69	92,43	55,68	36,75	6,10	0,00												2,44
02.02.2026	24,00	*	72,51	74,16	-1,65	92,72	56,79	35,93	6,30	0,00												2,52
03.02.2026	24,00	*	74,69	76,38	-1,69	92,32	56,85	35,47	6,30	0,00												2,57
04.02.2026	24,00	*	72,31	73,97	-1,66	92,11	56,71	35,40	6,20	0,00												2,48
05.02.2026	24,00	*	72,46	74,20	-1,74	92,47	56,73	35,74	6,20	0,00												2,50
06.02.2026	24,00	*	71,11	72,86	-1,75	92,06	56,04	36,02	6,20	0,00												2,47
07.02.2026	24,00	*	71,76	73,51	-1,75	92,10	56,40	35,70	6,30	0,00												2,48
08.02.2026	24,00	*	73,19	75,01	-1,82	93,21	57,87	35,34	6,40	0,00												2,49
09.02.2026	24,00	*	71,70	73,46	-1,76	91,91	56,74	35,17	6,20	0,00												2,43
10.02.2026	24,00	*	72,03	73,83	-1,80	91,77	57,29	34,48	6,30	0,00												2,39
11.02.2026	24,00	*	71,73	73,59	-1,86	92,40	57,97	34,43	6,20	0,00												2,37
12.02.2026	24,00	*	72,39	74,30	-1,91	91,50	57,39	34,11	6,20	0,00												2,37
13.02.2026	24,00	*	71,45	73,42	-1,97	91,90	56,75	35,15	6,10	0,00												2,41
14.02.2026	24,00	*	69,63	71,66	-2,03	91,39	55,99	35,40	6,10	0,00												2,36
15.02.2026	24,00	*	70,32	72,49	-2,17	92,23	56,07	36,16	6,10	0,00												2,43
16.02.2026	24,00	*	71,68	73,95	-2,27	92,60	56,97	35,63	6,20	0,00												2,44
17.02.2026	24,00	*	70,50	72,81	-2,31	92,23	57,01	35,22	6,20	0,00												2,36
18.02.2026	24,00	*	69,79	72,19	-2,40	92,69	57,24	35,45	6,20	0,00												2,35
19.02.2026	24,00	*	70,86	73,39	-2,53	92,34	57,05	35,29	6,20	0,00												2,37
20.02.2026	24,00	*	72,54	75,15	-2,61	92,32	57,20	35,12	6,20	0,00												2,41
21.02.2026	24,00	*	72,35	75,01	-2,66	92,46	57,81	34,65	6,40	0,00												2,37
22.02.2026	24,00	*	72,89	75,62	-2,73	92,47	58,54	33,93	6,30	0,00												2,32
Среднее	24,00		71,24	73,15	-1,91	92,24	56,83	35,41	6,25	0,00												2,42
Итого	744,00		2208,47	2267,62	-59,15																	75,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	155599	156682,00						3602,41	58954,10
23.02.2026	157875	159018,00						3679,91	59722,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,24 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, **75,16** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:38 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
25.02.26 16:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за прибор учета: 360003Кертин (от абонента)

Идентификатор: b235ddece-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2

Представитель теплоснабжающей организации