

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 23, лит. А				Договор:	36978.046.6				Телефон:					Узел учета:	ГВС			
Адрес:	Цимбалина ул, д. 23, лит. А ГВС				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	125316			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	130/70			
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028				Режим (схема):									
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 220998				расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:										
Подающий трубопровод (M1)																			
Обратный трубопровод (M2)																			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ				0,2	30	КТСП-Н												
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ				0,2	30	КТСП-Н												
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето:	Qгвс=M3*(h3-hxв)												
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0,038	Qгвс.=	0,4132									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0,038	Qгвс.ср=	0,1199									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	0	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	15,2	Gгвс.=	47,96	Gгвс.м=								

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00										34,70	8,04	26,66	35,41	8,04	27,37		67,05	28,24	5,80	4,90	2,10
24.01.2026	24,00	*									36,25	7,34	28,91	37,03	7,34	29,69		67,52	27,28	5,80	4,90	2,25
25.01.2026	24,00	*									36,11	6,61	29,50	36,81	6,61	30,20		66,83	25,02	5,80	4,90	2,25
26.01.2026	24,00	*									36,58	6,38	30,20	37,30	6,38	30,92		65,87	25,96	5,80	4,90	2,24
27.01.2026	24,00	*									17,32	4,52	12,80	17,65	4,52	13,13		64,87	27,17	5,80	4,90	1,00
28.01.2026	24,00	*									52,14	1,09	51,05	53,26	1,09	52,17		67,55	11,99	5,80	4,90	3,51
29.01.2026	24,00	*									35,89	0,00	35,89	36,60	0,00	36,60		64,40	12,44	5,80	4,90	2,31
30.01.2026	24,00	*									36,56	0,00	36,56	37,31	0,00	37,31		65,87	13,45	5,80	4,90	2,41
31.01.2026	24,00	*									42,65	0,00	42,65	43,53	0,00	43,53		66,85	13,97	5,80	4,90	2,85
01.02.2026	24,00	*									41,83	0,00	41,83	42,70	0,00	42,70		66,72	10,25	5,80	4,90	2,79
02.02.2026	24,00	*									35,33	3,73	31,60	36,04	3,73	32,31		65,52	27,30	5,80	4,90	2,21
03.02.2026	24,00	*									41,42	8,37	33,05	42,27	8,37	33,90		66,19	28,93	5,80	4,90	2,50
04.02.2026	24,00	*									39,79	7,95	31,84	40,59	7,95	32,64		65,63	28,78	5,80	4,90	2,38
05.02.2026	24,00	*									37,83	6,05	31,78	38,58	6,05	32,53		65,30	26,72	5,80	4,90	2,31
06.02.2026	24,00										42,38	5,94	36,44	43,22	5,94	37,28		65,52	25,86	5,80	4,90	2,62
07.02.2026	24,00										42,28	7,37	34,91	43,15	7,37	35,78		66,34	28,40	5,80	4,90	2,60
08.02.2026	24,00	*									43,41	7,13	36,28	44,31	7,13	37,18		66,78	26,86	5,80	4,90	2,71
09.02.2026	24,00										40,46	7,37	33,09	41,27	7,37	33,90		65,86	28,37	5,80	4,90	2,46
10.02.2026	24,00										38,67	8,13	30,54	39,48	8,13	31,35		65,98	29,79	5,80	4,90	2,31
11.02.2026	24,00										39,09	7,65	31,44	39,87	7,65	32,22		66,05	29,49	5,80	4,90	2,36
12.02.2026	24,00										38,86	7,89	30,97	39,63	7,89	31,74		65,85	29,82	5,80	4,90	2,33
13.02.2026	24,00										39,55	7,96	31,59	40,36	7,96	32,40		65,80	29,09	5,80	4,90	2,37
14.02.2026	24,00	*									40,31	7,95	32,36	41,13	7,95	33,18		65,81	27,50	5,80	4,90	2,43
15.02.2026	24,00	*									40,39	8,09	32,30	41,18	8,09	33,09		66,02	26,25	5,80	4,90	2,46
16.02.2026	24,00										37,66	9,08	28,58	38,40	9,08	29,32		65,76	28,52	5,80	4,90	2,22
17.02.2026	24,00	*									43,91	5,94	37,97	44,84	5,94	38,90		67,24	27,25	5,80	4,90	2,79
18.02.2026	24,00										40,20	6,95	33,25	41,02	6,95	34,07		65,63	28,89	5,80	4,90	2,44
19.02.2026	24,00	*									39,98	5,23	34,75	40,77	5,23	35,54		66,34	27,99	5,80	4,90	2,51
20.02.2026	24,00	*									40,28	6,30	33,98	41,08	6,30	34,78		65,80	27,82	5,80	4,90	2,47
21.02.2026	24,00	*									40,56	6,02	34,54	41,38	6,02	35,36		66,42	28,24	5,80	4,90	2,52
22.02.2026	24,00	*									38,23	6,42	31,81	39,01	6,42	32,59		65,75	29,01	5,80	4,90	2,33
Среднее	24,00										39,05	5,85	33,20	39,84	5,85	33,99		66,10	25,38	5,80	4,90	2,42
Итого	744,00										1210,62	181,50	1029,12	1235,18	181,50	1053,68						75,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026			17941,50	3101,29	22714,90	3241,09		1059,84	8452,00
23.02.2026			19187,30	3291,97	23985,90	3431,77		1136,93	9220,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 74,94 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 1053,68 м.куб.

0 час
0,1 куб.м
0,1 час

Гкал
куб.м
час

0,1 час

Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:38 (MSK)

25.02.26 16:48 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: b235ddee-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2