

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Цимбалына, д. 23, лит. А
Адрес: Цимбалына ул, д. 23, лит. А ИТП2
Обслуживающая организация:
Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)

Телефон:

Отопление

Код УУТЭ:

125317

2-х трубная схема

график: 130/70

Преобр.давления:

КТСП-Н

КТСП-Н

$$Q_{гвс} = M_3 \cdot (h_3 - h_{хв})$$

QrE

QTE

GRE

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			Т	Т	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.01.2026	24,00		156,55	156,55	0,00	82,57	58,15	24,42	6,80	4,90											3,83	
24.01.2026	24,00		156,77	156,77	0,00	79,30	56,17	23,13	6,80	4,90											3,63	
25.01.2026	24,00		157,14	157,14	0,00	79,36	55,97	23,39	6,80	4,90											3,68	
26.01.2026	24,00		158,12	158,12	0,00	77,33	54,53	22,80	6,80	4,90											3,61	
27.01.2026	24,00		159,42	159,42	0,00	79,28	55,75	23,53	6,80	4,90											3,76	
28.01.2026	24,00		157,73	157,73	0,00	79,46	55,72	23,74	6,80	4,90											3,75	
29.01.2026	24,00		156,45	156,45	0,00	81,01	56,42	24,59	6,80	4,90											3,85	
30.01.2026	24,00		160,10	160,10	0,00	81,44	57,15	24,29	6,80	4,90											3,89	
31.01.2026	24,00		153,50	153,50	0,00	81,13	55,94	25,19	6,80	4,90											3,87	
01.02.2026	24,00		153,00	153,00	0,00	80,05	54,77	25,28	6,80	4,90											3,87	
02.02.2026	24,00		158,46	158,46	0,00	82,98	57,30	25,68	6,80	4,90											4,08	
03.02.2026	24,00		158,81	158,81	0,00	84,34	58,62	25,72	6,80	4,90											4,09	
04.02.2026	24,00		157,79	157,79	0,00	84,49	58,51	25,98	6,80	4,90											4,11	
05.02.2026	24,00		154,90	154,90	0,00	77,77	54,50	23,27	6,80	4,90											3,61	
06.02.2026	24,00		156,63	156,63	0,00	83,32	57,28	26,04	6,80	4,90											4,09	
07.02.2026	24,00		158,03	158,03	0,00	85,30	58,96	26,34	6,80	4,90											4,17	
08.02.2026	24,00		159,72	159,72	0,00	86,02	59,99	26,03	6,80	4,90											4,17	
09.02.2026	24,00		158,43	158,43	0,00	84,16	58,81	25,35	6,80	4,90											4,03	
10.02.2026	24,00		159,70	159,70	0,00	84,98	60,01	24,97	6,80	4,90											4,00	
11.02.2026	24,00		154,92	154,92	0,00	81,31	57,52	23,79	6,80	4,90											3,69	
12.02.2026	24,00		158,07	158,07	0,00	83,69	59,28	24,41	6,80	4,90											3,87	
13.02.2026	24,00		156,71	156,71	0,00	82,34	57,87	24,47	6,80	4,90											3,84	
14.02.2026	24,00		157,54	157,54	0,00	83,41	57,96	25,45	6,80	4,90											4,02	
15.02.2026	24,00		158,40	15																		

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	99871,8	89791,40						1489,97	19872,00
23.02.2026	94925,4	94845,00						1615,68	20640,00

Период превышения t_2 :

0,1 °C

Количество потреблённой тепловой энергии Q_{общ.} 121.84 Гкал

M.KV6

М.КУБ.

~~Гкал~~

0 час
час

куб м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ТЭК СПб". Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944

ООО "НИКО-НЭО ИЛЕРСКОГО РАЙОНА" СРЕДНИЙ

ООО "ИММО-НЭС ИТЕРАЦИОН РАЙОН"

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: b235ddee-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2

MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6E7

Представитель теплоснабжающей организации