Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	**Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 12, лит. Д**	Договор: **38005.046.6**	Телефон:	Узел учета:	**Общий**
Адрес:	**Шелгунова ул, д. 12, лит. Д**	Строит.адрес:		Код УУТЭ:	**131763**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**	график:	**150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **28.09.2029** Режим (схема): **ОП: СИ-3 ТЗ-2 ФТ-1; МП: СИ-3 ТЗ-2 ФТ-1;**

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 204780**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3158**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,193**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0536**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**94,74**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**21,44**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

			Учет (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00		131,58	120,45	11,13	90,15	49,74	40,41	6,80	4,90	10,18		10,18	10,54		10,54		89,65				5,88
24.01.2026	24,00		129,91	118,78	11,13	90,07	49,10	40,97	6,80	4,90	10,13		10,13	10,50		10,50		89,54				5,88
25.01.2026	24,00		128,04	116,21	11,83	89,26	48,09	41,17	6,80	4,90	10,86		10,86	11,26		11,26		88,68				5,84
26.01.2026	24,00		129,21	115,71	13,50	89,49	47,63	41,86	6,80	4,90	12,56		12,56	13,01		13,01		89,18				6,06
27.01.2026	24,00		131,59	119,03	12,56	90,14	48,71	41,43	6,80	4,90	11,53		11,53	11,94		11,94		89,89				6,07
28.01.2026	24,00		132,22	119,22	13,00	89,99	48,84	41,15	6,80	4,90	11,97		11,97	12,40		12,40		89,62				6,08
29.01.2026	24,00		130,96	117,91	13,05	90,44	48,69	41,75	6,80	4,90	11,98		11,98	12,41		12,41		90,15				6,11
30.01.2026	24,00		133,02	119,75	13,27	90,23	49,07	41,16	6,80	4,90	12,24		12,24	12,67		12,67		89,77				6,13
31.01.2026	24,00		128,88	114,73	14,15	90,04	47,67	42,37	6,80	4,90	13,20		13,20	13,67		13,67		89,77				6,15
01.02.2026	24,00		126,82	112,69	14,13	90,32	46,88	43,44	6,80	4,90	13,13		13,13	13,61		13,61		90,02				6,18
02.02.2026	24,00		131,29	119,32	11,97	90,21	48,26	41,95	6,80	4,90	10,98		10,98	11,35		11,35		89,88				6,10
03.02.2026	24,00		128,24	116,69	11,55	89,48	47,79	41,69	6,80	4,90	10,61		10,61	10,97		10,97		88,94				5,91
04.02.2026	24,00		127,76	115,68	12,08	89,48	47,45	42,03	6,80	4,90	11,25		11,25	11,63		11,63		88,97				5,95
05.02.2026	24,00		125,46	114,38	11,08	89,91	47,37	42,54	6,80	4,90	10,19		10,19	10,54		10,54		89,34				5,87
06.02.2026	24,00		123,49	112,30	11,19	89,15	46,55	42,60	6,80	4,90	10,29		10,29	10,63		10,63		88,59				5,79
07.02.2026	24,00		128,93	116,43	12,50	89,85	47,70	42,15	6,80	4,90	11,63		11,63	12,04		12,04		89,45				6,04
08.02.2026	24,00		131,13	119,20	11,93	90,29	48,67	41,62	6,80	4,90	10,91		10,91	11,31		11,31		89,57				6,05
09.02.2026	24,00		130,81	119,42	11,39	89,74	48,47	41,27	6,80	4,90	10,37		10,37	10,73		10,73		89,29				5,96
10.02.2026	24,00		133,62	122,61	11,01	89,51	49,34	40,17	6,80	4,90	9,97		9,97	10,32		10,32		89,08				5,92
11.02.2026	24,00		133,54	122,51	11,03	89,73	49,68	40,05	6,80	4,90	9,97		9,97	10,31		10,31		89,26				5,90
12.02.2026	24,00		131,95	120,32	11,63	89,07	49,19	39,88	6,80	4,90	10,60		10,60	10,97		10,97		88,56				5,84
13.02.2026	24,00		126,45	115,50	10,95	89,42	48,03	41,39	6,80	4,90	9,89		9,89	10,21		10,21		88,80				5,76
14.02.2026	24,00		126,09	114,45	11,64	89,32	47,28	42,04	6,80	4,90	10,64		10,64	10,97		10,97		88,76				5,86
15.02.2026	24,00		128,30	114,64	13,66	89,87	47,33	42,54	6,80	4,90	12,64		12,64	13,07		13,07		89,46				6,11
16.02.2026	24,00		130,86	118,79	12,07	89,19	48,24	40,95	6,80	4,90	10,99		10,99	11,35		11,35		88,53				5,95
17.02.2026	24,00		131,57	119,71	11,86	89,67	48,69	40,98	6,80	4,90	10,71		10,71	11,09		11,09		89,21				5,98
18.02.2026	24,00		129,73	116,96	12,77	89,31	48,12	41,19	6,80	4,90	11,75		11,75	12,15		12,15		88,81				5,96
19.02.2026	24,00		128,40	117,75	10,65	89,35	48,13	41,22	6,80	4,90	9,60		9,60	9,92		9,92		88,89				5,81
20.02.2026	24,00		129,85	118,35	11,50	89,51	48,26	41,25	6,80	4,90	10,46		10,46	10,84		10,84		89,00				5,92
21.02.2026	24,00		134,14	122,69	11,45	88,91	49,17	39,74	6,80	4,90	10,38		10,38	10,73		10,73		88,24				5,90
22.02.2026	24,00		135,46	124,46	11,00	89,60	50,21	39,39	6,80	4,90	10,02		10,02	10,34		10,34		89,00				5,90
Среднее	24,00		129,98	117,96	12,02	89,70	48,33	41,37	6,80	4,90	11,02		11,02	11,40		11,40		89,22				5,96
Итого	**744,00**		**4029,30**	**3656,64**	**372,66**						**341,63**		**341,63**	**353,48**		**353,48**						**184,86**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	5828,36	5317,00	458,61		472,32			271,04	1067,00
23.02.2026	9990,54	9095,32	810,47		836,40			493,30	1835,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**0** час	Гкал	Ответственный оператор тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**0** час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	**0,24** °C	**0,09** Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**184,77** Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	**353,48** м.куб.		

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: dc9be179-dbaf-4c5a-8a54-3489c33a7497

_____ / _____ /

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **25.02.26** 14:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **25.02.26** 16:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

_____ / _____ /