

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.26, лит. Л			Договор:	36950.046.6			Телефон:		Узел учета:	Общий												
Адрес:	Шелгунова ул, д. 26, лит. Л			Строит.адрес:						Код УУТЭ:	124665												
Обслуживающая организация:				Телефон:																			
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема						график: 150/70												
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				13.07.2029		Режим (схема):		ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1; МП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;							
Вычислитель:				ВКТ-7.04 № 219193				расходомер:				Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:					
Подающий трубопровод (М1)				ПРЭМ				0,067				30				КТСП-Н							
Обратный трубопровод (М2)				ПРЭМ				0,067				30				КТСП-Н							
Подающий ГВС (М3)				ПРЭМ				0,067				30				КТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (М4)				ПРЭМ				0,027				12				КТСП-Н							
Подпиточный трубопровод (Vп)																							
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)															
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,164				Qвент.= 0				Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0				Qгвс.= 0,1214			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:																Qтех.гвс.ср= 0				Qгвс.ср= 0,0552			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 49,2				Gвент.= 0				Gтех.= 0				Gтех.гвс= 0				Gгвс.= 22,08 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00		218,74	211,05	7,69	91,59	70,77	20,82	6,80	4,90	85,12	80,48	4,64	88,28	82,90	5,38		91,67	81,88	5,80	4,90	5,12
24.01.2026	24,00		217,08	208,19	8,89	91,52	70,41	21,11	6,80	4,90	85,30	79,15	6,15	88,43	81,55	6,88		91,60	81,69	5,80	4,90	5,23
25.01.2026	24,00		214,55	203,04	11,51	90,72	69,41	21,31	6,80	4,90	85,47	77,29	8,18	88,57	79,55	9,02		90,78	80,78	5,80	4,90	5,39
26.01.2026	24,00		211,49	202,20	9,29	90,98	69,38	21,60	6,80	4,90	82,95	77,13	5,82	85,98	79,35	6,63		91,06	80,80	5,80	4,90	5,23
27.01.2026	24,00		216,21	208,54	7,67	91,59	70,43	21,16	6,80	4,90	84,19	79,43	4,76	87,28	81,83	5,45		91,68	81,65	5,80	4,90	5,14
28.01.2026	24,00		217,06	208,32	8,74	91,42	70,51	20,91	6,80	4,90	84,82	79,30	5,52	87,97	81,69	6,28		91,50	81,64	5,80	4,90	5,17
29.01.2026	24,00		213,78	204,80	8,98	91,92	70,35	21,57	6,80	4,90	83,73	78,03	5,70	86,87	80,36	6,51		92,00	81,79	5,80	4,90	5,26
30.01.2026	24,00	*	213,06	205,01	8,05	91,75	70,41	21,34	6,80	4,90	80,98	75,39	5,59	83,98	80,49	3,49		91,84	81,78	5,80	4,90	5,13
31.01.2026	24,00		207,54	197,54	10,00	91,61	69,44	22,17	6,80	4,90	83,13	75,38	7,75	86,20	77,60	8,60		91,68	81,12	5,80	4,90	5,32
01.02.2026	24,00		205,77	194,20	11,57	91,93	68,96	22,97	6,80	4,90	83,38	73,99	9,39	86,50	76,15	10,35		91,98	81,06	5,80	4,90	5,54
02.02.2026	24,00		216,19	206,74	9,45	91,68	70,22	21,46	6,80	4,90	86,02	78,80	7,22	89,19	81,20	7,99		91,76	81,63	5,80	4,90	5,32
03.02.2026	24,00		212,77	203,10	9,67	90,95	69,68	21,27	6,80	4,90	84,80	77,60	7,20	87,90	79,84	8,06		91,01	80,96	5,80	4,90	5,22
04.02.2026	24,00		210,52	201,32	9,20	90,98	69,51	21,47	6,80	4,90	83,68	76,94	6,74	86,72	79,19	7,53		91,05	80,79	5,80	4,90	5,18
05.02.2026	24,00		208,45	199,08	9,37	91,43	69,47	21,96	6,80	4,90	83,03	75,99	7,04	86,07	78,22	7,85		91,50	81,03	5,80	4,90	5,25
06.02.2026	24,00		204,05	196,02	8,03	90,67	68,41	22,26	6,80	4,90	80,65	74,87	5,78	83,58	77,03	6,55		90,72	80,01	5,80	4,90	5,11
07.02.2026	24,00		213,08	202,56	10,52	91,32	69,64	21,68	6,80	4,90	85,41	77,23	8,18	88,54	79,52	9,02		91,39	81,09	5,80	4,90	5,37
08.02.2026	24,00		218,74	207,12	11,62	91,73	70,52	21,21	6,80	4,90	88,08	78,94	9,14	91,31	81,29	10,02		91,79	81,82	5,80	4,90	5,48
09.02.2026	24,00		217,33	207,15	10,18	91,18	70,03	21,15	6,80	4,90	86,71	79,01	7,70	89,89	81,40	8,49		91,26	81,28	5,80	4,90	5,33
10.02.2026	24,00		222,01	212,58	9,43	90,88	70,65	20,23	6,80	4,90	88,07	81,15	6,92	91,27	83,55	7,72		90,97	81,46	5,80	4,90	5,18
11.02.2026	24,00		221,32	212,56	8,76	91,11	70,85	20,26	6,80	4,90	87,47	81,23	6,24	90,67	83,63	7,04		91,19	81,67	5,80	4,90	5,12
12.02.2026	24,00		217,94	208,61	9,33	90,47	70,07	20,40	6,80	4,90	86,53	79,62	6,91	89,65	81,97	7,68		90,55	80,89	5,80	4,90	5,12
13.02.2026	24,00		209,28	200,72	8,56	90,88	69,37	21,51	6,80	4,90	82,86	76,63	6,23	85,83	78,85	6,98		90,95	80,65	5,80	4,90	5,11
14.02.2026	24,00		208,23	199,22	9,01	90,79	68,86	21,93	6,80	4,90	82,74	75,97	6,77	85,74	78,17	7,57		90,85	80,34	5,80	4,90	5,20
15.02.2026	24,00		210,88	199,09	11,79	91,34	69,16	22,18	6,80	4,90	85,28	75,82	9,46	88,39	78,03	10,36		91,39	80,84	5,80	4,90	5,51
16.02.2026	24,00		215,69	206,11	9,58	90,61	69,55	21,06	6,80	4,90	85,85	78,60	7,25	88,95	80,91	8,04		90,67	80,71	5,80	4,90	5,23
17.02.2026	24,00		216,76	207,64	9,12	91,09	70,10	20,99	6,80	4,90	85,92	79,22	6,70	89,03	81,59	7,44		91,17	81,15	5,80	4,90	5,21
18.02.2026	24,00		211,87	203,04	8,83	90,73	69,46	21,27	6,80	4,90	83,97	77,46	6,51	87,00	79,73	7,27		90,80	80,59	5,80	4,90	5,14
19.02.2026	24,00		213,03	203,85	9,18	90,79	69,45	21,34	6,80	4,90	84,53	77,71	6,82	87,60	80,00	7,60		90,87	80,69	5,80	4,90	5,20
20.02.2026	24,00		214,01	205,00	9,01	90,95	69,44	21,51	6,80	4,90	84,69	78,22	6,47	87,82	80,50	7,32		91,01	80,74	5,80	4,90	5,25
21.02.2026	24,00		221,96	212,66	9,30	90,28	70,07	20,21	6,80	4,90	87,88	81,12	6,76	91,04	83,51	7,53		90,36	80,81	5,80	4,90	5,16
22.02.2026	24,00		224,47	215,44	9,03	90,97	71,07	19,90	6,80	4,90	88,63	82,23	6,40	91,85	84,68	7,17		91,04	81,65	5,80	4,90	5,12
Среднее	24,00		214,32	204,92	9,40	91,16	69,86	21,30	6,80	4,90	84,90	78,06	6,84	88,00	80,46	7,54		91,23	81,13	5,80	4,90	5,24
Итого	744,00		6643,86	6352,50	291,36						2631,87	2419,93	211,94	2728,10	2494,28	233,82						162,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	26385,3	25101,40	11690,30	11324,30	11999,70	11582,50		570,16	3489,00
23.02.2026	33250,5	31666,60	14408,40	13825,40	14817,20	14160,30		782,88	4257,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 162,27 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 233,82 м.куб.

0 час Гкал
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ОТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ЛИНИЙ ГВС ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Идентификатор: dc9be179-dbaf-4c5a-8a54-3489c33a7497
25.02.26 14:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
25.02.26 16:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD