Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	**Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 41, лит. Д**	Договор: **35637.046.6**	Телефон:	Узел учета:	**Общий**
Адрес:	**Шелгунова ул, д. 41, лит. А**	Строит.адрес:		Код УУТЭ:	**118270**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**	график:	**150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.07.2026** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ 943.2 № 6069**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,335**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1844**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0838**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**100,5**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**33,52**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00	*	86,74	72,73	14,01	90,33	45,21	45,12	6,20	3,10	12,51		12,51	12,95		12,95		89,78		3,30		4,56
24.01.2026	24,00	*	86,86	71,42	15,44	90,12	44,30	45,82	6,20	3,10	13,94		13,94	14,44		14,44		89,52		3,30		4,67
25.01.2026	24,00	*	87,14	70,03	17,11	89,40	43,41	45,99	6,20	3,10	15,73		15,73	16,28		16,28		88,66		3,30		4,76
26.01.2026	24,00	*	85,63	69,55	16,08	89,55	42,90	46,65	6,20	3,10	14,78		14,78	15,30		15,30		89,08		3,30		4,69
27.01.2026	24,00	*	86,86	71,73	15,13	90,22	44,01	46,21	6,20	3,10	13,77		13,77	14,26		14,26		89,81		3,30		4,69
28.01.2026	24,00	*	87,37	71,93	15,44	90,02	44,35	45,67	6,20	3,10	14,17		14,17	14,67		14,67		89,45		3,30		4,68
29.01.2026	24,00	*	84,47	70,74	13,73	90,51	44,12	46,39	6,20	3,10	12,34		12,34	12,78		12,78		90,01		3,30		4,53
30.01.2026	24,00	*	84,47	71,37	13,10	90,32	44,26	46,06	6,20	3,10	11,69		11,69	12,11		12,11		89,53		3,30		4,48
31.01.2026	24,00	*	82,82	68,45	14,37	90,18	42,86	47,32	6,20	3,10	13,04		13,04	13,50		13,50		89,64		3,30		4,54
01.02.2026	24,00	*	83,07	66,86	16,21	90,44	41,58	48,86	6,20	3,10	15,07		15,07	15,61		15,61		89,87		3,30		4,74
02.02.2026	24,00	*	84,53	71,47	13,06	90,34	43,46	46,88	6,20	3,10	11,64		11,64	12,05		12,05		89,79		3,30		4,54
03.02.2026	24,00	*	85,59	70,25	15,34	89,66	43,51	46,15	6,20	3,10	14,00		14,00	14,50		14,50		89,05		3,30		4,63
04.02.2026	24,00	*	84,43	69,56	14,87	89,56	43,09	46,47	6,20	3,10	13,70		13,70	14,18		14,18		89,05		3,30		4,57
05.02.2026	24,00	*	84,43	68,85	15,58	90,01	42,97	47,04	6,20	3,10	14,18		14,18	14,68		14,68		89,48		3,30		4,65
06.02.2026	24,00	*	82,48	67,46	15,02	89,26	41,81	47,45	6,20	3,10	13,75		13,75	14,23		14,23		88,54		3,30		4,55
07.02.2026	24,00	*	85,29	69,86	15,43	89,90	42,99	46,91	6,20	3,10	14,10		14,10	14,59		14,59		89,36		3,30		4,67
08.02.2026	24,00	*	89,62	71,55	18,07	90,40	44,26	46,14	6,20	3,10	16,74		16,74	17,33		17,33		89,71		3,30		4,94
09.02.2026	24,00	*	85,47	71,50	13,97	89,82	44,06	45,76	6,20	3,10	12,57		12,57	13,01		13,01		89,19		3,30		4,54
10.02.2026	24,00	*	90,01	73,40	16,61	89,64	45,09	44,55	6,20	3,10	15,19		15,19	15,72		15,72		89,30		3,30		4,77
11.02.2026	24,00	*	88,84	73,42	15,42	89,86	45,50	44,36	6,20	3,10	14,07		14,07	14,56		14,56		89,33		3,30		4,65
12.02.2026	24,00	*	86,66	72,16	14,50	89,16	44,82	44,34	6,20	3,10	13,10		13,10	13,55		13,55		88,59		3,30		4,50
13.02.2026	24,00	*	83,83	69,28	14,55	89,50	43,21	46,29	6,20	3,10	13,13		13,13	13,59		13,59		88,85		3,30		4,52
14.02.2026	24,00	*	85,21	68,63	16,58	89,41	42,39	47,02	6,20	3,10	15,33		15,33	15,86		15,86		88,80		3,30		4,72
15.02.2026	24,00	*	86,30	68,55	17,75	89,91	42,39	47,52	6,20	3,10	16,55		16,55	17,14		17,14		89,38		3,30		4,86
16.02.2026	24,00	*	85,85	71,18	14,67	89,29	43,55	45,74	6,20	3,10	13,29		13,29	13,75		13,75		88,58		3,30		4,58
17.02.2026	24,00	*	88,22	71,25	16,97	88,79	43,77	45,02	6,20	3,10	15,58		15,58	16,08		16,08		84,90		3,30		4,72
18.02.2026	24,00	*	84,04	69,41	14,63	89,41	43,64	45,77	6,20	3,10	13,29		13,29	13,75		13,75		88,25		3,30		4,49
19.02.2026	24,00	*	84,49	69,43	15,06	89,40	43,35	46,05	6,20	3,10	13,72		13,72	14,20		14,20		88,91		3,30		4,55
20.02.2026	24,00	*	83,60	70,12	13,48	89,68	43,60	46,08	6,20	3,10	12,06		12,06	12,48		12,48		88,96		3,30		4,45
21.02.2026	24,00	*	86,23	72,55	13,68	88,95	44,30	44,65	6,20	3,10	12,09		12,09	12,51		12,51		88,12		3,30		4,46
22.02.2026	24,00	*	88,51	73,76	14,75	89,77	45,69	44,08	6,20	3,10	13,23		13,23	13,70		13,70		89,01		3,30		4,58
Среднее	24,00		85,78	70,60	15,18	89,77	43,69	46,08	6,20	3,10	13,82		13,82	14,30		14,30		89,05		3,30		4,62
Итого	**744,00**		**2659,06**	**2188,45**	**470,61**						**428,35**		**428,35**	**443,36**		**443,36**						**143,28**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	86403,8	72613,10	14787,10		15147,70			4234,04	28788,30
23.02.2026	89150,6	74875,00	15228,30		15604,40			4421,31	29556,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,24** °C **0,11** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **143,17** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **443,36** м.куб.

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: dc9be179-dbaf-4c5a-8a54-3489c33a7497

_____ / _____ /

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **25.02.26** 14:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **25.02.26** 16:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

_____ / _____ /