

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 8, лит. Б	Договор:	37903.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 8, лит. Б	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	131757
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	08.09.2029	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1; МП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208338	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ		0,1	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ		0,1	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ		0,067	КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)	ПРЭМ		0,027	КТСП-Н			
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,307	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1868		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0849		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 33,96	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)										Контроль ГВС (ТБ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00		136,87	117,56	19,31	91,04	56,84	34,20	6,80	4,90	39,70	24,60	15,10	40,50	24,84	15,66		65,50	52,12	5,80	4,90	5,79
24.01.2026	24,00		135,89	114,13	21,76	91,00	56,41	34,59	6,80	4,90	42,03	24,44	17,59	42,85	24,68	18,17		65,40	52,29	5,80	4,90	5,94
25.01.2026	24,00		135,17	110,45	24,72	90,17	55,53	34,64	6,80	4,90	44,86	24,44	20,42	45,74	24,68	21,06		65,27	52,20	5,80	4,90	6,06
26.01.2026	24,00		133,88	113,07	20,81	90,43	55,07	35,36	6,80	4,90	41,09	24,42	16,67	41,88	24,66	17,22		65,20	52,05	5,80	4,90	5,89
27.01.2026	24,00		136,15	117,09	19,06	91,01	55,92	35,09	6,80	4,90	39,34	24,44	14,90	40,11	24,68	15,43		65,25	51,66	5,80	4,90	5,86
28.01.2026	24,00		136,58	115,57	21,01	90,86	56,34	34,52	6,80	4,90	41,23	24,45	16,78	42,04	24,69	17,35		65,37	52,21	5,80	4,90	5,91
29.01.2026	24,00		134,54	113,11	21,43	91,37	56,04	35,33	6,80	4,90	41,67	24,46	17,21	42,48	24,70	17,78		65,26	52,37	5,80	4,90	5,96
30.01.2026	24,00		134,88	115,29	19,59	91,18	56,33	34,85	6,80	4,90	39,78	24,38	15,40	40,55	24,62	15,93		65,25	52,41	5,80	4,90	5,82
31.01.2026	24,00		130,79	110,82	19,97	91,04	55,09	35,95	6,80	4,90	40,25	24,38	15,87	41,03	24,62	16,41		65,16	52,38	5,80	4,90	5,81
01.02.2026	24,00		130,42	108,09	22,33	91,33	54,25	37,08	6,80	4,90	42,56	24,34	18,22	43,40	24,58	18,82		65,12	52,47	5,80	4,90	6,06
02.02.2026	24,00		137,44	115,42	22,02	91,12	55,84	35,28	6,80	4,90	42,18	24,45	17,73	43,01	24,69	18,32		65,20	52,88	5,80	4,90	6,09
03.02.2026	24,00		133,97	114,76	19,21	90,41	55,78	34,63	6,80	4,90	39,64	24,59	15,05	40,42	24,83	15,59		65,04	52,37	5,80	4,90	5,72
04.02.2026	24,00		132,80	113,49	19,31	90,44	55,56	34,88	6,80	4,90	39,81	24,67	15,14	40,59	24,91	15,68		65,19	52,29	5,80	4,90	5,72
05.02.2026	24,00		131,78	110,18	21,60	90,87	55,62	35,25	6,80	4,90	41,85	24,45	17,40	42,68	24,69	17,99		65,37	52,42	5,80	4,90	5,86
06.02.2026	24,00		130,33	110,62	19,71	90,10	54,41	35,69	6,80	4,90	40,08	24,47	15,61	40,86	24,71	16,15		65,30	52,12	5,80	4,90	5,73
07.02.2026	24,00		133,87	112,24	21,63	90,78	55,55	35,23	6,80	4,90	41,99	24,56	17,43	42,80	24,80	18,00		65,39	52,35	5,80	4,90	5,93
08.02.2026	24,00		136,06	114,49	21,57	91,20	56,79	34,41	6,80	4,90	42,06	24,69	17,37	42,87	24,93	17,94		65,24	52,54	5,80	4,90	5,92
09.02.2026	24,00		136,24	114,18	22,06	90,65	56,68	33,97	6,80	4,90	42,39	24,62	17,77	43,23	24,86	18,37		65,29	52,63	5,80	4,90	5,89
10.02.2026	24,00		136,91	116,77	20,14	90,35	57,55	32,80	6,80	4,90	40,56	24,68	15,88	41,37	24,92	16,45		65,36	52,89	5,80	4,90	5,66
11.02.2026	24,00		133,91	112,61	21,30	90,57	57,47	33,10	6,80	4,90	41,73	24,62	17,11	42,56	24,86	17,70		65,18	52,83	5,80	4,90	5,66
12.02.2026	24,00		132,74	111,54	21,20	89,93	56,86	33,07	6,80	4,90	41,73	24,64	17,09	42,56	24,88	17,68		65,20	52,82	5,80	4,90	5,60
13.02.2026	24,00		130,38	109,95	20,43	90,34	55,81	34,53	6,80	4,90	41,00	24,62	16,38	41,79	24,86	16,93		65,20	52,56	5,80	4,90	5,65
14.02.2026	24,00		131,16	109,42	21,74	90,24	55,02	35,22	6,80	4,90	42,19	24,58	17,61	43,00	24,82	18,18		65,19	52,43	5,80	4,90	5,82
15.02.2026	24,00		132,35	108,17	24,18	90,77	55,04	35,73	6,80	4,90	44,71	24,70	20,01	45,58	24,94	20,64		65,11	52,44	5,80	4,90	6,07
16.02.2026	24,00		136,31	114,94	21,37	90,05	55,94	34,11	6,80	4,90	41,99	24,78	17,21	42,81	25,02	17,79		65,39	52,46	5,80	4,90	5,86
17.02.2026	24,00		136,16	114,38	21,78	90,52	56,59	33,93	6,80	4,90	42,35	24,79	17,56	43,17	25,03	18,14		65,30	52,51	5,80	4,90	5,86
18.02.2026	24,00		133,67	112,13	21,54	90,15	55,98	34,17	6,80	4,90	42,08	24,74	17,34	42,91	24,98	17,93		65,28	52,37	5,80	4,90	5,78
19.02.2026	24,00		133,72	114,14	19,58	90,22	55,75	34,47	6,80	4,90	40,32	24,84	15,48	41,10	25,08	16,02		65,28	52,21	5,80	4,90	5,71
20.02.2026	24,00		134,66	113,07	21,59	90,53	55,90	34,63	6,80	4,90	42,22	24,77	17,45	43,03	25,01	18,02		65,16	52,36	5,80	4,90	5,88
21.02.2026	24,00		125,79	103,06	22,73	90,03	55,31	34,72	6,80	4,90	43,45	24,70	18,75	44,32	24,94	19,38		65,12	52,65	5,80	4,90	5,63
22.02.2026	24,00		128,48	109,25	19,23	90,64	56,63	34,01	6,80	4,90	40,22	24,85	15,37	41,01	25,09	15,92		65,34	52,67	5,80	4,90	5,47
Среднее	24,00		133,67	112,58	21,09	90,62	55,93	34,69	6,80	4,90	41,52	24,59	16,93	42,33	24,83	17,50		65,26	52,42	5,80	4,90	5,83
Итого	744,00		4143,90	3489,99	653,91						1287,06	762,16	524,90	1312,25	769,60	542,65						180,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	6613,47	5522,42	2230,36	1346,86	2274,59	1360,16		341,72	1332,00
23.02.2026	10895,8	9130,16	3558,48	2133,62	3628,72	2154,60		573,74	2100,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 180,45 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 542,65 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Идентификатор: dc9be179-dbafe4c5a-8a54-3489c33a7497

25.02.26 14:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD