

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 10
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 10

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:			
Вычислитель: БКТ-7 №202222		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.24	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qtex.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qtex.гвс.ср=	Qвент.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gtex.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
	ч		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.26	24,00	-	187,36	175,51	11,85	90,69	63,04	27,65	0,69	0,49	90,74	80,41	10,33	93,99	82,54	11,45	-	90,59	76,51	0,59	0,49	5,94
24.01.26	24,00	-	185,72	172,92	12,80	90,62	62,52	28,10	0,69	0,49	90,44	79,19	11,25	93,71	81,28	12,43	-	90,52	76,17	0,59	0,49	6,04
25.01.26	24,00	-	184,48	168,78	15,70	89,81	61,56	28,25	0,69	0,49	91,41	77,10	14,31	94,65	79,10	15,55	-	89,68	75,28	0,59	0,49	6,19
26.01.26	24,00	-	180,80	168,51	12,29	90,04	61,29	28,75	0,69	0,49	87,90	77,23	10,67	91,03	79,17	11,86	-	89,94	75,11	0,59	0,49	5,97
27.01.26	24,00	-	184,98	173,63	11,35	90,67	62,27	28,40	0,69	0,49	89,47	79,52	9,95	92,71	81,64	11,07	-	90,57	76,02	0,59	0,49	5,98
28.01.26	24,00	-	185,68	173,74	11,94	90,52	62,38	28,14	0,69	0,49	90,10	79,57	10,53	93,37	81,69	11,68	-	90,42	76,05	0,59	0,49	5,99
29.01.26	24,00	-	184,00	171,90	12,10	90,99	62,40	28,59	0,69	0,49	89,54	78,72	10,82	92,78	80,81	11,97	-	90,89	76,30	0,59	0,49	6,03
30.01.26	24,00	-	186,29	174,49	11,80	90,77	62,63	28,14	0,69	0,49	90,57	79,77	10,80	93,87	81,92	11,95	-	90,66	76,32	0,59	0,49	6,00
31.01.26	24,00	-	179,49	167,04	12,45	90,58	61,48	29,10	0,69	0,49	87,79	76,57	11,22	90,92	78,55	12,37	-	90,48	75,49	0,59	0,49	6,00
01.02.26	24,00	-	178,25	163,87	14,38	90,84	60,81	30,03	0,69	0,49	87,77	75,08	12,69	90,93	77,00	13,93	-	90,71	75,30	0,59	0,49	6,24
02.02.26	24,00	-	186,42	173,93	12,49	90,70	61,98	28,72	0,69	0,49	90,66	79,73	10,93	93,94	81,88	12,06	-	90,56	75,94	0,59	0,49	6,14
03.02.26	24,00	-	182,93	169,70	13,23	90,01	61,62	28,39	0,69	0,49	89,38	77,80	11,58	92,58	79,78	12,80	-	89,89	75,41	0,59	0,49	6,02
04.02.26	24,00	-	180,04	168,34	11,70	90,04	61,43	28,61	0,69	0,49	87,32	77,17	10,15	90,38	79,14	11,24	-	89,94	75,20	0,59	0,49	5,88
05.02.26	24,00	-	178,29	166,86	11,43	90,49	61,60	28,89	0,69	0,49	86,59	76,16	10,43	89,70	78,14	11,56	-	90,39	75,38	0,59	0,49	5,87
06.02.26	24,00	-	176,38	163,73	12,65	89,70	60,32	29,38	0,69	0,49	86,49	74,68	11,81	89,56	76,59	12,97	-	89,59	74,48	0,59	0,49	5,96
07.02.26	24,00	-	181,61	169,80	11,81	90,41	61,62	28,79	0,69	0,49	88,60	77,52	11,08	91,76	79,53	12,23	-	90,30	75,50	0,59	0,49	5,97
08.02.26	24,00	-	187,88	173,78	14,10	90,83	62,67	28,16	0,69	0,49	92,57	79,23	13,34	95,92	81,31	14,61	-	90,70	76,44	0,59	0,49	6,19
09.02.26	24,00	-	186,18	174,25	11,93	90,28	62,39	27,89	0,69	0,49	90,86	79,49	11,37	94,14	81,60	12,54	-	90,18	75,92	0,59	0,49	5,95
10.02.26	24,00	-	191,17	178,90	12,27	90,07	63,14	26,93	0,69	0,49	92,88	81,62	11,26	96,20	83,78	12,42	-	89,99	76,32	0,59	0,49	5,94
11.02.26	24,00	-	189,58	178,93	10,65	90,28	63,46	26,82	0,69	0,49	91,69	81,69	10,00	94,97	83,85	11,12	-	90,18	76,52	0,59	0,49	5,77
12.02.26	24,00	-	186,07	175,69	10,38	89,62	62,76	26,86	0,69	0,49	90,14	80,23	9,91	93,31	82,33	10,98	-	89,52	75,79	0,59	0,49	5,66
13.02.26	24,00	-	179,75	168,39	11,36	89,95	61,64	28,31	0,69	0,49	87,63	76,95	10,68	90,74	78,92	11,82	-	89,82	75,32	0,59	0,49	5,80
14.02.26	24,00	-	178,77	167,00	11,77	89,80	60,85	28,95	0,69	0,49	87,43	76,33	11,10	90,52	78,27	12,25	-	89,62	74,80	0,59	0,49	5,91
15.02.26	24,00	-	180,86	167,05	13,81	90,38	61,13	29,25	0,69	0,49	89,29	76,26	13,03	92,49	78,20	14,29	-	90,25	75,32	0,59	0,49	6,15
16.02.26	24,00	-	185,16	173,46	11,70	89,71	61,74	27,97	0,69	0,49	90,10	79,23	10,87	93,28	81,28	12,00	-	89,60	75,39	0,59	0,49	5,92
17.02.26	24,00	-	187,40	174,88	12,52	90,18	62,32	27,86	0,69	0,49	91,15	79,83	11,32	94,40	81,97	12,43	-	90,06	75,89	0,59	0,49	6,02
18.02.26	24,00	-	181,99	170,84	11,15	89,85	61,94	27,91	0,69	0,49	88,42	77,96	10,46	91,54	79,99	11,55	-	89,74	75,45	0,59	0,49	5,78
19.02.26	24,00	-	183,60	171,94	11,66	89,88	61,86	28,02	0,69	0,49	89,37	78,48	10,89	92,53	80,53	12,00	-	89,77	75,51	0,59	0,49	5,88
20.02.26	24,00	-	184,64	172,90	11,74	89,98	61,80	28,18	0,69	0,49	90,02	79,05	10,97	93,19	81,08	12,11	-	89,81	75,46	0,59	0,49	5,94
21.02.26	24,00	-	191,50	179,25	12,25	89,44	62,54	26,90	0,69	0,49	92,92	81,77	11,15	96,20	83,91	12,29	-	89,33	75,72	0,59	0,49	5,93
22.02.26	24,00	-	193,12	181,92	11,20	90,13	63,61	26,52	0,69	0,49	93,50	83,09	10,41	96,83	85,27	11,56	-	90,01	76,44	0,59	0,49	5,85
Среднее	24,00	-	184,21	172,00	12,21	90,23	62,03	28,21	0,69	0,49	89,77	78,63	11,14	92,97	80,67	12,29	-	90,12	75,70	0,59	0,49	5,96
Итого	744,00	-	5710,39	5331,93	378,46	-	-	-	-	-	2782,74	2437,43	345,31	2882,14	2501,05	381,09	-	-	-	-	-	184,91

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.26	14656,540	13750,670	7257,910	6369,210	10205,400	8906,850	141,998	52,260	1860,000
	22.02.26	20366,930	19082,600	10040,650	8806,640	13087,540	11407,900	208,399	75,681	2604,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0,24

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

184,82
281,09
Гкал

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:43 (MSK)

25.02.26 16:47 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: dc9be179-dbafe4c5a-8a54-3489c33a7497
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD