

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Установленные приборы:		Часовые и суточные архивы в файлах:	
Вычислитель: БКТ-7 №204817		Режим (схема):	
Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2024 0:00:00		Тхв, гр.С= 0.24	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qот.=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Qвент.=	
		Qtex.гвс.ср.=	
		Qвент.=	
		Qtex.пот.=	
		Qгвс.=	
		Qгвс.ср.=	
		Gtex.пот.=	
		Gгвс.=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																							Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.01.26	24,00	-	84,92	79,52	5,40	90,90	53,66	37,24	0,69	0,49	44,62	-	44,62	46,24	-	46,24	-	90,78	-	-	-	3,46	
24.01.26	24,00	-	81,92	76,57	5,35	90,78	52,27	38,51	0,69	0,49	43,21	-	43,21	44,76	-	44,76	-	90,65	-	-	-	3,44	
25.01.26	24,00	-	91,15	84,47	6,68	90,02	53,55	36,47	0,69	0,49	48,41	-	48,41	50,13	-	50,13	-	89,90	-	-	-	3,69	
26.01.26	24,00	-	94,84	89,75	5,09	90,29	54,51	35,78	0,69	0,49	49,53	-	49,53	51,31	-	51,31	-	90,19	-	-	-	3,68	
27.01.26	24,00	-	103,08	98,09	4,99	90,93	56,83	34,10	0,69	0,49	53,60	-	53,60	55,54	-	55,54	-	90,85	-	-	-	3,81	
28.01.26	24,00	-	105,81	101,54	4,27	90,76	57,85	32,91	0,69	0,49	54,60	-	54,60	56,59	-	56,59	-	90,67	-	-	-	3,74	
29.01.26	24,00	-	106,12	101,11	5,01	91,26	57,73	33,53	0,69	0,49	55,01	-	55,01	57,01	-	57,01	-	91,17	-	-	-	3,86	
30.01.26	24,00	-	107,51	103,05	4,46	91,09	58,09	33,00	0,69	0,49	55,49	-	55,49	57,47	-	57,47	-	91,00	-	-	-	3,82	
31.01.26	24,00	-	104,46	99,10	5,36	90,93	56,90	34,03	0,69	0,49	54,34	-	54,34	56,33	-	56,33	-	90,84	-	-	-	3,87	
01.02.26	24,00	-	103,93	97,45	6,48	91,22	56,09	35,13	0,69	0,49	54,58	-	54,58	56,56	-	56,56	-	91,12	-	-	-	4,02	
02.02.26	24,00	-	109,46	104,38	5,08	91,03	57,94	33,09	0,69	0,49	56,70	-	56,70	58,77	-	58,77	-	90,95	-	-	-	3,93	
03.02.26	24,00	-	107,32	102,92	4,40	90,30	57,73	32,57	0,69	0,49	55,37	-	55,37	57,35	-	57,35	-	90,22	-	-	-	3,76	
04.02.26	24,00	-	106,25	101,53	4,72	90,31	57,29	33,02	0,69	0,49	54,65	-	54,65	56,63	-	56,63	-	90,23	-	-	-	3,79	
05.02.26	24,00	-	105,01	100,38	4,63	90,76	57,16	33,60	0,69	0,49	53,97	-	53,97	55,94	-	55,94	-	90,68	-	-	-	3,80	
06.02.26	24,00	-	103,47	98,77	4,70	89,98	55,99	33,99	0,69	0,49	53,20	-	53,20	55,13	-	55,13	-	89,89	-	-	-	3,79	
07.02.26	24,00	-	107,41	102,16	5,25	90,66	57,53	33,13	0,69	0,49	55,40	-	55,40	57,41	-	57,41	-	90,57	-	-	-	3,87	
08.02.26	24,00	-	110,72	103,94	6,78	91,09	58,75	32,34	0,69	0,49	57,47	-	57,47	59,55	-	59,55	-	91,00	-	-	-	3,99	
09.02.26	24,00	-	109,69	102,39	7,30	90,56	59,20	31,36	0,69	0,49	56,29	-	56,29	58,28	-	58,28	-	90,49	-	-	-	3,88	
10.02.26	24,00	-	112,15	105,36	6,79	90,28	60,21	30,07	0,69	0,49	57,30	-	57,30	59,34	-	59,34	-	90,21	-	-	-	3,79	
11.02.26	24,00	-	112,63	105,28	7,35	90,51	60,58	29,93	0,69	0,49	57,78	-	57,78	59,86	-	59,86	-	90,44	-	-	-	3,83	
12.02.26	24,00	-	110,58	104,30	6,28	89,87	59,62	30,25	0,69	0,49	56,72	-	56,72	58,72	-	58,72	-	89,79	-	-	-	3,73	
13.02.26	24,00	-	106,13	101,70	4,43	90,23	57,63	32,60	0,69	0,49	54,35	-	54,35	56,28	-	56,28	-	90,13	-	-	-	3,72	
14.02.26	24,00	-	106,69	100,72	5,97	90,12	56,84	33,28	0,69	0,49	55,35	-	55,35	57,33	-	57,33	-	90,02	-	-	-	3,90	
15.02.26	24,00	-	107,30	100,49	6,81	90,67	57,11	33,56	0,69	0,49	55,89	-	55,89	57,91	-	57,91	-	90,59	-	-	-	4,00	
16.02.26	24,00	-	109,83	104,33	5,50	89,98	58,35	31,63	0,69	0,49	56,58	-	56,58	58,60	-	58,60	-	89,89	-	-	-	3,80	
17.02.26	24,00	-	109,99	105,42	4,57	90,46	58,51	31,95	0,69	0,49	56,28	-	56,28	58,31	-	58,31	-	90,39	-	-	-	3,79	
18.02.26	24,00	-	108,06	102,96	5,10	90,11	57,90	32,21	0,69	0,49	55,59	-	55,59	57,57	-	57,57	-	90,03	-	-	-	3,79	
19.02.26	24,00	-	107,83	103,49	4,34	90,16	57,85	32,31	0,69	0,49	55,13	-	55,13	57,09	-	57,09	-	90,07	-	-	-	3,74	
20.02.26	24,00	-	108,76	104,03	4,73	90,33	58,01	32,32	0,69	0,49	55,73	-	55,73	57,70	-	57,70	-	90,26	-	-	-	3,80	
21.02.26	24,00	-	113,10	108,01	5,09	89,68	58,88	30,80	0,69	0,49	58,08	-	58,08	60,13	-	60,13	-	89,60	-	-	-	3,79	
22.02.26	24,00	-	114,61	109,45	5,16	90,40	59,85	30,55	0,69	0,49	58,79	-	58,79	60,89	-	60,89	-	90,32	-	-	-	3,82	
Среднее	24,00	-	105,51	100,09	5,42	90,51	57,43	33,07	0,69	0,49	54,52	-	54,52	56,48	-	56,48	-	90,42	-	-	0,00	3,80	
Итого	744,00	-	3270,73	3102,66	168,07	-	-	-	-	-	1690,01	-	1690,01	1750,73	-	1750,73	-	-	-	-	-	117,65	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.26		41040,700	38581,340	19875,380		20396,710		-	1509,190	9563,000
	22.02.26		44311,430	41684,000	21565,390		22147,440		-	1662,108	10307,000

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгрв изл:

час
час
Гкал
м3
Гкал
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: dc9be179-dbaf-4c5a-8a54-3489c33a7497

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
25.02.26 16:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD