Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 24 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго" | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6100 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2023 0:00:00 | Тхв, гр.С= 0.24

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.26	24,00	-	119,04	114,10	4,94	91,21	60,92	30,29	0,78	0,29	53,08	-	53,08	55,01	-	55,01	-	90,97	-	0,49	-	3,92
24.01.26	24,00	-	117,88	112,55	5,33	91,03	60,34	30,68	0,78	0,29	53,02	-	53,02	54,95	-	54,95	-	90,77	-	0,49	-	3,96
25.01.26	24,00	-	117,46	110,49	6,97	90,33	59,53	30,80	0,78	0,29	53,81	-	53,81	55,73	-	55,73	-	90,06	-	0,49	-	4,05
26.01.26	24,00	-	115,27	110,08	5,18	90,46	59,29	31,17	0,78	0,29	52,22	-	52,22	54,10	-	54,10	-	90,21	-	0,49	-	3,92
27.01.26	24,00	-	117,05	112,94	4,11	91,11	60,27	30,84	0,78	0,29	52,10	-	52,10	54,00	-	54,00	-	90,86	-	0,49	-	3,87
28.01.26	24,00	-	118,12	112,90	5,22	90,96	60,40	30,56	0,78	0,29	53,03	-	53,03	54,95	-	54,95	-	90,71	-	0,49	-	3,94
29.01.26	24,00	-	115,35	111,30	4,05	91,44	60,22	31,22	0,78	0,29	51,48	-	51,48	53,36	-	53,36	-	91,17	-	0,49	-	3,86
30.01.26	24,00	-	116,65	112,00	4,65	91,32	60,38	30,94	0,78	0,29	52,21	-	52,21	54,11	-	54,11	-	91,05	-	0,49	-	3,91
31.01.26	24,00	-	113,48	108,16	5,32	91,16	59,33	31,83	0,78	0,29	51,59	-	51,59	53,47	-	53,47	-	90,88	-	0,49	-	3,94
01.02.26	24,00	-	113,19	105,70	7,49	91,43	58,48	32,95	0,78	0,29	52,66	-	52,66	54,58	-	54,58	-	91,14	-	0,49	-	4,18
02.02.26	24,00	-	117,38	112,33	5,05	91,24	59,84	31,40	0,78	0,29	117,38	-	117,38	121,66	-	121,66	-	91,24	-	0,78	-	4,00
03.02.26	24,00	-	115,02	110,96	4,06	90,57	59,72	30,85	0,78	0,29	51,49	-	51,49	53,34	-	53,34	-	90,31	-	0,49	-	3,81
04.02.26	24,00	-	114,21	109,28	4,93	90,49	59,34	31,14	0,78	0,29	51,33	-	51,33	53,18	-	53,18	-	90,22	-	0,49	-	3,87
05.02.26	24,00	-	112,88	108,40	4,49	90,97	59,43	31,55	0,78	0,29	50,57	-	50,57	52,40	-	52,40	-	90,70	-	0,49	-	3,84
06.02.26	24,00	-	111,72	106,40	5,32	90,24	58,36	31,88	0,78	0,29	50,76	-	50,76	52,57	-	52,57	-	89,95	-	0,49	-	3,89
07.02.26	24,00	-	114,23	109,85	4,39	90,83	59,44	31,39	0,78	0,29	51,07	-	51,07	52,91	-	52,91	-	90,56	-	0,49	-	3,86
08.02.26	24,00	-	116,93	112,00	4,92	91,31	60,38	30,93	0,78	0,29	52,06	-	52,06	53,96	-	53,96	-	91,04	-	0,49	-	3,93
09.02.26	24,00	-	116,47	111,96	4,50	90,72	60,13	30,59	0,78	0,29	51,88	-	51,88	53,74	-	53,74	-	90,47	-	0,49	-	3,85
10.02.26	24,00	-	118,32	114,78	3,54	90,48	60,92	29,56	0,78	0,29	51,93	-	51,93	53,79	-	53,79	-	90,24	-	0,49	-	3,73
11.02.26	24,00	-	119,09	114,46	4,63	90,74	61,18	29,57	0,78	0,29	52,69	-	52,69	54,58	-	54,58	-	90,50	-	0,49	-	3,82
12.02.26	24,00	-	117,77	112,95	4,82	90,06	60,60	29,46	0,78	0,29	52,52	-	52,52	54,38	-	54,38	-	89,82	-	0,49	-	3,78
13.02.26	24,00	-	113,63	109,12	4,51	90,45	59,76	30,69	0,78	0,29	51,00	-	51,00	52,82	-	52,82	-	90,18	-	0,49	-	3,77
14.02.26	24,00	-	113,76	108,27	5,49	90,35	59,14	31,21	0,78	0,29	51,64	-	51,64	53,49	-	53,49	-	90,08	-	0,49	-	3,89
15.02.26	24,00	-	114,57	107,93	6,64	90,86	58,94	31,92	0,78	0,29	52,50	-	52,50	54,40	-	54,40	-	90,59	-	0,49	-	4,06
16.02.26	24,00	-	117,50	111,41	6,09	90,20	59,64	30,56	0,78	0,29	53,31	-	53,31	55,21	-	55,21	-	89,93	-	0,49	-	3,97
17.02.26	24,00	-	116,79	112,53	4,25	90,60	60,26	30,34	0,78	0,29	52,05	-	52,05	53,92	-	53,92	-	90,35	-	0,49	-	3,82
18.02.26	24,00	-	115,46	110,36	5,10	90,33	59,91	30,43	0,78	0,29	52,03	-	52,03	53,89	-	53,89	-	90,07	-	0,49	-	3,83
19.02.26	24,00	-	114,97	110,64	4,34	90,28	59,77	30,50	0,78	0,29	51,59	-	51,59	53,43	-	53,43	-	90,03	-	0,49	-	3,78
20.02.26	24,00	-	115,68	111,43	4,25	90,56	59,93	30,62	0,78	0,29	51,76	-	51,76	53,61	-	53,61	-	90,31	-	0,49	-	3,81
21.02.26	24,00	-	119,38	114,68	4,70	89,83	60,41	29,41	0,78	0,29	53,26	-	53,26	55,15	-	55,15	-	89,59	-	0,49	-	3,81
22.02.26	24,00	-	120,72	116,22	4,50	90,61	61,51	29,10	0,78	0,29	53,37	-	53,37	55,29	-	55,29	-	90,37	-	0,49	-	3,81
Среднее	24,00	-	116,13	111,17	4,96	90,71	59,93	30,79	0,78	0,29	54,24	-	54,24	56,19	-	56,19	-	90,46	-	0,50	0,00	3,89
Итого	744,00	-	3599,94	3446,15	153,79	-	-	-	-	-	1681,38	-	1681,38	1741,97	-	1741,97	-	-	-	-	-	120,50

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.01.26							-	-	-
	22.02.26							-	-	-

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.24	°C	0,04	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			120,46	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			156,93	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: dc9be179-dbaf-4c5a-8a54-3489c33a7497

ОТПРАВЛЕНО	**АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	**25.02.26** 14:43 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	**ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	**25.02.26** 16:48 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD