

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:										
Вычислитель: БКТ-7 №222013				Режим (схема):				Приборы УУТЭ поверены до:				Тхв, гр.С= 0.24		
Подающ.тр.(М1): № 528233		Расходомер: ПРЭМ 32 В1		Gmin= 0,067		Gmax= 30		Термопреобр.: КТСП-Н		№ 17564Г		Преобр.давления:		№
Обратн.тр.(М2): № 528431		Расходомер: ПРЭМ 32 В1		Gmin= 0,067		Gmax= 30		Термопреобр.: КТСП-Н		№ 17564Х		Преобр.давления:		№
Тр. ГВС(М3): № 528384		Расходомер: ПРЭМ 32 В1		Gmin= 0,067		Gmax= 30		Термопреобр.: ТСП-Н		№ 3945		Преобр.давления:		№
Тр.цирк.ГВС(М4): №		Расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		№		Преобр.давления:		№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:				Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:				зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$				лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$						
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																					Общее теплототр-е		
Дата		Ti	HC	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.		
				M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
		ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.26	24,00	-	-	101,51	89,62	11,89	90,69	54,64	36,05	0,69	0,49	12,03	-	12,03	12,26	-	12,26	-	63,86	-	-	-	4,32
24.01.26	24,00	-	-	101,79	86,92	14,87	90,61	54,02	36,59	0,69	0,49	15,01	-	15,01	15,29	-	15,29	-	64,34	-	-	-	4,54
25.01.26	24,00	-	-	100,54	84,37	16,17	89,77	53,18	36,59	0,69	0,49	16,42	-	16,42	16,72	-	16,72	-	64,48	-	-	-	4,55
26.01.26	24,00	-	-	99,38	85,55	13,83	89,97	52,52	37,45	0,69	0,49	14,02	-	14,02	14,30	-	14,30	-	64,16	-	-	-	4,45
27.01.26	24,00	-	-	101,19	88,79	12,40	90,64	53,48	37,16	0,69	0,49	12,52	-	12,52	12,78	-	12,78	-	64,62	-	-	-	4,43
28.01.26	24,00	-	-	101,68	88,14	13,54	90,47	53,68	36,79	0,69	0,49	13,60	-	13,60	13,87	-	13,87	-	63,87	-	-	-	4,47
29.01.26	24,00	-	-	99,98	87,01	12,97	90,93	53,52	37,41	0,69	0,49	13,29	-	13,29	13,54	-	13,54	-	64,19	-	-	-	4,44
30.01.26	24,00	-	-	100,76	87,80	12,96	90,78	53,89	36,89	0,69	0,49	13,22	-	13,22	13,49	-	13,49	-	64,19	-	-	-	4,42
31.01.26	24,00	-	-	94,02	81,69	12,33	90,59	52,67	37,92	0,69	0,49	13,43	-	13,43	13,70	-	13,70	-	64,04	-	-	-	4,22
01.02.26	24,00	-	-	98,00	80,84	17,16	90,87	51,85	39,02	0,69	0,49	17,39	-	17,39	17,72	-	17,72	-	64,95	-	-	-	4,72
02.02.26	24,00	-	-	102,03	89,05	12,98	90,74	53,18	37,56	0,69	0,49	13,21	-	13,21	13,45	-	13,45	-	64,19	-	-	-	4,53
03.02.26	24,00	-	-	100,52	87,57	12,95	90,01	52,94	37,07	0,69	0,49	13,18	-	13,18	13,44	-	13,44	-	64,88	-	-	-	4,42
04.02.26	24,00	-	-	100,55	86,10	14,45	90,02	52,72	37,30	0,69	0,49	14,64	-	14,64	14,95	-	14,95	-	64,49	-	-	-	4,52
05.02.26	24,00	-	-	98,73	85,10	13,63	90,43	52,73	37,70	0,69	0,49	13,86	-	13,86	14,13	-	14,13	-	64,03	-	-	-	4,45
06.02.26	24,00	-	-	97,23	83,99	13,24	89,68	51,55	38,13	0,69	0,49	13,46	-	13,46	13,72	-	13,72	-	64,34	-	-	-	4,40
07.02.26	24,00	-	-	100,54	86,71	13,83	90,37	52,88	37,49	0,69	0,49	14,02	-	14,02	14,28	-	14,28	-	63,83	-	-	-	4,51
08.02.26	24,00	-	-	102,79	85,95	16,84	90,81	53,99	36,82	0,69	0,49	16,78	-	16,78	17,12	-	17,12	-	64,54	-	-	-	4,70
09.02.26	24,00	-	-	101,90	89,14	12,76	90,25	53,74	36,51	0,69	0,49	13,06	-	13,06	13,32	-	13,32	-	64,00	-	-	-	4,41
10.02.26	24,00	-	-	103,24	90,73	12,51	89,98	54,56	35,42	0,69	0,49	12,89	-	12,89	13,13	-	13,13	-	64,49	-	-	-	4,35
11.02.26	24,00	-	-	103,55	89,89	13,66	90,21	55,01	35,20	0,69	0,49	13,88	-	13,88	14,14	-	14,14	-	64,80	-	-	-	4,41
12.02.26	24,00	-	-	102,17	88,68	13,49	89,56	54,41	35,15	0,69	0,49	13,78	-	13,78	14,07	-	14,07	-	64,15	-	-	-	4,33
13.02.26	24,00	-	-	98,70	86,64	12,06	89,89	53,20	36,69	0,69	0,49	12,41	-	12,41	12,66	-	12,66	-	64,46	-	-	-	4,27
14.02.26	24,00	-	-	98,14	85,61	12,53	89,79	52,56	37,23	0,69	0,49	12,82	-	12,82	13,06	-	13,06	-	64,36	-	-	-	4,32
15.02.26	24,00	-	-	100,46	82,16	18,30	90,31	52,55	37,76	0,69	0,49	18,46	-	18,46	18,85	-	18,85	-	64,77	-	-	-	4,76
16.02.26	24,00	-	-	101,57	87,87	13,70	89,66	53,33	36,33	0,69	0,49	14,00	-	14,00	14,26	-	14,26	-	64,02	-	-	-	4,43
17.02.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.02.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.02.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.02.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	-	100,44	86,64	13,80	90,28	53,31	36,97	0,69	0,49	14,06	-	14,06	14,33	-	14,33	-	64,32	-	-	0,00	4,45
Итого	600,00	-	-	2510,97	2165,92	345,05	-	-	-	-	-	351,38	-	351,38	358,25	-	358,25	-	-	-	-	-	111,36

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (ч)
	22.01.26		9248,050	7307,880	1407,760		1434,040		-	89,532	2720,000
	16.02.26		11759,020	9473,800	1759,140		1792,290		-	112,155	3319,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144**
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **144**
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0.24 °C

час 26,7 Гкал
час 85,98 м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 12.09.2023 14:43:23 Гкал м3
Представитель теплоснабжающей организации

ИДЕНТИФИКАТОР: 000 "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: dc9be179-dbaf-4c5a-8a54-3489c33a7497
25.02.26 14:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
25.02.26 16:47 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD