Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 28 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 28 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго" | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14798			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.82	
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.26	24,00	-	203,98	182,98	21,00	91,08	58,97	32,11	0,49	0,39	58,91	-	58,91	61,04	-	61,04	-	90,43	-	0,44	-	7,80
24.01.26	24,00	-	200,58	180,01	20,57	90,90	58,27	32,63	0,49	0,39	57,84	-	57,84	59,92	-	59,92	-	90,24	-	0,44	-	7,76
25.01.26	24,00	-	198,88	176,49	22,39	90,18	57,33	32,84	0,49	0,39	58,58	-	58,58	60,65	-	60,65	-	89,46	-	0,44	-	7,83
26.01.26	24,00	-	196,68	175,07	21,61	90,34	56,73	33,61	0,49	0,39	57,52	-	57,52	59,56	-	59,56	-	89,70	-	0,44	-	7,85
27.01.26	24,00	-	198,87	180,40	18,47	90,98	57,82	33,16	0,49	0,39	55,78	-	55,78	57,79	-	57,79	-	90,35	-	0,44	-	7,68
28.01.26	24,00	-	200,50	180,70	19,80	90,83	57,97	32,86	0,49	0,39	57,37	-	57,37	59,43	-	59,43	-	90,15	-	0,44	-	7,75
29.01.26	24,00	-	197,76	177,36	20,40	91,31	57,81	33,50	0,49	0,39	56,90	-	56,90	58,96	-	58,96	-	90,64	-	0,44	-	7,82
30.01.26	24,00	-	199,51	178,76	20,74	91,18	58,04	33,14	0,49	0,39	57,43	-	57,43	59,50	-	59,50	-	90,45	-	0,44	-	7,83
31.01.26	24,00	-	193,99	171,52	22,47	91,03	56,89	34,14	0,49	0,39	57,52	-	57,52	59,58	-	59,58	-	90,33	-	0,44	-	7,91
01.02.26	24,00	-	190,91	167,81	23,10	91,29	56,14	35,15	0,49	0,39	56,95	-	56,95	59,01	-	59,01	-	90,55	-	0,44	-	8,02
02.02.26	24,00	-	199,42	178,76	20,66	91,10	57,22	33,88	0,49	0,39	56,83	-	56,83	58,88	-	58,88	-	90,35	-	0,44	-	7,95
03.02.26	24,00	-	195,92	176,15	19,78	90,42	56,99	33,43	0,49	0,39	55,60	-	55,60	57,57	-	57,57	-	89,68	-	0,44	-	7,69
04.02.26	24,00	-	194,97	174,37	20,60	90,36	56,72	33,64	0,49	0,39	55,98	-	55,98	57,97	-	57,97	-	89,67	-	0,44	-	7,74
05.02.26	24,00	-	193,44	172,67	20,77	90,84	56,75	34,09	0,49	0,39	55,77	-	55,77	57,77	-	57,77	-	90,15	-	0,44	-	7,79
06.02.26	24,00	-	188,95	169,09	19,86	90,09	55,87	34,22	0,49	0,39	54,03	-	54,03	55,93	-	55,93	-	89,37	-	0,44	-	7,59
07.02.26	24,00	-	197,26	175,16	22,10	90,71	57,00	33,71	0,49	0,39	57,31	-	57,31	59,36	-	59,36	-	90,02	-	0,44	-	7,92
08.02.26	24,00	-	202,44	179,84	22,60	91,16	57,94	33,22	0,49	0,39	58,84	-	58,84	60,96	-	60,96	-	90,39	-	0,44	-	8,05
09.02.26	24,00	-	201,51	179,36	22,15	90,59	57,62	32,97	0,49	0,39	58,54	-	58,54	60,63	-	60,63	-	89,90	-	0,44	-	7,93
10.02.26	24,00	-	205,14	184,41	20,73	90,34	58,47	31,87	0,49	0,39	58,29	-	58,29	60,36	-	60,36	-	89,68	-	0,44	-	7,76
11.02.26	24,00	-	205,23	184,38	20,85	90,61	58,83	31,78	0,49	0,39	58,38	-	58,38	60,46	-	60,46	-	89,95	-	0,44	-	7,76
12.02.26	24,00	-	201,53	181,16	20,37	89,92	58,21	31,72	0,49	0,39	57,15	-	57,15	59,16	-	59,16	-	89,25	-	0,44	-	7,59
13.02.26	24,00	-	194,99	173,85	21,14	90,31	57,22	33,09	0,49	0,39	56,19	-	56,19	58,18	-	58,18	-	89,59	-	0,44	-	7,67
14.02.26	24,00	-	193,82	172,39	21,43	90,22	56,62	33,60	0,49	0,39	55,84	-	55,84	57,81	-	57,81	-	89,47	-	0,44	-	7,74
15.02.26	24,00	-	197,29	172,17	25,13	90,74	56,67	34,07	0,49	0,39	59,44	-	59,44	61,57	-	61,57	-	90,03	-	0,44	-	8,16
16.02.26	24,00	-	199,51	178,43	21,08	90,07	57,25	32,83	0,49	0,39	57,12	-	57,12	59,13	-	59,13	-	89,36	-	0,44	-	7,77
17.02.26	24,00	-	199,92	179,99	19,92	90,49	57,77	32,72	0,49	0,39	56,32	-	56,32	58,33	-	58,33	-	89,81	-	0,44	-	7,71
18.02.26	24,00	-	197,25	176,31	20,94	90,20	57,31	32,89	0,49	0,39	56,62	-	56,62	58,63	-	58,63	-	89,51	-	0,44	-	7,70
19.02.26	24,00	-	197,39	176,43	20,96	90,18	57,28	32,89	0,49	0,39	56,57	-	56,57	58,58	-	58,58	-	89,50	-	0,44	-	7,71
20.02.26	24,00	-	197,92	177,78	20,14	90,43	57,38	33,04	0,49	0,39	56,16	-	56,16	58,15	-	58,15	-	89,72	-	0,44	-	7,71
21.02.26	24,00	-	204,43	184,13	20,30	89,70	57,98	31,72	0,49	0,39	57,57	-	57,57	59,59	-	59,59	-	88,97	-	0,44	-	7,67
22.02.26	24,00	-	207,15	187,36	19,80	90,47	59,13	31,34	0,49	0,39	57,78	-	57,78	59,83	-	59,83	-	89,77	-	0,44	-	7,68
Среднее	24,00	-	198,62	177,59	21,03	90,58	57,49	33,09	0,49	0,39	57,13	-	57,13	59,17	-	59,17	-	89,88	-	0,44	0,00	7,79
Итого	744,00	-	6157,13	5505,30	651,83	-	-	-	-	-	1771,16	-	1771,16	1834,27	-	1834,27	-	-	-	-	-	241,53

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.01.26							-	-	-
	22.02.26							-	-	-

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0,24	°C	0,16	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			241,37	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			665,13	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: dc9be179-dbaf-4c5a-8a54-3489c33a7497

ОТПРАВЛЕНО	**АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	**25.02.26** 14:43 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	**ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	**25.02.26** 16:48 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD