

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.19[ГВС (НА ВВОДЕ)]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 44915
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.01.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 148.24 | 68.7 | 0.6 | 129.46 | 57.6 | 0.6 | 11.1 | 18.78 | 2.723 | 2.723 |
| 24.01.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 149.84 | 68.6 | 0.6 | 130.1 | 57.6 | 0.6 | 11 | 19.74 | 2.787 | 2.787 |
| 25.01.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 155.3 | 68.6 | 0.6 | 130.23 | 57.6 | 0.6 | 11 | 25.07 | 3.146 | 3.146 |
| 26.01.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 147.87 | 68.7 | 0.6 | 126.98 | 57.2 | 0.6 | 11.5 | 20.89 | 2.885 | 2.885 |
| 27.01.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 149.3 | 68.8 | 0.6 | 128.08 | 57.5 | 0.6 | 11.3 | 21.22 | 2.906 | 2.906 |
| 28.01.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 148.69 | 68.8 | 0.6 | 129.33 | 57.5 | 0.6 | 11.3 | 19.36 | 2.788 | 2.788 |
| 29.01.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 149.81 | 68.8 | 0.6 | 126.66 | 57.3 | 0.6 | 11.5 | 23.15 | 3.036 | 3.036 |
| 30.01.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 144.26 | 68.7 | 0.6 | 125.5 | 57.2 | 0.6 | 11.5 | 18.76 | 2.721 | 2.721 |
| 31.01.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 149.12 | 68.8 | 0.6 | 123.38 | 57.1 | 0.6 | 11.7 | 25.74 | 3.214 | 3.214 |
| 01.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 153.69 | 68.7 | 0.6 | 125.39 | 57 | 0.6 | 11.7 | 28.3 | 3.422 | 3.422 |
| 02.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 146.99 | 68.7 | 0.6 | 124.2 | 56.6 | 0.6 | 12.1 | 22.79 | 3.064 | 3.064 |
| 03.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 146.23 | 68.7 | 0.6 | 123.91 | 56.9 | 0.6 | 11.8 | 22.32 | 3.003 | 3.003 |
| 04.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 146.85 | 68.8 | 0.6 | 125.24 | 57.1 | 0.6 | 11.7 | 21.61 | 2.944 | 2.944 |
| 05.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 148.22 | 68.8 | 0.6 | 124.82 | 57.1 | 0.6 | 11.7 | 23.4 | 3.064 | 3.064 |
| 06.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 143.85 | 68.7 | 0.6 | 122.38 | 56.8 | 0.6 | 11.9 | 21.47 | 2.933 | 2.933 |
| 07.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 148.21 | 68.8 | 0.6 | 124.61 | 57.2 | 0.6 | 11.6 | 23.6 | 3.069 | 3.069 |
| 08.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 153.74 | 68.9 | 0.6 | 128.3 | 57.6 | 0.6 | 11.3 | 25.44 | 3.204 | 3.204 |
| 09.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 148.25 | 68.8 | 0.6 | 125.95 | 57.4 | 0.6 | 11.4 | 22.3 | 2.976 | 2.976 |
| 10.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 151.15 | 68.8 | 0.6 | 130.46 | 57.9 | 0.6 | 10.9 | 20.69 | 2.846 | 2.846 |
| 11.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 152.41 | 68.8 | 0.6 | 131.03 | 58 | 0.6 | 10.8 | 21.38 | 2.888 | 2.888 |
| 12.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 153.12 | 68.8 | 0.6 | 130.7 | 58 | 0.6 | 10.8 | 22.42 | 2.953 | 2.953 |
| 13.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 145.63 | 68.8 | 0.6 | 123.56 | 57.3 | 0.6 | 11.5 | 22.07 | 2.937 | 2.937 |
| 14.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 113.9 | 68.3 | 0.6 | 98.91 | 59.5 | 0.6 | 8.8 | 14.99 | 2.085 | 2.085 |
| 15.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 100.98 | 68.4 | 0.6 | 70.16 | 61.5 | 0.6 | 6.9 | 30.82 | 2.607 | 2.607 |
| 16.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 116.03 | 68.7 | 0.6 | 91.31 | 60.4 | 0.6 | 8.3 | 24.72 | 2.453 | 2.453 |
| 17.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 120.73 | 68.7 | 0.6 | 97.74 | 59 | 0.6 | 9.7 | 22.99 | 2.527 | 2.527 |
| 18.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 155.82 | 68.8 | 0.6 | 133.39 | 58 | 0.6 | 10.8 | 22.43 | 2.977 | 2.977 |
| 19.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 151.72 | 68.7 | 0.6 | 129.13 | 57.7 | 0.6 | 11 | 22.59 | 2.973 | 2.973 |
| 20.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 153.21 | 68.7 | 0.6 | 133.24 | 57.9 | 0.6 | 10.8 | 19.97 | 2.814 | 2.814 |
| 21.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 165.41 | 68.8 | 0.6 | 143.16 | 58.7 | 0.6 | 10.1 | 22.25 | 2.968 | 2.968 |
| 22.02.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 169.51 | 68.9 | 0.6 | 147.47 | 59 | 0.6 | 9.9 | 22.04 | 2.968 | 2.968 |
| Среднее | | | | | | | | | | | | 146.067 | 68.7 | 0.6 | 123.703 | 57.8 | 0.6 | 10.9 | 22.365 | | |
| Итого | | 744 | | | | | | | | | | 4528.08 | | | 3834.78 | | | | 693.3 | 89.881 | 89.881 |
| Досчёт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снятие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма | | | | | | | | | | | | 4528.08 | | | 3834.78 | | | | 693.3 | 89.881 | 89.881 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2026.02.25 10:54
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

