# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.6, КОРП.2[ОТОПЛ.]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
Номер прибора: 44621
Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
M1,т: -
M2,т: -
Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

| Дата | НС , # | n , ч | M1 , т | t1 , гр.С | P1 , кгс/см2 | M2 , т | t2 , гр.С | P2 , кгс/см2 | t1-t2 , гр.С | M1-M2 , т | Wсумм , Гкал | Линия ГВС , # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | | 24 | 126.77 | 84.4 | 1 | 126.48 | 48.9 | 0.5 | 35.5 | 0.29 | 4.524 | 0 |
| 24.01.2026 | | 24 | 126.65 | 85 | 1 | 126.36 | 49 | 0.5 | 36 | 0.29 | 4.574 | 0 |
| 25.01.2026 | | 24 | 127.23 | 84.3 | 1 | 126.91 | 48.6 | 0.5 | 35.7 | 0.32 | 4.574 | 0 |
| 26.01.2026 | | 24 | 125.15 | 88 | 1 | 124.8 | 49.5 | 0.5 | 38.5 | 0.35 | 4.851 | 0 |
| 27.01.2026 | | 24 | 125.3 | 88 | 1 | 125.03 | 50.1 | 0.5 | 37.9 | 0.27 | 4.784 | 0 |
| 28.01.2026 | | 24 | 123.16 | 85.2 | 1 | 122.81 | 48.4 | 0.5 | 36.8 | 0.35 | 4.573 | 0 |
| 29.01.2026 | | 24 | 125.57 | 87.3 | 1 | 125.27 | 49.1 | 0.5 | 38.2 | 0.3 | 4.816 | 0 |
| 30.01.2026 | | 24 | 127.94 | 88.9 | 1 | 127.6 | 50.6 | 0.5 | 38.3 | 0.34 | 4.931 | 0 |
| 31.01.2026 | | 24 | 127.17 | 86.5 | 1 | 126.83 | 48.8 | 0.5 | 37.7 | 0.34 | 4.821 | 0 |
| 01.02.2026 | | 24 | 126.67 | 85.4 | 1 | 126.28 | 47.8 | 0.5 | 37.6 | 0.39 | 4.789 | 0 |
| 02.02.2026 | | 24 | 122.9 | 89.1 | 1 | 122.56 | 49.4 | 0.5 | 39.7 | 0.34 | 4.905 | 0 |
| 03.02.2026 | | 24 | 125.65 | 89.8 | 1 | 125.31 | 50.3 | 0.5 | 39.5 | 0.34 | 4.998 | 0 |
| 04.02.2026 | | 24 | 127.13 | 86.4 | 1 | 126.88 | 49.3 | 0.5 | 37.1 | 0.25 | 4.742 | 0 |
| 05.02.2026 | | 24 | 126.01 | 84.9 | 1 | 125.69 | 48.4 | 0.5 | 36.5 | 0.32 | 4.634 | 0 |
| 06.02.2026 | | 24 | 125.8 | 86.1 | 1 | 125.57 | 48.2 | 0.5 | 37.9 | 0.23 | 4.792 | 0 |
| 07.02.2026 | | 24 | 125.72 | 88.5 | 1 | 125.43 | 49.5 | 0.5 | 39 | 0.29 | 4.926 | 0 |
| 08.02.2026 | | 24 | 127.71 | 85.2 | 1 | 127.41 | 49 | 0.5 | 36.2 | 0.3 | 4.651 | 0 |
| 09.02.2026 | | 24 | 123.83 | 87.1 | 1 | 123.53 | 49 | 0.5 | 38.1 | 0.3 | 4.745 | 0 |
| 10.02.2026 | | 24 | 123.07 | 92.9 | 1 | 122.79 | 51.7 | 0.5 | 41.2 | 0.28 | 5.098 | 0 |
| 11.02.2026 | | 24 | 125.39 | 89.4 | 1 | 125.05 | 51.2 | 0.5 | 38.2 | 0.34 | 4.819 | 0 |
| 12.02.2026 | | 24 | 125.2 | 83.8 | 1 | 124.9 | 48.9 | 0.5 | 34.9 | 0.3 | 4.397 | 0 |
| 13.02.2026 | | 24 | 124.84 | 83.9 | 1 | 124.54 | 47.9 | 0.5 | 36 | 0.3 | 4.517 | 0 |
| 14.02.2026 | | 24 | 123.52 | 89.2 | 1 | 123.2 | 49.7 | 0.5 | 39.5 | 0.32 | 4.908 | 0 |
| 15.02.2026 | | 24 | 123.68 | 88.2 | 1 | 123.28 | 49 | 0.5 | 39.2 | 0.4 | 4.875 | 0 |
| 16.02.2026 | | 24 | 126.6 | 91.3 | 1 | 126.23 | 51.4 | 0.5 | 39.9 | 0.37 | 5.086 | 0 |
| 17.02.2026 | | 24 | 127.65 | 86.4 | 1 | 127.36 | 49.7 | 0.5 | 36.7 | 0.29 | 4.719 | 0 |
| 18.02.2026 | | 24 | 126.38 | 87.1 | 1 | 126.03 | 49.6 | 0.5 | 37.5 | 0.35 | 4.774 | 0 |
| 19.02.2026 | | 24 | 125.58 | 86.3 | 1 | 125.2 | 49.3 | 0.5 | 37 | 0.38 | 4.677 | 0 |
| 20.02.2026 | | 24 | 126.75 | 86.7 | 1 | 126.44 | 49.4 | 0.5 | 37.3 | 0.31 | 4.751 | 0 |
| 21.02.2026 | | 24 | 128.03 | 81.5 | 1 | 127.75 | 48.2 | 0.5 | 33.3 | 0.28 | 4.281 | 0 |
| 22.02.2026 | | 24 | 127.78 | 79.1 | 1 | 127.55 | 47.3 | 0.5 | 31.8 | 0.23 | 4.091 | 0 |
| Среднее | | | 125.833 | 86.6 | 1 | 125.518 | 49.3 | 0.5 | 37.3 | 0.315 | | |
| Итого | | 744 | 3900.83 | | | 3891.07 | | | | 9.76 | 146.623 | 0 |
| Досчёт | | | | | | | | | | | | |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Сумма | | | 3900.83 | | | 3891.07 | | | | 9.76 | 146.623 | 0 |

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 10.00
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят
ОРиАТ ПАО "ТГК-1"

Отчет принят : 2026.02.24 11:01 Карапетян Ольга Владимировна /Подпись_____/
Комментарии ответственного лица :