

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.17, КОРП.2[1]  
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04  
 Номер прибора: 215573  
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков  
 М1,т: -  
 М2,т: -  
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
23.01.2026		24	221.09	86.1	0.9	218.71	52.7	0.6	33.4	2.38	7.511	
24.01.2026		24	221.02	88	0.9	218.58	53.6	0.6	34.4	2.44	7.756	
25.01.2026		24	221.05	88	0.9	218.61	53.7	0.6	34.4	2.44	7.744	
26.01.2026		24	220.9	88.5	0.9	218.23	53.5	0.6	35	2.67	7.89	
27.01.2026		24	220.95	88.5	0.9	218.47	53.7	0.6	34.9	2.48	7.852	
28.01.2026		24	221.2	88	0.9	218.7	53.4	0.6	34.6	2.5	7.801	
29.01.2026		24	221.17	88	0.9	218.68	53.2	0.6	34.8	2.49	7.854	
30.01.2026		24	221.1	88.5	0.9	218.63	53.7	0.6	34.8	2.47	7.85	
31.01.2026		24	221.19	89	0.9	218.77	53.3	0.6	35.7	2.42	8.045	
01.02.2026		24	221.31	89	0.9	218.86	52.8	0.7	36.2	2.45	8.154	
02.02.2026		24	221.36	89	0.9	218.92	53.4	0.6	35.7	2.44	8.045	
03.02.2026		24	220.98	89	0.9	218.53	53.8	0.6	35.3	2.45	7.942	
04.02.2026		24	220.77	88.8	0.9	218.34	53.8	0.6	35	2.43	7.877	
05.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
06.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
07.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
08.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
09.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
10.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
11.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
12.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
13.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
14.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
15.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
16.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
17.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
18.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
19.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
20.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
21.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
22.02.2026		0	221.037	88.9	0.9	218.597	53.6	0.6	35.3	2.44	7.955	
Среднее			221.057	88.7	0.9	218.606	53.5	0.6	35.1	2.451		
Итого		312	6852.756			6776.776				75.98	245.511	0
Досчёт			0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0
Сумма			6852.756			6776.776				75.98	245.511	0

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 77.53  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий: ПО СРЕДНЕМУ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ РАСХОДОМЕР.

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.02.24 11:12  
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

**Отчет принят**  
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись \_\_\_\_\_

