

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.26, КОРП.2[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
 Номер прибора: 225926
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -


Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
24.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
25.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
26.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
27.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
28.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
29.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
30.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
31.01.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
01.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
02.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
03.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
04.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
05.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
06.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
07.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
08.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
09.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
10.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
11.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
12.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
13.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
14.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
15.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
16.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
17.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
18.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
19.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
20.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
21.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
22.02.2026		0	181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02	6.419	170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88	2.193	8.612
Среднее			181.243	83.2	1	181.223	47.8	0.6	35.4	0.02		170.773	70.7	0.7	149.893	65.4	0.8	5.3	20.88		
Итого		0	5618.533			5617.913				0.62	198.989	5293.963			4646.683				647.28	67.983	266.972
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			5618.533			5617.913				0.62	198.989	5293.963			4646.683				647.28	67.983	266.972

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 651.31 W гвс (Гкал) = 68.51 W без гвс (Гкал) = 192.28
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий: С 10.01 ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ. ЗАЯВКА ПОДАНА.

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2026.02.25 10:24 Карапетян Ольга Владимировна
 Комментарии ответственного лица : Почему заявка от 19.01.26?

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"



/Подпись _____/

