

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корпус 1, лит. В**
 Адрес: **1-й Рабфаковский пер, д. 9, корп. 1, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **24167.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 67683**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель: СПТ 943.1 № 39117	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3201	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,0702
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср. = 0	Qгвс.ср. = 0,0319
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 96,03	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 12,76 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Дата	Ти час	НС	Учет (ТБ-1)								Контроль ГВС (ТБ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
23.02.2026	24,00	*	128,57	121,79	6,78	89,89	55,32	34,57	5,80	3,90	9,35		9,35	9,68		9,68		89,68		4,90		4,83	
24.02.2026	24,00	*	125,82	121,27	4,55	89,98	55,21	34,77	5,80	3,90	7,21		7,21	7,46		7,46		89,42		4,90		4,64	
25.02.2026	24,00	*	125,82	121,43	4,39	89,84	55,03	34,81	5,80	3,90	6,97		6,97	7,22		7,22		89,39		4,90		4,63	
26.02.2026	24,00	*	127,40	121,96	5,44	88,49	54,69	33,80	5,80	3,90	8,01		8,01	8,28		8,28		87,66		4,90		4,61	
27.02.2026	24,00	*	127,02	122,22	4,80	84,54	53,29	31,25	5,80	3,90	7,34		7,34	7,57		7,57		83,43		4,90		4,23	
28.02.2026	24,00	*	127,90	122,93	4,97	82,27	52,64	29,63	5,80	3,90	7,44		7,44	7,67		7,67		81,67		4,90		4,06	
01.03.2026	24,00	*	129,60	122,45	7,15	79,93	51,66	28,27	5,80	3,90	9,46		9,46	9,72		9,72		78,99		4,90		4,04	
02.03.2026	24,00	*	128,22	122,52	5,70	78,25	50,94	27,31	5,80	3,90	7,97		7,97	8,19		8,19		77,69		4,90		3,80	
03.03.2026	24,00	*	128,10	122,90	5,20	79,09	51,08	28,01	5,80	3,90	7,47		7,47	7,69		7,69		79,18		4,90		3,86	
04.03.2026	24,00	*	128,55	122,25	6,30	79,18	51,19	27,99	5,80	3,90	8,50		8,50	8,73		8,73		78,87		4,90		3,93	
05.03.2026	24,00	*	127,44	122,42	5,02	79,25	51,27	27,98	5,80	3,90	7,25		7,25	7,45		7,45		78,86		4,90		3,83	
06.03.2026	24,00	*	127,89	122,31	5,58	78,11	50,74	27,37	5,80	3,90	7,81		7,81	8,02		8,02		77,49		4,90		3,79	
07.03.2026	24,00	*	128,53	121,79	6,74	77,14	50,17	26,97	5,80	3,90	8,89		8,89	9,13		9,13		76,74		4,90		3,81	
08.03.2026	24,00	*	128,24	109,56	18,68	76,75	52,66	24,09	5,80	3,90	8,05		8,05	8,27		8,27		76,65		4,90		5,19	
09.03.2026	24,00	*	127,38	121,78	5,60	76,11	50,52	25,59	5,80	3,90	7,28		7,28	7,47		7,47		75,82		4,90		3,55	
10.03.2026	24,00	*	130,10	122,21	7,89	75,55	50,08	25,47	5,80	3,90	9,50		9,50	9,74		9,74		74,84		4,90		3,72	
11.03.2026	24,00	*	130,51	122,72	7,79	72,97	49,00	23,97	5,80	3,90	9,32		9,32	9,54		9,54		72,51		4,90		3,52	
12.03.2026	24,00	*	130,32	122,74	7,58	71,50	48,35	23,15	5,80	3,90	9,10		9,10	9,31		9,31		71,50		4,90		3,39	
13.03.2026	24,00	*	128,66	122,33	6,33	69,94	47,60	22,34	5,80	3,90	7,79		7,79	7,96		7,96		69,65		4,90		3,18	
14.03.2026	24,00	*	129,99	122,05	7,94	69,71	47,63	22,08	5,80	3,90	9,34		9,34	9,55		9,55		69,49		4,90		3,25	
15.03.2026	24,00	*	130,42	121,71	8,71	69,20	47,21	21,99	5,80	3,90	10,14		10,14	10,36		10,36		69,15		4,90		3,28	
16.03.2026	24,00	*	127,90	121,72	6,18	69,51	47,31	22,20	5,80	3,90	7,64		7,64	7,81		7,81		69,62		4,90		3,14	
17.03.2026	24,00	*	129,40	121,95	7,45	70,27	47,88	22,39	5,80	3,90	8,98		8,98	9,18		9,18		69,99		4,90		3,26	
18.03.2026	24,00	*	129,09	121,52	7,57	70,22	47,58	22,64	5,80	3,90	9,12		9,12	9,33		9,33		69,80		4,90		3,29	
19.03.2026	24,00	*	127,51	120,38	7,13	70,55	47,48	23,07	5,80	3,90	8,65		8,65	8,85		8,85		70,55		4,90		3,29	
20.03.2026	24,00	*	127,64	120,25	7,39	70,30	47,12	23,18	5,80	3,90	8,66		8,66	8,85		8,85		69,93		4,90		3,31	
21.03.2026	24,00	*	128,66	121,57	7,09	71,29	47,73	23,56	5,80	3,90	8,63		8,63	8,83		8,83		71,17		4,90		3,38	
22.03.2026	24,00	*	131,64	121,70	9,94	71,43	48,07	23,36	5,80	3,90	11,55		11,55	11,82		11,82		71,26		4,90		3,56	
Среднее	24,00		128,51	121,52	7,00	76,83	50,34	26,49	5,80	3,90	8,48		8,48	8,70		8,70		76,46		4,90		3,80	
Итого	672,00		3598,32	3402,43	195,89						237,42		237,42	243,68		243,68				4,90		106,37	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2026	36595,6	34662,30	2823,90		2887,48			1151,81	8485,55
23.03.2026	40321,1	38187,10	3068,66		3138,77			1281,61	9181,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час

Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,38** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **106,3** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **243,68** м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 13:45 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
25.03.26 16:26 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae
 Представитель теплоснабжающей организации