

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 14, лит. Д**  
 Адрес: **2-й Рабфаковский пер, д. 14, лит. Д**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **24201.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 67802**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>27.08.2028</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-2; МП: СП-2;</b>
Вычислитель: <b>СПТ943.1 № 33268</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32	0,25	25	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32	0,25	25	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25	0,15	15	КТПТР-05	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,225</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,1399</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср. = <b>0</b>	Qгвс.ср. = <b>0,0636</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>67,5</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>25,44</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2026	24,00	*	77,55	66,49	11,06	89,52	52,38	37,14	5,80	3,90	12,40		12,40	12,83		12,83		88,77		4,90		3,47	
24.02.2026	24,00	*	75,63	66,25	9,38	89,47	52,03	37,44	5,80	3,90	10,75		10,75	11,12		11,12		88,38		4,90		3,33	
25.02.2026	24,00	*	75,68	66,29	9,39	89,42	51,97	37,45	5,80	3,90	10,81		10,81	11,18		11,18		88,28		4,90		3,33	
26.02.2026	24,00	*	77,80	66,53	11,27	88,06	51,79	36,27	5,80	3,90	12,73		12,73	13,16		13,16		87,09		4,90		3,41	
27.02.2026	24,00	*	76,80	66,60	10,20	84,06	50,84	33,22	5,80	3,90	11,45		11,45	11,80		11,80		82,63		4,90		3,07	
28.02.2026	24,00	*	77,84	66,82	11,02	81,98	50,38	31,60	5,80	3,90	12,24		12,24	12,60		12,60		81,51		4,90		3,02	
01.03.2026	24,00	*	65,66	66,87	-1,21	79,59	49,18	30,41	5,80	3,90	0,00		0,00	0,00		0,00		17,10		4,90		1,94	
02.03.2026	24,00	*	65,83	66,87	-1,04	77,88	48,28	29,60	5,80	3,90	0,10		0,10	0,10		0,10		46,27		4,90		1,90	
03.03.2026	24,00	*	79,52	66,74	12,78	78,88	48,14	30,74	5,80	3,90	13,96		13,96	14,35		14,35		78,76		4,90		3,06	
04.03.2026	24,00	*	78,70	66,62	12,08	78,75	48,56	30,19	5,80	3,90	13,15		13,15	13,52		13,52		78,13		4,90		2,97	
05.03.2026	24,00	*	78,15	66,83	11,32	78,85	48,77	30,08	5,80	3,90	12,41		12,41	12,75		12,75		78,08		4,90		2,91	
06.03.2026	24,00	*	78,96	66,81	12,15	77,73	48,12	29,61	5,80	3,90	13,33		13,33	13,69		13,69		77,00		4,90		2,93	
07.03.2026	24,00	*	77,15	66,57	10,58	76,63	47,37	29,26	5,80	3,90	11,63		11,63	11,93		11,93		75,81		4,90		2,76	
08.03.2026	24,00	*	76,17	66,58	9,59	76,02	47,22	28,80	5,80	3,90	10,64		10,64	10,91		10,91		75,35		4,90		2,65	
09.03.2026	24,00	*	77,11	66,61	10,50	75,49	47,17	28,32	5,80	3,90	11,56		11,56	11,85		11,85		74,86		4,90		2,68	
10.03.2026	24,00	*	79,05	66,87	12,18	75,21	47,49	27,72	5,80	3,90	13,25		13,25	13,58		13,58		74,33		4,90		2,77	
11.03.2026	24,00	*	76,73	67,16	9,57	72,70	46,77	25,93	5,80	3,90	10,61		10,61	10,87		10,87		71,87		4,90		2,44	
12.03.2026	24,00	*	77,59	67,15	10,44	71,26	46,20	25,06	5,80	3,90	11,39		11,39	11,66		11,66		70,72		4,90		2,43	
13.03.2026	24,00	*	79,42	66,88	12,54	69,68	45,53	24,15	5,80	3,90	13,45		13,45	13,74		13,74		69,03		4,90		2,49	
14.03.2026	24,00	*	78,87	66,81	12,06	69,34	45,91	23,43	5,80	3,90	12,86		12,86	13,14		13,14		68,75		4,90		2,41	
15.03.2026	24,00	*	79,31	66,73	12,58	68,82	44,96	23,86	5,80	3,90	13,37		13,37	13,66		13,66		68,42		4,90		2,46	
16.03.2026	24,00	*	77,19	66,69	10,50	69,14	44,96	24,18	5,80	3,90	11,30		11,30	11,54		11,54		68,61		4,90		2,34	
17.03.2026	24,00	*	77,20	66,81	10,39	69,73	45,39	24,34	5,80	3,90	11,16		11,16	11,40		11,40		69,06		4,90		2,35	
18.03.2026	24,00	*	76,88	66,61	10,27	69,47	44,85	24,62	5,80	3,90	11,03		11,03	11,27		11,27		68,51		4,90		2,36	
19.03.2026	24,00	*	77,30	65,90	11,40	69,64	44,03	25,61	5,80	3,90	12,14		12,14	12,41		12,41		69,09		4,90		2,48	
20.03.2026	24,00	*	76,29	65,97	10,32	69,20	43,83	25,37	5,80	3,90	11,02		11,02	11,26		11,26		68,58		4,90		2,39	
21.03.2026	24,00	*	77,94	66,49	11,45	70,29	44,66	25,63	5,80	3,90	12,15		12,15	12,42		12,42		69,95		4,90		2,51	
22.03.2026																							
<b>Среднее</b>	24,00		76,75	66,65	10,10	76,55	47,66	28,89	5,80	3,90	11,14		11,14	11,43		11,43		72,41		4,90		2,70	
<b>Итого</b>	<b>648,00</b>		<b>2072,32</b>	<b>1799,55</b>	<b>272,77</b>						<b>300,89</b>		<b>300,89</b>	<b>308,74</b>		<b>308,74</b>						<b>72,86</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.02.2026	17710,8	14161,20	3712,44		3804,45			943,92	8722,90
22.03.2026	19705,5	15894,20	4000,91		4100,35			1035,00	9346,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24 час 2,7 Гкал**  
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **24 час 11,43 куб.м**  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:

Итог к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,38 °С**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **75,45 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **320,17 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**0,11 Гкал**  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae  
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

**25.03.26 13:45 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**25.03.26 16:27 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD