

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, 5-6
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, 5-6
Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС тупиковое	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №33301		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	
лето: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qтех.пот.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																					Общее теплотр-е	
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)														Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.02.26	24,00	-	346,84	341,99	4,85	89,74	78,80	10,94	0,59	0,39	284,00	-	284,00	294,10	-	294,10	-	89,84	-	0,49	-	4,20
24.02.26	24,00	-	342,20	337,74	4,45	89,83	78,65	11,18	0,59	0,39	280,04	-	280,04	290,02	-	290,02	-	89,92	-	0,49	-	4,20
25.02.26	24,00	-	333,08	327,41	5,66	89,72	78,23	11,49	0,59	0,39	272,75	-	272,75	282,45	-	282,45	-	89,82	-	0,49	-	4,29
26.02.26	24,00	-	335,44	329,23	6,21	88,38	77,28	11,10	0,59	0,39	274,79	-	274,79	284,30	-	284,30	-	88,47	-	0,49	-	4,22
27.02.26	24,00	-	336,56	331,67	4,90	84,42	74,27	10,15	0,59	0,39	275,84	-	275,84	284,62	-	284,62	-	84,51	-	0,49	-	3,80
28.02.26	24,00	-	339,21	333,64	5,57	82,01	72,59	9,42	0,59	0,39	278,37	-	278,37	286,78	-	286,78	-	82,09	-	0,49	-	3,62
01.03.26	24,00	-	339,74	332,32	7,42	79,71	70,77	8,94	0,59	0,39	279,20	-	279,20	287,20	-	287,20	-	79,78	-	0,49	-	3,58
02.03.26	24,00	-	339,50	332,91	6,59	77,99	69,32	8,67	0,59	0,39	279,13	-	279,13	286,82	-	286,82	-	78,08	-	0,49	-	3,42
03.03.26	24,00	-	340,00	333,99	6,01	78,82	69,79	9,02	0,59	0,39	279,49	-	279,49	287,34	-	287,34	-	78,91	-	0,49	-	3,51
04.03.26	24,00	-	338,69	332,30	6,39	78,90	69,96	8,94	0,59	0,39	278,27	-	278,27	286,10	-	286,10	-	79,00	-	0,49	-	3,49
05.03.26	24,00	-	340,63	332,79	7,84	79,00	70,01	8,99	0,59	0,39	280,05	-	280,05	287,95	-	287,95	-	79,09	-	0,49	-	3,63
06.03.26	24,00	-	341,39	335,43	5,96	77,87	69,15	8,72	0,59	0,39	280,57	-	280,57	288,28	-	288,28	-	77,96	-	0,49	-	3,41
07.03.26	24,00	-	340,70	334,17	6,53	76,91	68,34	8,57	0,59	0,39	280,10	-	280,10	287,62	-	287,62	-	77,00	-	0,49	-	3,38
08.03.26	24,00	-	340,86	334,54	6,32	76,51	67,98	8,53	0,59	0,39	280,28	-	280,28	287,73	-	287,73	-	76,60	-	0,49	-	3,35
09.03.26	24,00	-	341,66	334,36	7,29	75,87	67,60	8,27	0,59	0,39	281,01	-	281,01	288,37	-	288,37	-	75,96	-	0,49	-	3,34
10.03.26	24,00	-	344,99	337,85	7,14	75,32	67,30	8,02	0,59	0,39	283,83	-	283,83	291,17	-	291,17	-	75,41	-	0,49	-	3,26
11.03.26	24,00	-	345,35	338,77	6,58	72,77	65,17	7,59	0,59	0,39	284,31	-	284,31	291,20	-	291,20	-	72,84	-	0,49	-	3,07
12.03.26	24,00	-	340,01	332,33	7,69	71,34	63,89	7,44	0,59	0,39	280,14	-	280,14	286,68	-	286,68	-	71,41	-	0,49	-	3,04
13.03.26	24,00	-	333,61	326,12	7,49	69,85	62,62	7,22	0,59	0,39	274,95	-	274,95	281,13	-	281,13	-	69,92	-	0,49	-	2,89
14.03.26	24,00	-	333,83	325,84	7,99	69,61	62,53	7,08	0,59	0,39	275,20	-	275,20	281,34	-	281,34	-	69,68	-	0,49	-	2,88
15.03.26	24,00	-	333,87	325,42	8,45	69,10	62,03	7,07	0,59	0,39	275,34	-	275,34	281,40	-	281,40	-	69,17	-	0,49	-	2,90
16.03.26	24,00	-	333,63	325,40	8,23	69,41	62,22	7,19	0,59	0,39	275,18	-	275,18	281,29	-	281,29	-	69,48	-	0,49	-	2,93
17.03.26	24,00	-	333,98	326,38	7,60	70,17	62,89	7,28	0,59	0,39	275,42	-	275,42	281,66	-	281,66	-	70,24	-	0,49	-	2,92
18.03.26	24,00	-	333,08	325,95	7,13	70,13	62,78	7,35	0,59	0,39	274,76	-	274,76	280,98	-	280,98	-	70,21	-	0,49	-	2,91
19.03.26	24,00	-	330,23	323,63	6,60	70,45	62,81	7,64	0,59	0,39	272,41	-	272,41	278,64	-	278,64	-	70,54	-	0,49	-	2,95
20.03.26	24,00	-	331,28	324,30	6,99	70,19	62,66	7,53	0,59	0,39	273,34	-	273,34	279,54	-	279,54	-	70,28	-	0,49	-	2,95
21.03.26	24,00	-	333,29	327,00	6,29	71,18	63,62	7,57	0,59	0,39	274,86	-	274,86	281,26	-	281,26	-	71,27	-	0,49	-	2,94
22.03.26	24,00	-	333,71	326,68	7,02	71,34	63,91	7,43	0,59	0,39	275,19	-	275,19	281,63	-	281,63	-	71,42	-	0,49	-	2,94
Среднее	24,00	-	337,76	331,08	6,69	76,66	68,11	8,55	0,59	0,39	277,81	-	277,81	285,27	-	285,27	-	76,75	-	0,49	0,00	3,36
Итого	672,00	-	9457,35	9270,15	187,20	-	-	-	-	-	7778,81	-	7778,81	7987,58	-	7987,58	-	-	-	-	-	94,00

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26								
	22.03.26									

Заполнить данные

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____
93,93 Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:45 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:28 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР