

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 5
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 5
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон: Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207152		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(М1): № 522858	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): № 522766	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): № 521820	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4433	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е Qобщ.
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
23.02.26	24,00	-	152,11	138,80	13,31	89,92	55,25	34,67	0,69	0,49	59,57	-	59,57	61,70	-	61,70	-	89,82	-	-	-	6,02
24.02.26	24,00	-	149,39	137,76	11,63	89,99	54,99	35,00	0,69	0,49	57,72	-	57,72	59,78	-	59,78	-	89,86	-	-	-	5,88
25.02.26	24,00	-	149,67	138,58	11,09	89,87	54,94	34,93	0,69	0,49	57,54	-	57,54	59,59	-	59,59	-	89,76	-	-	-	5,85
26.02.26	24,00	-	151,71	141,03	10,68	88,45	54,82	33,63	0,69	0,49	58,10	-	58,10	60,09	-	60,09	-	88,30	-	-	-	5,70
27.02.26	24,00	-	154,70	144,46	10,24	84,49	54,24	30,25	0,69	0,49	59,12	-	59,12	61,01	-	61,01	-	84,33	-	-	-	5,24
28.02.26	24,00	-	159,22	146,09	13,13	82,29	53,84	28,45	0,69	0,49	62,50	-	62,50	64,39	-	64,39	-	82,18	-	-	-	5,25
01.03.26	24,00	-	158,11	144,22	13,89	79,95	52,66	27,29	0,69	0,49	62,57	-	62,57	64,37	-	64,37	-	79,83	-	-	-	5,05
02.03.26	24,00	-	155,71	143,52	12,19	78,30	51,62	26,68	0,69	0,49	60,80	-	60,80	62,49	-	62,49	-	78,21	-	-	-	4,79
03.03.26	24,00	-	159,85	148,63	11,22	79,23	52,06	27,17	0,69	0,49	61,79	-	61,79	63,56	-	63,56	-	79,18	-	-	-	4,93
04.03.26	24,00	-	157,00	144,99	12,01	79,19	51,80	27,39	0,69	0,49	61,35	-	61,35	63,07	-	63,07	-	79,09	-	-	-	4,93
05.03.26	24,00	-	154,77	143,22	11,55	79,31	51,61	27,70	0,69	0,49	60,29	-	60,29	62,00	-	62,00	-	79,23	-	-	-	4,89
06.03.26	24,00	-	154,09	143,27	10,82	78,14	51,04	27,10	0,69	0,49	59,82	-	59,82	61,48	-	61,48	-	78,04	-	-	-	4,73
07.03.26	24,00	-	155,47	143,03	12,44	77,18	50,54	26,64	0,69	0,49	61,16	-	61,16	62,80	-	62,80	-	77,09	-	-	-	4,78
08.03.26	24,00	-	154,09	142,50	11,59	76,83	50,16	26,67	0,69	0,49	60,13	-	60,13	61,74	-	61,74	-	76,77	-	-	-	4,69
09.03.26	24,00	-	156,21	143,74	12,47	76,15	50,18	25,97	0,69	0,49	61,45	-	61,45	63,05	-	63,05	-	76,08	-	-	-	4,69
10.03.26	24,00	-	157,51	145,38	12,13	75,55	50,32	25,23	0,69	0,49	61,78	-	61,78	63,41	-	63,41	-	75,46	-	-	-	4,59
11.03.26	24,00	-	157,60	146,55	11,05	73,02	49,54	23,48	0,69	0,49	61,20	-	61,20	62,65	-	62,65	-	72,94	-	-	-	4,25
12.03.26	24,00	-	160,62	148,17	12,45	71,61	49,19	22,42	0,69	0,49	63,06	-	63,06	64,54	-	64,54	-	71,58	-	-	-	4,22
13.03.26	24,00	-	156,42	144,85	11,57	70,00	48,01	21,99	0,69	0,49	61,32	-	61,32	62,69	-	62,69	-	69,97	-	-	-	4,00
14.03.26	24,00	-	157,93	145,53	12,40	69,80	48,12	21,68	0,69	0,49	62,34	-	62,34	63,71	-	63,71	-	69,76	-	-	-	4,03
15.03.26	24,00	-	157,07	143,55	13,52	69,29	47,47	21,82	0,69	0,49	62,54	-	62,54	63,91	-	63,91	-	69,25	-	-	-	4,07
16.03.26	24,00	-	154,66	142,97	11,69	69,63	47,29	22,34	0,69	0,49	60,68	-	60,68	62,04	-	62,04	-	69,62	-	-	-	4,01
17.03.26	24,00	-	156,50	144,77	11,73	70,32	47,84	22,48	0,69	0,49	61,36	-	61,36	62,76	-	62,76	-	70,26	-	-	-	4,08
18.03.26	24,00	-	154,47	142,00	12,47	70,28	47,29	22,99	0,69	0,49	61,02	-	61,02	62,39	-	62,39	-	70,21	-	-	-	4,14
19.03.26	24,00	-	151,58	138,77	12,81	70,63	46,66	23,97	0,69	0,49	60,04	-	60,04	61,42	-	61,42	-	70,58	-	-	-	4,23
20.03.26	24,00	-	150,39	139,26	11,13	70,31	46,61	23,70	0,69	0,49	58,73	-	58,73	60,04	-	60,04	-	70,25	-	-	-	4,09
21.03.26	24,00	-	154,11	142,75	11,36	71,38	47,78	23,60	0,69	0,49	60,14	-	60,14	61,53	-	61,53	-	71,34	-	-	-	4,18
22.03.26	24,00	-	156,94	144,77	12,17	71,49	48,44	23,05	0,69	0,49	61,62	-	61,62	63,06	-	63,06	-	71,44	-	-	-	4,21
Среднее	24,00	-	155,28	143,33	11,96	76,88	50,51	26,37	0,69	0,49	60,71	-	60,71	62,33	-	62,33	-	76,80	-	-	0,00	4,70
Итого	672,00	-	4347,90	4013,16	334,74	-	-	-	-	-	1699,74	-	1699,74	1745,27	-	1745,27	-	-	-	-	-	131,51

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	21389,430	19782,580	8345,590		8587,690		-	668,892
	22.03.26	25737,330	23795,740	10045,330		10332,960		-	799,327	4094,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ м3
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -0,13 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 131,38 Гкал
 341,57 м3
 Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:45 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:27 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD