

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 7 СЦО ГВС
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 7 СЦО ГВС
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная, СО открытая, ГВС туликовое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №206925		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=	Gгвс=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплопотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.26	24,00	-	160,49	152,87	7,62	90,00	59,42	30,58	0,69	0,49	60,58	-	60,58	62,72	-	62,72	-	89,86	-	-	-	5,37
24.02.26	24,00	-	158,95	152,24	6,71	90,08	59,05	31,03	0,69	0,49	59,71	-	59,71	61,87	-	61,87	-	89,92	-	-	-	5,34
25.02.26	24,00	-	159,65	153,13	6,52	89,97	58,78	31,19	0,69	0,49	59,85	-	59,85	61,97	-	61,97	-	89,82	-	-	-	5,38
26.02.26	24,00	-	161,88	155,01	6,87	88,54	58,66	29,88	0,69	0,49	60,48	-	60,48	62,60	-	62,60	-	88,37	-	-	-	5,25
27.02.26	24,00	-	165,04	157,51	7,53	84,58	58,20	26,38	0,69	0,49	61,74	-	61,74	63,70	-	63,70	-	84,41	-	-	-	4,80
28.02.26	24,00	-	166,99	159,26	7,73	82,36	58,12	24,24	0,69	0,49	62,42	-	62,42	64,33	-	64,33	-	82,22	-	-	-	4,51
01.03.26	24,00	-	165,21	156,44	8,77	80,03	56,84	23,19	0,69	0,49	62,57	-	62,57	64,34	-	64,34	-	79,87	-	-	-	4,34
02.03.26	24,00	-	163,61	156,90	6,71	78,35	55,83	22,52	0,69	0,49	61,02	-	61,02	62,70	-	62,70	-	78,24	-	-	-	4,07
03.03.26	24,00	-	169,23	160,99	8,24	79,26	55,79	23,47	0,69	0,49	63,02	-	63,02	64,82	-	64,82	-	79,18	-	-	-	4,44
04.03.26	24,00	-	164,86	156,73	8,13	79,25	55,60	23,65	0,69	0,49	61,62	-	61,62	63,34	-	63,34	-	79,13	-	-	-	4,36
05.03.26	24,00	-	163,81	155,81	8,00	79,36	55,73	23,63	0,69	0,49	61,56	-	61,56	63,27	-	63,27	-	79,25	-	-	-	4,33
06.03.26	24,00	-	163,55	155,75	7,80	78,19	54,76	23,43	0,69	0,49	61,33	-	61,33	63,01	-	63,01	-	78,07	-	-	-	4,27
07.03.26	24,00	-	164,08	153,79	10,29	77,23	54,26	22,97	0,69	0,49	62,65	-	62,65	64,33	-	64,33	-	77,11	-	-	-	4,33
08.03.26	24,00	-	163,29	154,14	9,15	76,87	53,62	23,25	0,69	0,49	61,92	-	61,92	63,55	-	63,55	-	76,75	-	-	-	4,30
09.03.26	24,00	-	164,79	154,97	9,82	76,19	53,68	22,51	0,69	0,49	62,59	-	62,59	64,23	-	64,23	-	76,09	-	-	-	4,24
10.03.26	24,00	-	165,91	157,13	8,78	75,59	54,06	21,53	0,69	0,49	62,30	-	62,30	63,95	-	63,95	-	75,49	-	-	-	4,05
11.03.26	24,00	-	166,74	157,59	9,15	73,06	53,38	19,68	0,69	0,49	62,80	-	62,80	64,33	-	64,33	-	72,94	-	-	-	3,77
12.03.26	24,00	-	168,34	160,14	8,20	71,63	52,92	18,71	0,69	0,49	62,76	-	62,76	64,20	-	64,20	-	71,56	-	-	-	3,59
13.03.26	24,00	-	164,81	156,00	8,81	70,03	51,58	18,45	0,69	0,49	62,07	-	62,07	63,46	-	63,46	-	69,96	-	-	-	3,50
14.03.26	24,00	-	165,85	156,04	9,81	69,83	51,82	18,01	0,69	0,49	62,93	-	62,93	64,34	-	64,34	-	69,75	-	-	-	3,50
15.03.26	24,00	-	164,15	153,72	10,43	69,31	50,99	18,32	0,69	0,49	62,83	-	62,83	64,17	-	64,17	-	69,25	-	-	-	3,54
16.03.26	24,00	-	162,71	154,81	7,90	69,66	50,82	18,84	0,69	0,49	61,31	-	61,31	62,67	-	62,67	-	69,59	-	-	-	3,47
17.03.26	24,00	-	164,84	155,99	8,85	70,37	51,64	18,73	0,69	0,49	62,33	-	62,33	63,77	-	63,77	-	70,28	-	-	-	3,55
18.03.26	24,00	-	162,42	153,59	8,83	70,33	51,12	19,21	0,69	0,49	61,82	-	61,82	63,26	-	63,26	-	70,22	-	-	-	3,58
19.03.26	24,00	-	158,89	150,56	8,33	70,69	49,83	20,86	0,69	0,49	60,46	-	60,46	61,84	-	61,84	-	70,60	-	-	-	3,73
20.03.26	24,00	-	159,53	150,06	9,47	70,36	49,72	20,64	0,69	0,49	61,20	-	61,20	62,58	-	62,58	-	70,26	-	-	-	3,77
21.03.26	24,00	-	163,03	154,65	8,38	71,40	51,31	20,09	0,69	0,49	61,67	-	61,67	63,11	-	63,11	-	71,31	-	-	-	3,71
22.03.26	24,00	-	165,62	156,14	9,48	71,53	52,29	19,24	0,69	0,49	63,00	-	63,00	64,45	-	64,45	-	71,44	-	-	-	3,69
Среднее	24,00	-	163,87	155,43	8,44	76,93	54,28	22,65	0,69	0,49	61,81	-	61,81	63,46	-	63,46	-	76,82	-	-	0,00	4,17
Итого	672,00	-	4588,27	4351,96	236,31	-	-	-	-	-	1730,54	-	1730,54	1776,91	-	1776,91	-	-	-	-	-	116,75

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотпл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	24182,790	23057,810	10247,900			10535,170		-	804,436
22.03.26	28771,060	27409,770	11978,440			12312,080		-	937,336	4093,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -0,09 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 116,66 Гкал
 241,13 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	25.03.26 13:45 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	25.03.26 16:27 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD