

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 101, корп. 2, лит. Ю**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю**
 Обслуживающая организация:

Договор: **38379.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132575**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.09.2029	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207262	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,205	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср.= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 61,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0
				Gгвс.= 22,08 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Дата	Ти час	НС	Учет (ТБ-1)								Контроль ГВС (ТБ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
23.02.2026	24,00		161,94	157,37	4,57	86,57	68,42	18,15	6,80	4,90	108,22	103,53	4,69	111,81	106,54	5,27		86,46	80,13	5,80	4,90	3,26
24.02.2026	24,00		161,38	155,62	5,76	86,72	68,46	18,26	6,80	4,90	107,95	102,21	5,74	111,56	105,18	6,38		86,61	80,32	5,80	4,90	3,35
25.02.2026	24,00		161,97	156,65	5,32	86,58	68,27	18,31	6,80	4,90	108,43	103,00	5,43	112,01	105,97	6,04		86,48	80,07	5,80	4,90	3,34
26.02.2026	24,00		164,18	159,25	4,93	85,43	67,64	17,79	6,80	4,90	109,96	104,91	5,05	113,50	107,86	5,64		85,32	78,98	5,80	4,90	3,26
27.02.2026	24,00		168,02	163,34	4,68	81,92	65,68	16,24	6,80	4,90	112,39	107,65	4,74	115,77	110,48	5,29		81,82	76,14	5,80	4,90	3,04
28.02.2026	24,00		170,22	164,91	5,31	79,99	64,62	15,37	6,80	4,90	113,95	108,63	5,32	117,22	111,37	5,85		79,90	74,54	5,80	4,90	2,97
01.03.2026	24,00		168,62	161,90	6,72	77,82	62,98	14,84	6,80	4,90	113,13	106,50	6,63	116,21	109,08	7,13		77,72	72,58	5,80	4,90	2,93
02.03.2026	24,00		166,82	161,19	5,63	76,11	61,68	14,43	6,80	4,90	111,67	106,15	5,52	114,57	108,60	5,97		76,02	70,98	5,80	4,90	2,76
03.03.2026	24,00	*	74,18	72,69	1,49	74,04	59,13	14,91	6,80	4,90	49,83	47,78	2,05	51,08	48,82	2,26		73,55	68,25	5,80	4,90	1,20
04.03.2026	24,00		177,37	169,75	7,62	77,09	62,26	14,83	6,80	4,90	119,01	112,25	6,76	122,20	114,88	7,32		77,00	71,85	5,80	4,90	3,11
05.03.2026	24,00		173,54	167,37	6,17	77,22	62,55	14,67	6,80	4,90	116,26	110,61	5,65	119,38	113,23	6,15		77,13	71,98	5,80	4,90	2,94
06.03.2026	24,00		173,35	167,92	5,43	76,23	61,92	14,31	6,80	4,90	116,01	110,77	5,24	119,10	113,35	5,75		76,15	71,13	5,80	4,90	2,82
07.03.2026	24,00		174,03	167,77	6,26	75,26	61,24	14,02	6,80	4,90	116,62	110,51	6,11	119,60	113,03	6,57		75,17	70,27	5,80	4,90	2,83
08.03.2026	24,00		173,58	167,53	6,05	74,83	60,76	14,07	6,80	4,90	116,26	110,35	5,91	119,22	112,80	6,42		74,75	69,81	5,80	4,90	2,82
09.03.2026	24,00		176,27	169,07	7,20	74,35	60,63	13,72	6,80	4,90	118,40	111,24	7,16	121,35	113,69	7,66		74,27	69,49	5,80	4,90	2,86
10.03.2026	24,00		177,96	172,49	5,47	73,85	60,49	13,36	6,80	4,90	119,11	113,60	5,51	122,05	116,13	5,92		73,77	69,13	5,80	4,90	2,72
11.03.2026	24,00		179,88	174,16	5,72	71,40	58,98	12,42	6,80	4,90	120,31	114,68	5,63	123,10	117,07	6,03		71,31	67,06	5,80	4,90	2,58
12.03.2026	24,00	*	77,09	75,38	1,71	66,70	54,74	11,96	6,80	4,90	50,99	48,93	2,06	52,05	49,81	2,24		66,88	62,61	5,80	4,90	1,02
13.03.2026	24,00		181,79	173,82	7,97	68,45	56,46	11,99	6,80	4,90	121,79	114,99	6,80	124,39	117,21	7,18		68,38	64,33	5,80	4,90	2,64
14.03.2026	24,00		182,07	176,20	5,87	68,24	56,83	11,41	6,80	4,90	121,85	116,41	5,44	124,47	118,65	5,82		68,17	64,28	5,80	4,90	2,42
15.03.2026	24,00		180,88	173,11	7,77	67,65	56,22	11,43	6,80	4,90	121,65	113,98	7,67	124,16	116,14	8,02		67,58	63,67	5,80	4,90	2,51
16.03.2026	24,00		179,11	173,76	5,35	67,95	56,33	11,62	6,80	4,90	119,83	114,52	5,31	122,35	116,66	5,69		67,89	63,88	5,80	4,90	2,39
17.03.2026	24,00		183,53	177,40	6,13	68,79	57,17	11,62	6,80	4,90	123,05	116,79	6,26	125,69	119,10	6,59		68,72	64,73	5,80	4,90	2,49
18.03.2026	24,00		180,71	174,71	6,00	68,62	56,81	11,81	6,80	4,90	121,10	115,05	6,05	123,73	117,27	6,46		68,54	64,48	5,80	4,90	2,48
19.03.2026	24,00		177,08	171,86	5,22	68,83	56,63	12,20	6,80	4,90	118,55	113,18	5,37	121,11	115,36	5,75		68,76	64,52	5,80	4,90	2,46
20.03.2026	24,00		177,24	171,19	6,05	68,65	56,47	12,18	6,80	4,90	118,81	112,65	6,16	121,39	114,82	6,57		68,58	64,36	5,80	4,90	2,51
21.03.2026	24,00		180,84	174,80	6,04	69,71	57,42	12,29	6,80	4,90	121,18	115,05	6,13	123,88	117,31	6,57		69,64	65,38	5,80	4,90	2,57
22.03.2026	24,00		183,88	177,00	6,88	69,91	57,80	12,11	6,80	4,90	123,38	116,45	6,93	126,16	118,80	7,36		69,84	65,65	5,80	4,90	2,63
Среднее	24,00		167,41	161,72	5,69	74,60	60,66	13,94	6,80	4,90	112,13	106,51	5,62	114,97	108,90	6,07		74,51	69,66	5,80	4,90	2,68
Итого	672,00		4687,53	4528,21	159,32						3139,69	2982,37	157,32	3219,11	3049,21	169,90						74,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2026	19397,8	18375,50	12547,20	11848,30	13220,20	12446,80		527,98	3109,00
23.03.2026	24251,2	23064,20	15798,10	14936,30	16554,40	15604,70		633,64	3805,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Итог коррективов на температуру холодной воды: **0,38** °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **74,85** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **169,9** м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:45 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B57B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:28 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD