

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 11, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**  
 Обслуживающая организация:

Договор: **33946.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 109715**  
 Код УУТЭ:

Источник: **котельная 1 Невская**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>28.09.2029</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 207218</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,1729</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = <b>0,0537</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>54,6</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>21,48</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.02.2026	24,00		110,44	103,11	7,33	90,30	62,73	27,57	6,80	4,90	7,42		7,42	7,65		7,65		90,31				3,51	
24.02.2026	24,00	*	109,97	103,53	6,44	90,83	62,98	27,85	6,80	4,90	6,37		6,37	6,59		6,59		90,53				3,48	
25.02.2026	24,00	*	111,54	105,38	6,16	90,99	63,03	27,96	6,80	4,90	6,14		6,14	6,36		6,36		90,69				3,51	
26.02.2026	24,00	*	114,41	107,05	7,36	89,66	62,99	26,67	6,80	4,90	7,24		7,24	7,48		7,48		88,63				3,52	
27.02.2026	24,00		115,65	108,85	6,80	84,38	60,92	23,46	6,80	4,90	6,74		6,74	6,94		6,94		83,67				3,14	
28.02.2026	24,00		116,06	109,52	6,54	82,30	60,18	22,12	6,80	4,90	6,40		6,40	6,60		6,60		82,10				2,97	
01.03.2026	24,00	*	116,16	107,59	8,57	78,56	58,21	20,35	6,80	4,90	8,52		8,52	8,71		8,71		76,88				2,86	
02.03.2026	24,00	*	113,19	106,19	7,00	75,45	55,68	19,77	6,80	4,90	6,98		6,98	7,18		7,18		75,24				2,63	
03.03.2026	24,00	*	113,01	105,55	7,46	75,26	55,05	20,21	6,80	4,90	7,35		7,35	7,54		7,54		74,93				2,70	
04.03.2026	24,00	*	113,86	106,21	7,65	75,73	55,50	20,23	6,80	4,90	7,48		7,48	7,67		7,67		75,80				2,73	
05.03.2026	24,00	*	113,40	105,72	7,68	75,74	55,43	20,31	6,80	4,90	7,51		7,51	7,71		7,71		75,53				2,73	
06.03.2026	24,00		113,73	105,54	8,19	74,46	54,56	19,90	6,80	4,90	8,10		8,10	8,31		8,31		74,09				2,71	
07.03.2026	24,00		114,87	106,30	8,57	73,81	54,33	19,48	6,80	4,90	8,48		8,48	8,67		8,67		74,12				2,71	
08.03.2026	24,00	*	112,98	105,28	7,70	72,02	53,08	18,94	6,80	4,90	7,66		7,66	7,83		7,83		72,11				2,55	
09.03.2026	24,00		114,76	105,95	8,81	72,29	53,62	18,67	6,80	4,90	8,85		8,85	9,04		9,04		72,17				2,62	
10.03.2026	24,00		115,13	106,69	8,44	71,24	53,28	17,96	6,80	4,90	8,37		8,37	8,58		8,58		71,04				2,52	
11.03.2026	24,00	*	116,30	107,25	9,05	68,89	52,40	16,49	6,80	4,90	8,97		8,97	9,16		9,16		68,57				2,40	
12.03.2026	24,00		118,30	108,80	9,50	68,41	52,47	15,94	6,80	4,90	9,42		9,42	9,61		9,61		68,73				2,39	
13.03.2026	24,00		117,72	109,20	8,52	68,07	52,55	15,52	6,80	4,90	8,46		8,46	8,64		8,64		68,00				2,28	
14.03.2026	24,00		118,25	108,66	9,59	68,17	52,87	15,30	6,80	4,90	9,49		9,49	9,68		9,68		68,26				2,32	
15.03.2026	24,00		117,65	107,99	9,66	67,84	52,42	15,42	6,80	4,90	9,63		9,63	9,82		9,82		67,75				2,32	
16.03.2026	24,00		116,92	108,50	8,42	67,73	52,12	15,61	6,80	4,90	8,31		8,31	8,50		8,50		67,70				2,27	
17.03.2026	24,00		116,80	107,53	9,27	67,48	51,89	15,59	6,80	4,90	9,33		9,33	9,53		9,53		67,73				2,31	
18.03.2026	24,00		113,97	104,69	9,28	67,18	51,10	16,08	6,80	4,90	9,40		9,40	9,61		9,61		67,35				2,31	
19.03.2026	24,00		113,34	104,64	8,70	67,79	51,01	16,78	6,80	4,90	8,81		8,81	9,00		9,00		67,83				2,35	
20.03.2026	24,00		112,98	103,99	8,99	67,75	50,65	17,10	6,80	4,90	9,09		9,09	9,30		9,30		67,84				2,39	
21.03.2026	24,00		114,45	105,85	8,60	68,24	51,31	16,93	6,80	4,90	8,68		8,68	8,86		8,86		68,26				2,38	
22.03.2026	24,00	*	115,78	106,31	9,47	68,38	51,88	16,50	6,80	4,90	9,50		9,50	9,68		9,68		68,68				2,40	
<b>Среднее</b>	24,00		114,70	106,50	8,21	74,61	55,15	19,45	6,80	4,90	8,17		8,17	8,37		8,37		74,45				2,68	
<b>Итого</b>	<b>672,00</b>		<b>3211,62</b>	<b>2981,87</b>	<b>229,75</b>						<b>228,70</b>		<b>228,70</b>	<b>234,25</b>		<b>234,25</b>						<b>75,01</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2026	8141,24	7569,56	543,52		561,30			297,84	1762,00
23.03.2026	11464,4	10656,20	779,02		802,59			393,77	2458,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **1,09** °C

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **74,76** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **234,25** м.куб.

**0,25** Гкал  
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

**25.03.26** 13:45 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**25.03.26** 16:27 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae  
 Представитель теплоснабжающей организации