

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 36, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **42641.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **149080**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131902 расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,133	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 40,4051	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)							Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3		Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.02.2026	24,00	*	72,75	72,77	-0,02	90,91	53,08	37,83	5,80	4,40													2,76
24.02.2026	24,00	*	74,30	74,31	-0,01	91,29	53,50	37,79	5,80	4,40													2,81
25.02.2026	24,00	*	76,43	76,43	0,00	91,33	54,11	37,22	5,90	4,30													2,85
26.02.2026	24,00	*	76,55	76,55	0,00	89,02	53,41	35,61	5,90	4,30													2,73
27.02.2026	24,00	*	76,72	76,72	0,00	83,21	51,16	32,05	5,90	4,30													2,46
28.02.2026	24,00		77,57	77,57	0,00	80,26	50,65	29,61	5,90	4,30													2,30
01.03.2026	24,00		76,87	76,87	0,00	76,45	48,84	27,61	5,90	4,30													2,12
02.03.2026	24,00	*	76,79	76,80	-0,01	74,94	48,10	26,84	5,90	4,30													2,06
03.03.2026	24,00	*	74,53	74,53	0,00	74,51	47,29	27,22	5,90	4,40													2,03
04.03.2026	24,00	*	72,29	72,29	0,00	74,44	46,94	27,50	6,00	4,60													1,99
05.03.2026	24,00		72,46	72,46	0,00	74,76	47,05	27,71	5,90	4,50													2,01
06.03.2026	24,00		72,46	72,46	0,00	73,57	46,47	27,10	5,80	4,40													1,96
07.03.2026	24,00		71,91	71,91	0,00	71,91	45,66	26,25	5,90	4,50													1,89
08.03.2026	24,00		71,46	71,46	0,00	71,50	45,24	26,26	5,90	4,50													1,88
09.03.2026	24,00		72,65	72,65	0,00	71,75	45,75	26,00	5,90	4,50													1,89
10.03.2026	24,00		72,98	72,98	0,00	69,41	45,04	24,37	5,90	4,40													1,78
11.03.2026	24,00		74,32	74,32	0,00	68,36	45,13	23,23	5,90	4,40													1,73
12.03.2026	24,00		75,60	75,60	0,00	67,79	45,19	22,60	5,90	4,40													1,71
13.03.2026	24,00		75,38	75,38	0,00	67,53	45,14	22,39	5,90	4,40													1,69
14.03.2026	24,00		76,28	76,28	0,00	67,23	45,25	21,98	5,90	4,30													1,68
15.03.2026	24,00		74,66	74,66	0,00	67,04	44,81	22,23	5,90	4,40													1,66
16.03.2026	24,00	*	74,20	74,20	0,00	66,91	44,62	22,29	5,80	4,40													1,65
17.03.2026	24,00		75,66	75,66	0,00	67,37	45,02	22,35	5,90	4,40													1,69
18.03.2026	24,00		75,94	75,94	0,00	66,15	44,38	21,77	5,90	4,40													1,65
19.03.2026	24,00		77,56	77,56	0,00	66,80	44,63	22,17	5,90	4,30													1,72
20.03.2026	24,00		77,62	77,62	0,00	66,93	44,57	22,36	5,90	4,30													1,74
21.03.2026	24,00		79,71	79,71	0,00	67,54	45,35	22,19	6,00	4,30													1,77
22.03.2026	24,00		81,52	81,52	0,00	67,75	45,74	22,01	6,00	4,30													1,79
Среднее	24,00		75,26	75,26	0,00	73,81	47,22	26,59	5,90	4,38													2,00
Итого	672,00		2107,17	2107,21	-0,04																		56,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2026	127618	127515,00						3630,98	60749,10
23.03.2026	129799	129696,00						3689,74	61445,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,12 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **56** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:45 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:26 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD