

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 98, лит. Е**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 98, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **24182.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 67730**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.11.2027	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель: СПТ 943.1 № 8987	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,31	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 93	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 36,48 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Дата	Ти час	НС	Учет (ТБ-1)							Контроль ГВС (ТБ-2)										Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4		
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2026	24,00	*	103,37	92,83	10,54	90,97	55,93	35,04	5,80	3,90	13,34			13,34	13,84		13,84		92,42			4,90	4,22	
24.02.2026	24,00	*	102,71	92,16	10,55	91,17	55,65	35,52	5,80	3,90	13,39			13,39	13,90		13,90		92,36			4,90	4,24	
25.02.2026	24,00	*	102,87	92,74	10,13	89,92	53,55	36,37	5,80	3,90	12,99			12,99	13,46		13,46		90,33			4,90	4,29	
26.02.2026	24,00	*	103,20	93,61	9,59	89,20	54,77	34,43	5,80	3,90	12,40			12,40	12,85		12,85		90,15			4,90	4,09	
27.02.2026	24,00	*	103,68	94,48	9,20	85,49	54,46	31,03	5,80	3,90	11,90			11,90	12,29		12,29		86,38			4,90	3,73	
28.02.2026	24,00	*	103,46	95,38	8,08	83,46	54,52	28,94	5,80	3,90	10,72			10,72	11,07		11,07		84,80			4,90	3,44	
01.03.2026	24,00	*	107,25	94,53	12,72	81,43	53,83	27,60	5,80	3,90	15,39			15,39	15,87		15,87		82,93			4,90	3,65	
02.03.2026	24,00	*	104,29	94,43	9,86	79,90	53,26	26,64	5,80	3,90	12,47			12,47	12,84		12,84		81,40			4,90	3,31	
03.03.2026	24,00	*	105,19	94,88	10,31	79,80	51,57	28,23	5,80	3,90	12,96			12,96	13,34		13,34		80,92			4,90	3,51	
04.03.2026	24,00	*	104,04	94,48	9,56	79,53	51,53	28,00	5,80	3,90	12,35			12,35	12,72		12,72		80,97			4,90	3,41	
05.03.2026	24,00	*	104,57	94,47	10,10	79,77	52,17	27,60	5,80	3,90	12,95			12,95	13,33		13,33		81,35			4,90	3,42	
06.03.2026	24,00	*	104,15	94,34	9,81	78,74	51,79	26,95	5,80	3,90	12,65			12,65	13,02		13,02		80,17			4,90	3,32	
07.03.2026	24,00	*	104,80	94,08	10,72	77,56	50,99	26,57	5,80	3,90	13,59			13,59	13,96		13,96		78,66			4,90	3,34	
08.03.2026	24,00	*	104,53	94,08	10,45	76,32	48,61	27,71	5,80	3,90	13,41			13,41	13,77		13,77		77,20			4,90	3,41	
09.03.2026	24,00	*	105,74	94,43	11,31	75,99	49,48	26,51	5,80	3,90	14,23			14,23	14,61		14,61		76,66			4,90	3,37	
10.03.2026	24,00	*	105,87	95,14	10,73	76,15	51,11	25,04	5,80	3,90	13,62			13,62	13,99		13,99		77,47			4,90	3,21	
11.03.2026	24,00	*	106,76	95,69	11,07	73,25	50,05	23,20	5,80	3,90	14,02			14,02	14,37		14,37		74,87			4,90	3,04	
12.03.2026	24,00	*	105,62	96,09	9,53	72,21	50,29	21,92	5,80	3,90	12,53			12,53	12,85		12,85		74,42			4,90	2,80	
13.03.2026	24,00	*	105,43	95,26	10,17	70,72	49,68	21,04	5,80	3,90	13,21			13,21	13,53		13,53		72,75			4,90	2,73	
14.03.2026	24,00	*	106,42	95,32	11,10	69,86	48,05	21,81	5,80	3,90	14,12			14,12	14,44		14,44		70,45			4,90	2,86	
15.03.2026	24,00	*	107,87	95,05	12,82	68,25	44,47	23,78	5,80	3,90	15,99			15,99	16,33		16,33		67,60			4,90	3,14	
16.03.2026	24,00	*	105,27	95,07	10,20	68,58	44,21	24,37	5,80	3,90	13,35			13,35	13,63		13,63		67,91			4,90	3,02	
17.03.2026	24,00	*	106,86	95,56	11,30	69,27	44,50	24,77	5,80	3,90	14,40			14,40	14,71		14,71		68,28			4,90	3,15	
18.03.2026	24,00	*	106,23	94,77	11,46	69,20	44,16	25,04	5,80	3,90	14,56			14,56	14,87		14,87		68,00			4,90	3,17	
19.03.2026	24,00	*	102,88	93,35	9,53	69,69	43,55	26,14	5,80	3,90	12,54			12,54	12,82		12,82		68,85			4,90	3,11	
20.03.2026	24,00	*	104,06	93,60	10,46	69,28	43,23	26,05	5,80	3,90	13,49			13,49	13,77		13,77		67,96			4,90	3,17	
21.03.2026																								
22.03.2026																								
Среднее	24,00		104,89	94,45	10,43	77,53	50,21	27,32	5,80	3,90	13,33			13,33	13,70		13,70		78,28			4,90	3,39	
Итого	624,00		2727,12	2455,82	271,30						346,57			346,57	356,18		356,18						88,15	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2026	74812,6	66283,80	9612,49		9850,98			3026,05	19254,70
21.03.2026	77643,8	68833,40	9972,34		10220,90			3146,71	19902,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48 час 6,78 Гкал**
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **48 час 27,4 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,38 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **94,82 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **383,58 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:45 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:28 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD