

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026  
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 103  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 103  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:  
Телефон:  
Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №933148		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2024 0:00:00		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																				Общее теплототр-е		
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.02.26	24,00	-	67,57	49,44	18,13	86,96	43,53	43,43	0,69	0,49	17,65	-	17,65	17,96	-	17,96	-	64,33	-	-	-	3,73
24.02.26	24,00	-	65,78	49,11	16,67	87,15	43,17	43,98	0,69	0,49	15,94	-	15,94	16,24	-	16,24	-	62,79	-	-	-	3,62
25.02.26	24,00	-	65,00	50,53	14,47	87,02	42,91	44,11	0,69	0,49	13,82	-	13,82	14,10	-	14,10	-	63,56	-	-	-	3,49
26.02.26	24,00	-	66,02	51,37	14,65	85,80	42,96	42,84	0,69	0,49	14,33	-	14,33	14,60	-	14,60	-	63,76	-	-	-	3,46
27.02.26	24,00	-	68,85	54,17	14,68	82,16	42,83	39,33	0,69	0,49	14,32	-	14,32	14,59	-	14,59	-	64,14	-	-	-	3,34
28.02.26	24,00	-	70,78	55,59	15,19	80,26	43,28	36,98	0,69	0,49	14,68	-	14,68	14,95	-	14,95	-	63,46	-	-	-	3,27
01.03.26	24,00	-	70,68	53,69	16,99	78,10	42,55	35,55	0,69	0,49	16,54	-	16,54	16,85	-	16,85	-	64,22	-	-	-	3,24
02.03.26	24,00	-	68,64	53,71	14,93	76,33	41,60	34,73	0,69	0,49	14,08	-	14,08	14,37	-	14,37	-	64,86	-	-	-	3,01
03.03.26	24,00	-	30,19	27,45	2,74	73,87	38,04	35,83	0,69	0,49	7,00	-	7,00	7,08	-	7,08	-	45,47	-	-	-	1,20
04.03.26	24,00	-	46,06	29,20	16,86	77,04	34,55	42,49	0,69	0,49	17,61	-	17,61	17,92	-	17,92	-	60,38	-	-	-	2,54
05.03.26	24,00	-	44,93	29,36	15,57	77,10	34,72	42,38	0,69	0,49	16,49	-	16,49	16,76	-	16,76	-	59,98	-	-	-	2,44
06.03.26	24,00	-	43,79	28,17	15,62	76,14	33,97	42,17	0,69	0,49	16,06	-	16,06	16,32	-	16,32	-	60,02	-	-	-	2,38
07.03.26	24,00	-	45,35	30,09	15,26	75,12	34,03	41,09	0,69	0,49	14,45	-	14,45	14,70	-	14,70	-	62,42	-	-	-	2,38
08.03.26	24,00	-	43,22	28,63	14,59	74,65	33,39	41,26	0,69	0,49	14,55	-	14,55	14,80	-	14,80	-	60,21	-	-	-	2,27
09.03.26	24,00	-	42,70	26,19	16,51	74,25	33,43	40,82	0,69	0,49	18,53	-	18,53	18,80	-	18,80	-	57,55	-	-	-	2,30
10.03.26	24,00	-	45,13	29,42	15,71	73,73	33,77	39,96	0,69	0,49	16,18	-	16,18	16,44	-	16,44	-	60,10	-	-	-	2,34
11.03.26	24,00	-	48,36	30,58	17,78	71,37	34,14	37,23	0,69	0,49	17,68	-	17,68	17,96	-	17,96	-	58,07	-	-	-	2,41
12.03.26	24,00	-	20,03	16,08	3,95	66,92	33,02	33,90	0,69	0,49	5,60	-	5,60	5,67	-	5,67	-	49,99	-	-	-	0,82
13.03.26	24,00	-	37,32	22,57	14,75	68,32	31,17	37,15	0,69	0,49	18,13	-	18,13	18,38	-	18,38	-	52,82	-	-	-	1,85
14.03.26	24,00	-	35,18	20,58	14,60	68,02	31,23	36,79	0,69	0,49	16,82	-	16,82	17,03	-	17,03	-	52,06	-	-	-	1,75
15.03.26	24,00	-	36,35	18,31	18,04	67,41	32,36	35,05	0,69	0,49	26,44	-	26,44	26,73	-	26,73	-	47,69	-	-	-	1,86
16.03.26	24,00	-	37,36	22,42	14,94	67,74	31,09	36,65	0,69	0,49	16,50	-	16,50	16,73	-	16,73	-	53,39	-	-	-	1,84
17.03.26	24,00	-	38,20	22,11	16,09	68,58	31,69	36,89	0,69	0,49	18,10	-	18,10	18,33	-	18,33	-	52,70	-	-	-	1,92
18.03.26	24,00	-	36,86	21,82	15,04	68,35	31,48	36,87	0,69	0,49	18,25	-	18,25	18,48	-	18,48	-	51,28	-	-	-	1,83
19.03.26	24,00	-	36,79	22,67	14,12	68,57	30,93	37,64	0,69	0,49	16,70	-	16,70	16,92	-	16,92	-	52,14	-	-	-	1,82
20.03.26	24,00	-	35,41	19,84	15,57	68,38	29,99	38,39	0,69	0,49	17,64	-	17,64	17,87	-	17,87	-	51,93	-	-	-	1,83
21.03.26	24,00	-	37,22	21,74	15,48	69,50	30,45	39,05	0,69	0,49	15,91	-	15,91	16,13	-	16,13	-	54,51	-	-	-	1,92
22.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	47,55	32,77	14,78	74,77	35,79	38,98	0,69	0,49	15,93	-	15,93	16,17	-	16,17	-	57,55	-	-	0,00	2,40
Итого	648,00	-	1283,77	884,84	398,93	-	-	-	-	-	430,00	-	430,00	436,71	-	436,71	-	-	-	-	-	64,84

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	29508,590	23800,570	6271,660		7107,890		-	402,570	10949,000
	21.03.26	30792,360	24685,410	6701,660		7544,600		-	427,316	11597,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час 2,40 Гкал  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24** час 16,17 м3  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °C 0,15 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 67,09 Гкал  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:45 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:26 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР