

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №207725		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q = M1 * (h1 - hxb) - M2 * (h2 - hxb)$		лето: $Q = M1 * (h1 - hxb) - M2 * (h2 - hxb)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.02.26	24,00	-	264,20	259,81	4,39	89,28	69,52	19,76	0,69	0,49	130,10	-	130,10	134,63	-	134,63	-	89,15	-	-	-	5,55
24.02.26	24,00	-	261,34	257,91	3,43	89,36	69,47	19,89	0,69	0,49	128,49	-	128,49	132,99	-	132,99	-	89,22	-	-	-	5,46
25.02.26	24,00	-	262,11	259,36	2,75	89,26	69,47	19,79	0,69	0,49	128,55	-	128,55	133,06	-	133,06	-	89,13	-	-	-	5,40
26.02.26	24,00	-	266,85	263,85	3,00	87,85	68,85	19,00	0,69	0,49	130,99	-	130,99	135,46	-	135,46	-	87,72	-	-	-	5,30
27.02.26	24,00	-	272,82	270,17	2,65	83,97	66,70	17,27	0,69	0,49	134,09	-	134,09	138,29	-	138,29	-	83,83	-	-	-	4,91
28.02.26	24,00	-	278,04	273,52	4,52	81,79	65,40	16,39	0,69	0,49	137,35	-	137,35	141,46	-	141,46	-	81,66	-	-	-	4,87
01.03.26	24,00	-	274,78	270,17	4,61	79,51	63,81	15,70	0,69	0,49	135,87	-	135,87	139,72	-	139,72	-	79,37	-	-	-	4,62
02.03.26	24,00	-	272,92	268,32	4,60	77,81	62,44	15,37	0,69	0,49	135,24	-	135,24	138,90	-	138,90	-	77,69	-	-	-	4,49
03.03.26	24,00	-	126,48	125,67	0,81	76,79	61,94	14,85	0,69	0,49	62,35	-	62,35	64,01	-	64,01	-	76,47	-	-	-	1,94
04.03.26	24,00	-	169,45	160,09	9,36	77,63	66,17	11,46	0,69	0,49	145,77	-	145,77	149,74	-	149,74	-	77,67	-	-	-	2,57
05.03.26	24,00	-	121,64	108,49	13,15	78,55	60,38	18,17	0,69	0,49	97,10	-	97,10	99,80	-	99,80	-	78,49	-	-	-	3,02
06.03.26	24,00	-	89,49	72,27	17,22	77,38	45,83	31,55	0,69	0,49	51,00	-	51,00	52,38	-	52,38	-	77,15	-	-	-	3,62
07.03.26	24,00	-	75,30	63,24	12,06	76,44	43,58	32,86	0,69	0,49	36,82	-	36,82	37,79	-	37,79	-	76,25	-	-	-	3,00
08.03.26	24,00	-	87,33	74,44	12,89	76,10	46,58	29,52	0,69	0,49	49,42	-	49,42	50,72	-	50,72	-	75,92	-	-	-	3,18
09.03.26	24,00	-	88,08	75,12	12,96	75,44	46,47	28,97	0,69	0,49	50,04	-	50,04	51,30	-	51,30	-	75,24	-	-	-	3,16
10.03.26	24,00	-	87,00	75,90	11,10	74,89	46,20	28,69	0,69	0,49	48,46	-	48,46	49,71	-	49,71	-	74,68	-	-	-	3,01
11.03.26	24,00	-	88,01	76,40	11,61	72,39	45,39	27,00	0,69	0,49	49,34	-	49,34	50,51	-	50,51	-	72,20	-	-	-	2,90
12.03.26	24,00	-	89,73	77,30	12,43	71,02	44,97	26,05	0,69	0,49	50,58	-	50,58	51,74	-	51,74	-	70,88	-	-	-	2,90
13.03.26	24,00	-	87,62	75,59	12,03	69,43	43,89	25,54	0,69	0,49	49,31	-	49,31	50,40	-	50,40	-	69,27	-	-	-	2,77
14.03.26	24,00	-	86,99	76,02	10,97	69,18	43,97	25,21	0,69	0,49	48,37	-	48,37	49,45	-	49,45	-	69,00	-	-	-	2,68
15.03.26	24,00	-	88,93	74,80	14,13	68,70	43,44	25,26	0,69	0,49	51,09	-	51,09	52,20	-	52,20	-	68,56	-	-	-	2,86
16.03.26	24,00	-	87,59	74,48	13,11	69,03	43,14	25,89	0,69	0,49	49,88	-	49,88	50,99	-	50,99	-	68,89	-	-	-	2,84
17.03.26	24,00	-	87,20	75,52	11,68	69,72	43,75	25,97	0,69	0,49	48,78	-	48,78	49,85	-	49,85	-	69,53	-	-	-	2,78
18.03.26	24,00	-	84,53	73,24	11,29	69,67	43,17	26,50	0,69	0,49	46,78	-	46,78	47,84	-	47,84	-	69,48	-	-	-	2,73
19.03.26	24,00	-	55,47	49,67	5,80	70,27	38,24	32,03	0,69	0,49	17,57	-	17,57	17,97	-	17,97	-	71,13	-	-	-	2,00
20.03.26	24,00	-	84,33	73,50	10,83	69,73	43,67	26,06	0,69	0,49	47,49	-	47,49	48,58	-	48,58	-	69,55	-	-	-	2,67
21.03.26	24,00	-	78,29	69,13	9,16	70,76	44,07	26,69	0,69	0,49	46,60	-	46,60	47,68	-	47,68	-	70,55	-	-	-	2,49
22.03.26	24,00	-	87,66	76,41	11,25	70,86	44,58	26,28	0,69	0,49	49,46	-	49,46	50,62	-	50,62	-	70,68	-	-	-	2,80
Среднее	24,00	-	143,01	133,94	9,06	76,17	52,68	23,49	0,69	0,49	77,03	-	77,03	79,21	-	79,21	-	76,05	-	-	0,00	3,45
Итого	672,00	-	4004,18	3750,39	253,79	-	-	-	-	-	2156,89	-	2156,89	2217,79	-	2217,79	-	-	-	-	-	96,50

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	21705,910	21293,360	10496,320		10836,180		-	894,987
	22.03.26	25710,090	25043,750	12653,210		13053,970		-	1065,227	2649,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ /
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °C -0,10 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 96,40 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 258,97 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ba7408a8-6e03-4c6b-8274-cae54b208210

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.03.26 15:17 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	26.03.26 15:24 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD