

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №205749 Подающ.тр.(M1): № 515648 Обратн.тр.(M2): № 515498 Тр. ГВС(M3): № 507273 Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: ПРЭМ 40 B1 Расходомер: ПРЭМ 40 B1 Расходомер: ПРЭМ 32 B1 Расходомер: Расходомер:	Gmin= 0,1 Gmin= 0,1 Gmin= 0,067 Gmin= Gmin=	Режим (схема): лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	Gmax= 45 Gmax= 45 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 47797Г Термопреобр.: КТСП-Н № 47797Х Термопреобр.: № Термопреобр.: № Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 0.38 Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс= Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е Qобщ.
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
23.02.26	24,00	-	128,42	116,05	12,37	89,26	57,00	32,26	0,69	0,49	88,91	-	88,91	92,01	-	92,01	-	89,17	-	-	-	4,86
24.02.26	24,00	-	125,65	115,29	10,36	89,34	56,87	32,47	0,69	0,49	86,51	-	86,51	89,54	-	89,54	-	89,25	-	-	-	4,68
25.02.26	24,00	-	126,51	115,79	10,72	89,25	56,85	32,40	0,69	0,49	87,19	-	87,19	90,26	-	90,26	-	89,16	-	-	-	4,72
26.02.26	24,00	-	129,22	117,73	11,49	87,77	56,43	31,34	0,69	0,49	89,20	-	89,20	92,23	-	92,23	-	87,68	-	-	-	4,71
27.02.26	24,00	-	131,31	120,48	10,83	83,86	55,10	28,76	0,69	0,49	90,37	-	90,37	93,20	-	93,20	-	83,78	-	-	-	4,38
28.02.26	24,00	-	134,01	122,03	11,98	81,70	54,53	27,17	0,69	0,49	92,47	-	92,47	95,21	-	95,21	-	81,63	-	-	-	4,30
01.03.26	24,00	-	133,26	120,27	12,99	79,39	53,34	26,05	0,69	0,49	92,19	-	92,19	94,82	-	94,82	-	79,31	-	-	-	4,17
02.03.26	24,00	-	131,14	119,30	11,84	77,73	52,32	25,41	0,69	0,49	90,41	-	90,41	92,86	-	92,86	-	77,67	-	-	-	3,96
03.03.26	24,00	-	59,54	55,06	4,48	76,58	51,53	25,05	0,69	0,49	40,71	-	40,71	41,80	-	41,80	-	76,54	-	-	-	1,73
04.03.26	24,00	-	134,25	122,19	12,06	78,01	52,22	25,79	0,69	0,49	91,73	-	91,73	94,26	-	94,26	-	77,94	-	-	-	4,10
05.03.26	24,00	-	140,83	128,57	12,26	78,55	53,53	25,02	0,69	0,49	96,26	-	96,26	98,92	-	98,92	-	78,51	-	-	-	4,19
06.03.26	24,00	-	141,78	129,77	12,01	77,55	53,13	24,42	0,69	0,49	96,99	-	96,99	99,63	-	99,63	-	77,51	-	-	-	4,11
07.03.26	24,00	-	142,88	130,10	12,78	76,59	52,75	23,84	0,69	0,49	98,08	-	98,08	100,68	-	100,68	-	76,55	-	-	-	4,08
08.03.26	24,00	-	141,05	129,44	11,61	76,24	52,46	23,78	0,69	0,49	96,57	-	96,57	99,12	-	99,12	-	76,21	-	-	-	3,97
09.03.26	24,00	-	143,95	130,33	13,62	75,59	52,44	23,15	0,69	0,49	99,08	-	99,08	101,62	-	101,62	-	75,56	-	-	-	4,05
10.03.26	24,00	-	144,09	132,31	11,78	75,00	52,43	22,57	0,69	0,49	98,59	-	98,59	101,11	-	101,11	-	74,96	-	-	-	3,87
11.03.26	24,00	-	144,51	132,89	11,62	72,48	51,43	21,05	0,69	0,49	98,81	-	98,81	101,15	-	101,15	-	72,45	-	-	-	3,64
12.03.26	24,00	-	145,67	134,48	11,19	71,11	50,79	20,32	0,69	0,49	99,47	-	99,47	101,76	-	101,76	-	71,10	-	-	-	3,53
13.03.26	24,00	-	142,41	131,47	10,94	69,52	49,64	19,88	0,69	0,49	97,15	-	97,15	99,27	-	99,27	-	69,51	-	-	-	3,38
14.03.26	24,00	-	144,92	132,01	12,91	69,30	49,57	19,73	0,69	0,49	99,26	-	99,26	101,45	-	101,45	-	69,29	-	-	-	3,50
15.03.26	24,00	-	143,93	130,17	13,76	68,81	48,96	19,85	0,69	0,49	98,78	-	98,78	100,89	-	100,89	-	68,80	-	-	-	3,53
16.03.26	24,00	-	141,75	129,91	11,84	69,13	49,05	20,08	0,69	0,49	96,68	-	96,68	98,83	-	98,83	-	69,13	-	-	-	3,43
17.03.26	24,00	-	142,86	131,54	11,32	69,85	49,69	20,16	0,69	0,49	97,22	-	97,22	99,40	-	99,40	-	69,83	-	-	-	3,45
18.03.26	24,00	-	140,71	129,12	11,59	69,81	49,28	20,53	0,69	0,49	95,85	-	95,85	97,97	-	97,97	-	69,79	-	-	-	3,46
19.03.26	24,00	-	138,44	127,10	11,34	70,10	48,98	21,12	0,69	0,49	94,26	-	94,26	96,37	-	96,37	-	70,10	-	-	-	3,48
20.03.26	24,00	-	138,12	126,48	11,64	69,86	48,82	21,04	0,69	0,49	94,13	-	94,13	96,23	-	96,23	-	69,84	-	-	-	3,48
21.03.26	24,00	-	142,26	129,46	12,80	70,88	49,72	21,16	0,69	0,49	97,20	-	97,20	99,45	-	99,45	-	70,87	-	-	-	3,65
22.03.26	24,00	-	144,77	131,34	13,43	71,00	50,23	20,77	0,69	0,49	99,05	-	99,05	101,35	-	101,35	-	70,99	-	-	-	3,69
Среднее	24,00	-	135,65	123,95	11,70	76,22	52,11	24,11	0,69	0,49	92,97	-	92,97	95,41	-	95,41	-	76,18	-	-	0,00	3,86
Итого	672,00	-	3798,24	3470,68	327,56	-	-	-	-	-	2603,12	-	2603,12	2671,39	-	2671,39	-	-	-	-	-	108,09

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	16516,210	14842,500	11214,270		11540,420		-	900,280
	22.03.26	20314,450	18313,180	13817,390		14211,810		-	1098,062	3945,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ м3
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -0,13 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 107,96 Гкал / 334,24 м3
 Представитель теплоснабжающей организации: _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ba7408a8-6e03-4c6b-8274-cae54b208210

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.03.26 15:17 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **26.03.26 15:24 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР