

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2

Телефон:

Узел учета: Общий

Телефон:

Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207735		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(М1): № 519379	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51064Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(М2): № 515627	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51064Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(М3): № 517016	Расходомер: ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4444	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																							Общее теплопотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ.			
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	P4	
23.02.26	24,00	-	139,11	127,75	11,36	89,71	53,39	36,32	0,69	0,49	84,52	-	84,52	87,53	-	87,53	-	89,58	-	-	-	5,67	
24.02.26	24,00	-	137,01	126,67	10,34	89,78	52,99	36,79	0,69	0,49	82,87	-	82,87	85,81	-	85,81	-	89,64	-	-	-	5,60	
25.02.26	24,00	-	141,97	131,76	10,21	89,56	53,43	36,13	0,69	0,49	85,78	-	85,78	88,80	-	88,80	-	89,43	-	-	-	5,69	
26.02.26	24,00	-	147,92	137,54	10,38	88,03	53,92	34,11	0,69	0,49	89,39	-	89,39	92,41	-	92,41	-	87,88	-	-	-	5,61	
27.02.26	24,00	-	150,08	140,49	9,59	84,06	53,32	30,74	0,69	0,49	90,34	-	90,34	93,20	-	93,20	-	83,93	-	-	-	5,13	
28.02.26	24,00	-	152,09	142,55	9,54	81,90	52,80	29,10	0,69	0,49	91,56	-	91,56	94,30	-	94,30	-	81,79	-	-	-	4,94	
01.03.26	24,00	-	151,79	140,43	11,36	79,57	51,33	28,24	0,69	0,49	92,11	-	92,11	94,72	-	94,72	-	79,43	-	-	-	4,88	
02.03.26	24,00	-	146,27	137,02	9,25	77,97	50,12	27,85	0,69	0,49	87,94	-	87,94	90,34	-	90,34	-	77,86	-	-	-	4,54	
03.03.26	24,00	-	145,83	136,50	9,33	78,99	50,04	28,95	0,69	0,49	87,94	-	87,94	90,39	-	90,39	-	78,91	-	-	-	4,69	
04.03.26	24,00	-	144,55	135,58	8,97	78,91	50,15	28,76	0,69	0,49	87,35	-	87,35	89,76	-	89,76	-	78,80	-	-	-	4,61	
05.03.26	24,00	-	143,63	134,74	8,89	79,06	50,11	28,95	0,69	0,49	86,89	-	86,89	89,33	-	89,33	-	78,95	-	-	-	4,61	
06.03.26	24,00	-	143,53	134,38	9,15	77,86	49,28	28,58	0,69	0,49	86,93	-	86,93	89,29	-	89,29	-	77,74	-	-	-	4,56	
07.03.26	24,00	-	144,30	134,10	10,20	76,93	49,12	27,81	0,69	0,49	87,82	-	87,82	90,17	-	90,17	-	76,83	-	-	-	4,52	
08.03.26	24,00	-	143,98	133,67	10,31	76,59	48,71	27,88	0,69	0,49	87,58	-	87,58	89,90	-	89,90	-	76,51	-	-	-	4,52	
09.03.26	24,00	-	146,06	134,32	11,74	75,90	48,78	27,12	0,69	0,49	89,41	-	89,41	91,77	-	91,77	-	75,81	-	-	-	4,54	
10.03.26	24,00	-	146,49	135,94	10,55	75,26	48,98	26,28	0,69	0,49	89,24	-	89,24	91,51	-	91,51	-	75,15	-	-	-	4,37	
11.03.26	24,00	-	145,94	136,50	9,44	72,77	48,27	24,50	0,69	0,49	88,50	-	88,50	90,63	-	90,63	-	72,69	-	-	-	4,03	
12.03.26	24,00	-	146,62	137,35	9,27	71,39	47,88	23,51	0,69	0,49	88,84	-	88,84	90,94	-	90,94	-	71,33	-	-	-	3,89	
13.03.26	24,00	-	144,73	135,01	9,72	69,77	46,89	22,88	0,69	0,49	87,48	-	87,48	89,39	-	89,39	-	69,70	-	-	-	3,77	
14.03.26	24,00	-	144,61	135,38	9,23	69,58	46,88	22,70	0,69	0,49	87,72	-	87,72	89,67	-	89,67	-	69,51	-	-	-	3,72	
15.03.26	24,00	-	144,91	133,45	11,46	69,08	46,14	22,94	0,69	0,49	88,74	-	88,74	90,66	-	90,66	-	69,03	-	-	-	3,86	
16.03.26	24,00	-	141,68	133,69	7,99	69,44	46,17	23,27	0,69	0,49	85,54	-	85,54	87,42	-	87,42	-	69,38	-	-	-	3,67	
17.03.26	24,00	-	144,61	134,86	9,75	70,10	46,81	23,29	0,69	0,49	87,85	-	87,85	89,84	-	89,84	-	70,02	-	-	-	3,83	
18.03.26	24,00	-	143,72	132,63	11,09	70,05	46,16	23,89	0,69	0,49	87,85	-	87,85	89,82	-	89,82	-	69,97	-	-	-	3,95	
19.03.26	24,00	-	139,05	129,65	9,40	70,45	45,68	24,77	0,69	0,49	84,38	-	84,38	86,30	-	86,30	-	70,38	-	-	-	3,87	
20.03.26	24,00	-	139,27	129,90	9,37	70,11	45,58	24,53	0,69	0,49	84,54	-	84,54	86,44	-	86,44	-	70,04	-	-	-	3,84	
21.03.26	24,00	-	142,31	132,76	9,55	71,15	46,59	24,56	0,69	0,49	86,49	-	86,49	88,50	-	88,50	-	71,07	-	-	-	3,94	
22.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	144,52	134,62	9,91	76,81	49,24	27,57	0,69	0,49	87,61	-	87,61	89,96	-	89,96	-	76,72	-	-	0,00	4,48	
Итого	648,00	-	3902,06	3634,62	267,44	-	-	-	-	-	2365,60	-	2365,60	2428,84	-	2428,84	-	-	-	-	-	120,84	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	22289,070	20771,390	13603,650		13985,390		-	1070,697
	21.03.26	26191,130	24406,010	15969,250		16414,230		-	1252,233	4570,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час 4,48 Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24** час 10,11 м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °C -0,10 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 125,21 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 283,01 м3

Представитель теплоснабжающей организации
 _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ba7408a8-6e03-4c6b-8274-cae54b208210

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.03.26 15:17 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.03.26 15:24 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD