

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 63
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9172.038.1 от 01.10.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 63

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО 2- трубая. Закрытая

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №0207233		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): № 521713	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17435Г	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Обратн.тр.(M2): № 200410	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17435Х	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=						

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)						Контроль СЦО (ТВ-2)														Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.26	24,00	-	145,95	145,95	0,00	92,72	52,96	39,76	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,82
24.02.26	24,00	-	146,98	146,98	0,00	93,07	53,20	39,87	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,87
25.02.26	24,00	-	148,29	148,29	0,00	93,12	53,31	39,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,92
26.02.26	24,00	-	149,72	149,72	0,00	90,64	52,72	37,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
27.02.26	24,00	-	150,03	150,03	0,00	84,74	50,74	34,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,11
28.02.26	24,00	-	150,39	150,39	0,00	81,99	50,08	31,91	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
01.03.26	24,00	-	147,22	147,22	0,00	78,33	48,43	29,90	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,41
02.03.26	24,00	-	147,96	147,96	0,00	76,76	47,82	28,94	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,29
03.03.26	24,00	-	146,21	146,21	0,00	76,33	47,12	29,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,28
04.03.26	24,00	-	143,23	143,23	0,00	76,34	46,89	29,45	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,22
05.03.26	24,00	-	143,23	143,23	0,00	76,70	47,01	29,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25
06.03.26	24,00	-	142,14	142,14	0,00	75,36	46,39	28,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,12
07.03.26	24,00	-	139,43	139,43	0,00	73,68	45,51	28,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
08.03.26	24,00	-	138,48	138,48	0,00	73,24	45,07	28,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
09.03.26	24,00	-	140,67	140,67	0,00	73,48	45,55	27,93	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
10.03.26	24,00	-	141,56	141,56	0,00	71,19	44,94	26,25	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
11.03.26	24,00	-	143,89	143,89	0,00	70,01	45,01	25,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60
12.03.26	24,00	-	146,16	146,16	0,00	69,41	45,14	24,27	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55
13.03.26	24,00	-	145,98	145,98	0,00	69,12	45,18	23,94	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
14.03.26	24,00	-	147,68	147,68	0,00	68,77	45,58	23,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
15.03.26	24,00	-	144,60	144,60	0,00	68,58	45,12	23,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
16.03.26	24,00	-	143,89	143,89	0,00	68,43	44,80	23,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
17.03.26	24,00	-	145,84	145,84	0,00	68,89	45,20	23,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
18.03.26	24,00	-	139,93	139,93	0,00	67,68	43,97	23,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,32
19.03.26	24,00	-	141,96	141,96	0,00	68,33	44,10	24,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44
20.03.26	24,00	-	142,37	142,37	0,00	68,42	43,91	24,51	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
21.03.26	24,00	-	145,25	145,25	0,00	69,03	44,69	24,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
22.03.26	24,00	-	148,24	148,24	0,00	69,25	45,44	23,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53
Среднее	24,00	-	144,90	144,90	0,00	75,49	47,00	28,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
Итого	672,00	-	4057,28	4057,28	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,89

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	10069,500	9724,610					418,979	-	1808,000
	22.03.26	14126,780	13781,890					534,868	-	2480,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 115,89 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: _____ / _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:45 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:26 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР