

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026  
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №207145		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																					Общее	
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общее теплотр-е Гкал	
	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°С	°С	МПа	МПа	
23.02.26	24,00	-	256,70	249,82	6,88	90,57	69,23	21,34	0,69	0,49	147,89	-	147,89	153,21	-	153,21	-	90,46	-	-	-	5,98
24.02.26	24,00	-	254,73	249,88	4,85	90,65	69,11	21,54	0,69	0,49	146,60	-	146,60	151,89	-	151,89	-	90,55	-	-	-	5,84
25.02.26	24,00	-	255,37	251,36	4,01	90,56	68,74	21,82	0,69	0,49	146,91	-	146,91	152,20	-	152,20	-	90,45	-	-	-	5,87
26.02.26	24,00	-	257,83	253,37	4,46	89,03	68,03	21,00	0,69	0,49	148,26	-	148,26	153,43	-	153,43	-	88,92	-	-	-	5,74
27.02.26	24,00	-	261,17	256,53	4,64	84,99	66,56	18,43	0,69	0,49	150,01	-	150,01	154,84	-	154,84	-	84,90	-	-	-	5,14
28.02.26	24,00	-	264,22	258,00	6,22	82,77	65,59	17,18	0,69	0,49	151,66	-	151,66	156,31	-	156,31	-	82,68	-	-	-	4,96
01.03.26	24,00	-	261,84	254,83	7,01	80,39	63,80	16,59	0,69	0,49	150,39	-	150,39	154,74	-	154,74	-	80,30	-	-	-	4,80
02.03.26	24,00	-	259,78	255,39	4,39	78,72	62,51	16,21	0,69	0,49	148,92	-	148,92	153,07	-	153,07	-	78,64	-	-	-	4,50
03.03.26	24,00	-	263,62	258,84	4,78	79,69	62,96	16,73	0,69	0,49	150,94	-	150,94	155,24	-	155,24	-	79,60	-	-	-	4,72
04.03.26	24,00	-	261,80	256,40	5,40	79,61	63,16	16,45	0,69	0,49	149,66	-	149,66	153,93	-	153,93	-	79,53	-	-	-	4,66
05.03.26	24,00	-	260,60	254,50	6,10	79,76	62,89	16,87	0,69	0,49	149,03	-	149,03	153,29	-	153,29	-	79,68	-	-	-	4,80
06.03.26	24,00	-	260,28	254,63	5,65	78,56	61,73	16,83	0,69	0,49	148,67	-	148,67	152,79	-	152,79	-	78,48	-	-	-	4,74
07.03.26	24,00	-	260,23	253,52	6,71	77,60	61,23	16,37	0,69	0,49	148,83	-	148,83	152,86	-	152,86	-	77,51	-	-	-	4,68
08.03.26	24,00	-	259,31	252,80	6,51	77,25	60,79	16,46	0,69	0,49	148,41	-	148,41	152,39	-	152,39	-	77,17	-	-	-	4,67
09.03.26	24,00	-	261,17	253,39	7,78	76,55	60,60	15,95	0,69	0,49	149,48	-	149,48	153,43	-	153,43	-	76,48	-	-	-	4,65
10.03.26	24,00	-	263,36	256,18	7,18	75,90	60,61	15,29	0,69	0,49	150,50	-	150,50	154,46	-	154,46	-	75,81	-	-	-	4,47
11.03.26	24,00	-	263,96	256,99	6,97	73,34	59,28	14,06	0,69	0,49	150,91	-	150,91	154,58	-	154,58	-	73,27	-	-	-	4,14
12.03.26	24,00	-	265,11	259,04	6,07	71,96	58,52	13,44	0,69	0,49	151,17	-	151,17	154,77	-	154,77	-	71,88	-	-	-	3,93
13.03.26	24,00	-	261,42	255,65	5,77	70,34	57,28	13,06	0,69	0,49	149,24	-	149,24	152,65	-	152,65	-	70,27	-	-	-	3,76
14.03.26	24,00	-	262,51	255,15	7,36	70,15	57,24	12,91	0,69	0,49	149,97	-	149,97	153,36	-	153,36	-	70,08	-	-	-	3,82
15.03.26	24,00	-	260,94	250,23	10,71	69,65	56,43	13,22	0,69	0,49	149,68	-	149,68	153,02	-	153,02	-	69,58	-	-	-	4,06
16.03.26	24,00	-	259,96	252,82	7,14	70,04	56,55	13,49	0,69	0,49	148,51	-	148,51	151,82	-	151,82	-	69,97	-	-	-	3,92
17.03.26	24,00	-	262,27	254,99	7,28	70,70	57,24	13,46	0,69	0,49	149,61	-	149,61	152,99	-	152,99	-	70,62	-	-	-	3,95
18.03.26	24,00	-	259,65	251,39	8,26	70,67	56,60	14,07	0,69	0,49	148,26	-	148,26	151,68	-	151,68	-	70,59	-	-	-	4,13
19.03.26	24,00	-	255,27	247,08	8,19	71,08	56,27	14,81	0,69	0,49	146,09	-	146,09	149,50	-	149,50	-	71,01	-	-	-	4,25
20.03.26	24,00	-	255,82	247,90	7,92	70,72	56,02	14,70	0,69	0,49	146,47	-	146,47	149,82	-	149,82	-	70,63	-	-	-	4,21
21.03.26	24,00	-	260,19	251,96	8,23	71,78	57,42	14,36	0,69	0,49	148,76	-	148,76	152,23	-	152,23	-	71,70	-	-	-	4,22
22.03.26	24,00	-	263,05	252,66	10,39	71,87	58,07	13,80	0,69	0,49	150,62	-	150,62	154,16	-	154,16	-	71,80	-	-	-	4,24
Среднее	24,00	-	260,43	253,76	6,67	77,32	61,23	16,09	0,69	0,49	149,12	-	149,12	153,17	-	153,17	-	77,23	-	-	0,00	4,60
Итого	672,00	-	7292,16	7105,30	186,86	-	-	-	-	-	4175,45	-	4175,45	4288,66	-	4288,66	-	-	-	-	-	128,84

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотоп (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	18710,260	18249,690	11688,950		12082,330			-	1018,523
22.03.26	26002,420	25354,990	15864,400		16370,990			-	1341,079	2508,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час

час

0.38

°С

Гкал

м3

-0,07

Гкал

128,76

Гкал

190,67

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

**25.03.26** 13:45 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**25.03.26** 16:28 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD