

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 81-1 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 81-1 ТЦ-1

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Вычислитель: ВКТ-7 №9205518				Приборы УУТЭ поверены до: 13.08.2021 0:00:00	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																					Общее теплототр-е	
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)					Контроль СЦО (ТВ-2)															Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.26	24,00	-	88,57	88,57	0,00	85,35	49,16	36,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
24.02.26	24,00	-	87,90	87,90	0,00	85,34	49,13	36,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
25.02.26	24,00	-	88,50	88,50	0,00	85,15	49,14	36,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
26.02.26	24,00	-	89,63	89,63	0,00	84,19	49,10	35,09	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
27.02.26	24,00	-	91,41	91,41	0,00	80,79	48,50	32,29	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95
28.02.26	24,00	-	93,25	93,25	0,00	78,38	48,19	30,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
01.03.26	24,00	-	91,63	91,63	0,00	76,35	47,33	29,02	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
02.03.26	24,00	-	90,54	90,54	0,00	74,58	46,50	28,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
03.03.26	24,00	-	94,74	94,74	0,00	75,35	47,41	27,94	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
04.03.26	24,00	-	92,02	92,02	0,00	75,38	47,25	28,13	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
05.03.26	24,00	-	90,59	90,59	0,00	75,37	47,07	28,30	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
06.03.26	24,00	-	91,22	91,22	0,00	74,30	46,67	27,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
07.03.26	24,00	-	91,49	91,49	0,00	73,31	46,25	27,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
08.03.26	24,00	-	91,38	91,38	0,00	72,84	46,03	26,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
09.03.26	24,00	-	92,65	92,65	0,00	72,37	46,21	26,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43
10.03.26	24,00	-	94,00	94,00	0,00	71,95	46,42	25,53	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
11.03.26	24,00	-	95,27	95,27	0,00	69,65	45,90	23,75	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
12.03.26	24,00	-	98,31	98,31	0,00	68,22	45,90	22,32	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
13.03.26	24,00	-	95,62	95,62	0,00	66,80	45,26	21,54	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
14.03.26	24,00	-	96,62	96,62	0,00	66,49	45,49	21,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03
15.03.26	24,00	-	94,92	94,92	0,00	65,98	45,07	20,91	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99
16.03.26	24,00	-	93,57	93,57	0,00	66,22	44,94	21,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99
17.03.26	24,00	-	95,69	95,69	0,00	66,99	45,43	21,56	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
18.03.26	24,00	-	93,13	93,13	0,00	66,91	44,84	22,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
19.03.26	24,00	-	91,59	91,59	0,00	67,04	44,38	22,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
20.03.26	24,00	-	92,06	92,06	0,00	66,96	44,30	22,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09
21.03.26	24,00	-	94,63	94,63	0,00	67,86	45,16	22,70	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
22.03.26	24,00	-	96,39	96,39	0,00	68,10	45,87	22,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
Среднее	24,00	-	92,76	92,76	0,00	73,15	46,53	26,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
Итого	672,00	-	2597,32	2597,32	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,90

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	8932,480	8932,490					284,217	-	2339,000
	22.03.26	11529,800	11529,810					353,120	-	3011,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 68,90 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: _____

Гкал м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 1ecb0bf3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:45 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:26 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР