

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 89-3
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 89-3

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №211186		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2021 0:00:00		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)								Гкал		
	Тн	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа			Гкал
23.02.26	24,00	-	117,81	106,96	10,85	89,59	52,90	36,69	0,69	0,49	9,72	-	9,72	10,04	-	10,04	-	89,25	-	0,59	-	4,90
24.02.26	24,00	-	116,51	106,11	10,40	89,70	53,12	36,58	0,69	0,49	9,27	-	9,27	9,60	-	9,60	-	89,11	-	0,59	-	4,82
25.02.26	24,00	-	116,11	106,67	9,44	89,58	53,22	36,36	0,69	0,49	8,24	-	8,24	8,51	-	8,51	-	89,05	-	0,59	-	4,73
26.02.26	24,00	-	118,12	108,10	10,02	88,23	52,58	35,65	0,69	0,49	8,83	-	8,83	9,13	-	9,13	-	87,41	-	0,59	-	4,75
27.02.26	24,00	-	120,03	110,91	9,12	84,30	51,71	32,59	0,69	0,49	7,95	-	7,95	8,18	-	8,18	-	83,16	-	0,59	-	4,39
28.02.26	24,00	-	123,13	112,44	10,69	82,00	51,18	30,82	0,69	0,49	9,42	-	9,42	9,71	-	9,71	-	81,24	-	0,59	-	4,35
01.03.26	24,00	-	122,80	110,97	11,83	79,71	50,16	29,55	0,69	0,49	10,64	-	10,64	10,91	-	10,91	-	78,73	-	0,59	-	4,23
02.03.26	24,00	-	121,12	110,34	10,78	77,99	49,30	28,69	0,69	0,49	9,65	-	9,65	9,90	-	9,90	-	77,45	-	0,59	-	4,01
03.03.26	24,00	-	53,53	49,99	3,54	76,52	47,01	29,51	0,69	0,49	4,22	-	4,22	4,29	-	4,29	-	68,33	-	0,59	-	1,75
04.03.26	24,00	-	127,54	116,47	11,07	78,87	49,54	29,33	0,69	0,49	9,94	-	9,94	10,19	-	10,19	-	78,39	-	0,59	-	4,29
05.03.26	24,00	-	124,03	113,79	10,24	79,04	50,07	28,97	0,69	0,49	9,14	-	9,14	9,39	-	9,39	-	78,65	-	0,59	-	4,11
06.03.26	24,00	-	123,95	113,81	10,14	77,94	49,30	28,64	0,69	0,49	9,14	-	9,14	9,36	-	9,36	-	77,27	-	0,59	-	4,05
07.03.26	24,00	-	126,02	113,75	12,27	76,97	48,85	28,12	0,69	0,49	11,24	-	11,24	11,55	-	11,55	-	76,49	-	0,59	-	4,15
08.03.26	24,00	-	124,78	113,39	11,39	76,58	48,52	28,06	0,69	0,49	10,44	-	10,44	10,71	-	10,71	-	76,41	-	0,59	-	4,05
09.03.26	24,00	-	126,53	114,60	11,93	75,95	48,69	27,26	0,69	0,49	10,97	-	10,97	11,24	-	11,24	-	75,62	-	0,59	-	4,03
10.03.26	24,00	-	127,30	116,12	11,18	75,40	48,85	26,55	0,69	0,49	10,20	-	10,20	10,45	-	10,45	-	74,85	-	0,59	-	3,93
11.03.26	24,00	-	127,57	116,84	10,73	72,86	48,17	24,69	0,69	0,49	9,77	-	9,77	10,00	-	10,00	-	72,46	-	0,59	-	3,67
12.03.26	24,00	-	54,47	50,74	3,73	68,57	45,92	22,65	0,69	0,49	4,40	-	4,40	4,47	-	4,47	-	57,45	-	0,59	-	1,41
13.03.26	24,00	-	128,87	115,98	12,89	69,85	46,30	23,55	0,69	0,49	11,35	-	11,35	11,58	-	11,58	-	69,74	-	0,59	-	3,64
14.03.26	24,00	-	129,50	116,70	12,80	69,57	47,07	22,50	0,69	0,49	10,82	-	10,82	11,05	-	11,05	-	69,24	-	0,59	-	3,52
15.03.26	24,00	-	128,46	115,06	13,40	69,01	46,63	22,38	0,69	0,49	11,47	-	11,47	11,71	-	11,71	-	68,94	-	0,59	-	3,50
16.03.26	24,00	-	127,87	114,74	13,13	69,39	46,66	22,73	0,69	0,49	11,29	-	11,29	11,53	-	11,53	-	69,46	-	0,59	-	3,52
17.03.26	24,00	-	129,06	117,11	11,95	70,12	47,34	22,78	0,69	0,49	10,08	-	10,08	10,29	-	10,29	-	69,69	-	0,59	-	3,51
18.03.26	24,00	-	126,91	114,84	12,07	70,01	46,67	23,34	0,69	0,49	10,25	-	10,25	10,46	-	10,46	-	69,51	-	0,59	-	3,53
19.03.26	24,00	-	124,19	112,98	11,21	70,33	46,22	24,11	0,69	0,49	9,46	-	9,46	9,68	-	9,68	-	70,23	-	0,59	-	3,52
20.03.26	24,00	-	124,13	112,98	11,15	70,05	46,09	23,96	0,69	0,49	9,49	-	9,49	9,69	-	9,69	-	69,57	-	0,59	-	3,49
21.03.26	24,00	-	128,59	115,59	13,00	71,13	46,99	24,14	0,69	0,49	11,24	-	11,24	11,48	-	11,48	-	71,04	-	0,59	-	3,72
22.03.26	24,00	-	130,08	117,38	12,70	71,24	47,42	23,82	0,69	0,49	10,97	-	10,97	11,23	-	11,23	-	71,01	-	0,59	-	3,70
Среднее	24,00	-	119,61	108,76	10,84	76,45	48,80	27,64	0,69	0,49	9,63	-	9,63	9,87	-	9,87	-	75,35	-	0,59	0,00	3,83
Итого	672,00	-	3349,01	3045,36	303,65	-	-	-	-	-	269,60	-	269,60	276,33	-	276,33	-	-	-	-	-	107,26

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Тн (ч)
	22.02.26	15632,760	14223,210	1263,960		1298,790		99,149	69,323	3326,000
22.03.26	18981,770	17268,570	1533,560		1575,120		119,493	84,099	3998,000	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ /
 Период превышения t2: _____ / _____ /
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 107,15 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 276,33 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1ec3b0f3-795e-4839-84c7-4d9edf78daae

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:45 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:27 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР