

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.15, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **32781.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 102540**
 Код УУТЭ:
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 15150	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ 15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3647	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,2264
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,1033
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 115,168	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 41,32 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
23.02.2026	24,00	*	171,34	157,51	13,83	90,26	54,16	36,10	5,90	3,90	11,22		11,22	11,61		11,61		89,56		4,40		6,95	
24.02.2026	24,00	*	170,19	158,19	12,00	90,81	54,61	36,20	5,90	3,90	9,31		9,31	9,64		9,64		89,75		4,40		6,83	
25.02.2026	24,00	*	172,22	160,84	11,38	90,94	54,96	35,98	5,90	3,90	8,56		8,56	8,86		8,86		89,67		4,40		6,84	
26.02.2026	24,00	*	176,93	165,05	11,88	89,85	55,27	34,58	5,90	3,90	8,98		8,98	9,29		9,29		88,07		4,40		6,79	
27.02.2026	24,00	*	179,06	166,55	12,51	84,43	53,36	31,07	5,90	3,90	9,69		9,69	9,99		9,99		83,22		4,40		6,24	
28.02.2026	24,00	*	180,68	168,55	12,13	82,35	53,04	29,31	5,90	3,90	9,37		9,37	9,65		9,65		81,45		4,40		5,95	
01.03.2026	24,00	*	180,48	166,73	13,75	78,91	51,43	27,48	5,90	3,90	11,06		11,06	11,36		11,36		76,97		4,40		5,68	
02.03.2026	24,00	*	174,90	163,01	11,89	75,53	49,38	26,15	5,90	3,90	9,41		9,41	9,65		9,65		74,73		4,40		5,17	
03.03.2026	24,00	*	174,11	162,22	11,89	75,41	49,02	26,39	5,90	3,90	9,29		9,29	9,52		9,52		74,39		4,40		5,19	
04.03.2026	24,00	*	175,92	163,31	12,61	75,74	49,22	26,52	5,90	3,90	9,94		9,94	10,19		10,19		75,19		4,40		5,30	
05.03.2026	24,00	*	174,68	162,55	12,13	75,81	49,20	26,61	5,90	3,90	9,39		9,39	9,63		9,63		75,04		4,40		5,25	
06.03.2026	24,00	*	175,07	162,55	12,52	74,68	48,67	26,01	5,90	3,90	9,78		9,78	10,03		10,03		73,58		4,40		5,17	
07.03.2026	24,00	*	177,88	163,93	13,95	73,94	48,60	25,34	5,90	3,90	11,10		11,10	11,37		11,37		73,88		4,40		5,19	
08.03.2026	24,00	*	174,73	161,18	13,55	72,02	47,42	24,60	5,90	3,90	10,74		10,74	10,99		10,99		71,63		4,40		4,95	
09.03.2026	24,00	*	177,81	163,65	14,16	72,40	48,08	24,32	5,90	3,90	11,33		11,33	11,60		11,60		71,73		4,40		5,01	
10.03.2026	24,00	*	178,47	164,64	13,83	71,36	47,77	23,59	5,90	3,90	10,81		10,81	11,06		11,06		70,66		4,40		4,88	
11.03.2026	24,00	*	180,52	167,37	13,15	69,02	47,15	21,87	5,90	3,90	10,24		10,24	10,46		10,46		68,18		4,40		4,58	
12.03.2026	24,00	*	184,76	170,45	14,31	68,30	47,12	21,18	5,90	3,90	11,46		11,46	11,71		11,71		68,19		4,40		4,60	
13.03.2026	24,00	*	183,19	170,37	12,82	68,06	47,12	20,94	5,90	3,90	10,04		10,04	10,25		10,25		67,45		4,40		4,45	
14.03.2026	24,00	*	184,66	170,91	13,75	68,09	47,32	20,77	5,90	3,90	10,93		10,93	11,16		11,16		67,71		4,40		4,49	
15.03.2026	24,00	*	183,84	169,24	14,60	67,91	47,14	20,77	5,90	3,90	11,80		11,80	12,05		12,05		67,39		4,40		4,52	
16.03.2026	24,00	*	182,82	168,98	13,84	67,65	46,74	20,91	5,90	3,90	10,99		10,99	11,22		11,22		67,25		4,40		4,48	
17.03.2026	24,00	*	181,36	168,34	13,02	67,42	46,59	20,83	5,90	3,90	10,13		10,13	10,34		10,34		67,01		4,40		4,39	
18.03.2026	24,00	*	175,88	162,91	12,97	67,12	45,75	21,37	5,90	3,90	10,10		10,10	10,31		10,31		66,75		4,40		4,36	
19.03.2026	24,00	*	174,81	162,04	12,77	68,01	45,89	22,12	5,90	3,90	9,90		9,90	10,11		10,11		67,46		4,40		4,46	
20.03.2026	24,00	*	174,69	160,69	14,00	67,76	45,43	22,33	5,90	3,90	11,09		11,09	11,32		11,32		67,46		4,40		4,54	
21.03.2026	24,00	*	177,20	163,57	13,63	68,30	46,19	22,11	5,90	3,90	10,70		10,70	10,93		10,93		67,88		4,40		4,55	
22.03.2026	24,00	*	181,29	165,86	15,43	68,31	46,72	21,59	5,90	3,90	12,36		12,36	12,63		12,63		68,24		4,40		4,64	
Среднее	24,00		177,84	164,69	13,15	74,66	49,05	25,61	5,90	3,90	10,35		10,35	10,60		10,60		73,95		4,40		5,19	
Итого	672,00		4979,49	4611,19	368,30						289,72		289,72	296,93		296,93						145,45	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2026	24874,2	23095,00	1428,93		1469,02			923,49	3469,42
23.03.2026	30026,2	27866,90	1727,70		1775,32			1097,86	4165,42

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **1,09** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **145,05** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **296,93** м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.03.26 15:17 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B57B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.03.26 15:24 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: ba7408a8-6e03-4c6b-8274-cae54b208210
 Представитель теплоснабжающей организации