

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 23
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 1 Невская

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 23
Схема подключения: СО 2- трубая. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №0207205		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:			
Подающ.тр.(M1): № 515031	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22117Г	Тхв, гр.С=	№
Обратн.тр.(M2): № 517177	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22117Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)						Контроль СЦО (ТВ-2)														Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.26	24,00	-	57,75	57,75	0,00	90,31	47,95	42,36	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
24.02.26	24,00	-	57,72	57,72	0,00	90,85	48,19	42,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
25.02.26	24,00	-	58,12	58,12	0,00	90,99	48,53	42,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
26.02.26	24,00	-	58,73	58,73	0,00	89,70	48,28	41,42	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
27.02.26	24,00	-	59,31	59,31	0,00	84,39	47,03	37,36	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
28.02.26	24,00	-	59,67	59,67	0,00	82,39	46,85	35,54	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
01.03.26	24,00	-	59,63	59,63	0,00	78,69	45,85	32,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
02.03.26	24,00	-	59,14	59,14	0,00	75,58	44,36	31,22	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85
03.03.26	24,00	-	59,03	59,03	0,00	75,38	44,00	31,38	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85
04.03.26	24,00	-	59,30	59,30	0,00	75,82	44,34	31,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
05.03.26	24,00	-	59,08	59,08	0,00	75,84	44,27	31,57	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
06.03.26	24,00	-	59,28	59,28	0,00	74,54	43,82	30,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
07.03.26	24,00	-	59,56	59,56	0,00	73,86	43,87	29,99	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
08.03.26	24,00	-	59,18	59,18	0,00	72,09	42,95	29,14	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
09.03.26	24,00	-	59,70	59,70	0,00	72,37	43,41	28,96	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
10.03.26	24,00	-	59,94	59,94	0,00	71,31	43,11	28,20	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
11.03.26	24,00	-	60,34	60,34	0,00	68,97	42,89	26,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
12.03.26	24,00	-	60,65	60,65	0,00	68,44	43,13	25,31	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53
13.03.26	24,00	-	60,39	60,39	0,00	68,12	43,26	24,86	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
14.03.26	24,00	-	60,39	60,39	0,00	68,22	43,73	24,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
15.03.26	24,00	-	59,98	59,98	0,00	67,90	43,53	24,37	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
16.03.26	24,00	-	59,82	59,82	0,00	67,80	42,91	24,89	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
17.03.26	24,00	-	59,76	59,76	0,00	67,54	42,91	24,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
18.03.26	24,00	-	59,09	59,09	0,00	67,24	42,27	24,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
19.03.26	24,00	-	59,00	59,00	0,00	67,86	42,15	25,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
20.03.26	24,00	-	58,73	58,73	0,00	67,82	41,85	25,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
21.03.26	24,00	-	59,44	59,44	0,00	68,31	42,41	25,90	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
22.03.26	24,00	-	59,78	59,78	0,00	68,42	43,11	25,31	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
Среднее	24,00	-	59,38	59,38	0,00	74,67	44,32	30,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
Итого	672,00	-	1662,51	1662,51	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,39

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	4374,110	4374,110					177,045	-	1789,000
	22.03.26	6036,620	6036,620					227,439	-	2461,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 50,39 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: ba7408a8-6e03-4c6b-8274-cae54b208210

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.03.26** 15:17 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **26.03.26** 15:24 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР